Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9110
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hz)+M3*(hz-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)+Mz*(hz-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00		265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
25.03.16	24,00		265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
26.03.16	24,00		265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
27.03.16	24,00		265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
28.03.16	24,00		265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
29.03.16	24,00		265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
30.03.16	24,00		265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
31.03.16	24,00		263,32	237,75	25,57	70,01	53,33	16,69	5,00	4,00	3,98	25,57			28,29		28,29	-	69,66		1,78			5,76
01.04.16	24,00		261,62	235,25	26,37	69,77	52,70	17,07	5,00	4,00	4,03	26,37			29,12		29,12	-	69,45		1,83			5,86
02.04.16	24,00		261,72	235,08	26,64	69,45	52,07	17,38	5,00	4,00	4,10	26,64			29,41		29,41	-	69,09		1,84			5,94
03.04.16	24,00		265,85	234,33	31,53	68,22	51,29	16,93	5,00	4,00	3,98	31,53			34,30		34,30	-	67,90		2,14			6,12
04.04.16	24,00		264,06	234,85	29,22	67,65	51,09	16,56	5,00	4,00	3,90	29,22			31,88		31,88	-	67,33		1,97			5,87
05.04.16	24,00		263,67	236,70	26,96	69,96	52,60	17,35	5,00	4,00	4,12	26,96			29,78		29,78	-	69,62		1,88			6,00
06.04.16	24,00		265,23	238,26	26,97	70,19	53,19	17,01	5,00	4,00	4,07	26,97			29,77		29,77	-	69,87		1,88			5,95
07.04.16	24,00		265,29	238,26	27,04	68,56	52,63	15,94	5,00	4,00	3,81	27,04			29,65		29,65	-	68,21		1,84			5,66
08.04.16	24,00		265,96	237,41	28,54	66,71	51,52	15,19	5,00	4,00	3,62	28,54			31,02		31,02	-	66,40		1,90			5,52
09.04.16	24,00		266,43	237,14	29,29	67,13	51,50	15,63	5,00	4,00	3,72	29,29			31,84		31,84	-	66,82		1,96			5,68
10.04.16	24,00		267,53	235,70	31,83	66,86	51,15	15,71	5,00	4,00	3,72	31,83			34,43		34,43	-	66,52		2,12			5,84
11.04.16	24,00		263,98	236,13	27,84	67,09	51,11	15,98	5,00	4,00	3,79	27,84			30,40		30,40	-	66,76		1,86			5,65
12.04.16	24,00		262,57	235,84	26,73	67,23	51,21	16,02	5,00	4,00	3,79	26,73			29,27		29,27	-	66,90		1,79			5,58
13.04.16	24,00		264,09	237,16	26,93	66,95	51,35	15,60	5,00	4,00	3,71	26,93			29,42		29,42	-	66,65		1,79			5,51
14.04.16	24,00		262,12	234,95	27,17	67,16	51,26	15,89	5,00	4,00	3,75	27,17			29,69		29,69	-	66,81		1,82			5,56
15.04.16	24,00		262,35	233,75	28,60	66,50	50,28	16,22	5,00	4,00	3,81	28,60			31,15		31,15	-	66,19		1,89			5,70
16.04.16	24,00		265,80	235,10	30,70	67,17	50,94	16,23	5,00	4,00	3,83	30,70			33,34		33,34	-	66,84		2,05			5,88
17.04.16	24,00		267,00	235,42	31,57	67,02	51,32	15,71	5,00	4,00	3,71	31,57			34,17		34,17	-	66,73		2,11			5,82
18.04.16	24,00		266,81	236,37	30,44	66,81	51,48	15,33	5,00	4,00	3,64	30,44			32,97		32,97	-	66,49		2,02			5,66
19.04.16	24,00		265,08	236,18	28,91	67,03	51,36	15,67	5,00	4,00	3,72	28,91			31,45		31,45	-	66,69		1,93			5,64
20.04.16	24,00		271,21	234,83	36,38	66,87	51,05	15,82	5,00	4,00	3,73	36,38			39,07		39,07	-	66,54		2,42			6,15
21.04.16	24,00		271,55	235,18	36,37	67,03	50,97	16,06	5,00	4,00	3,79	36,37			39,10		39,10	-	66,73		2,43			6,22
22.04.16	24,00		265,14	236,07	29,07	67,84	51,45	16,39	5,00	4,00	3,88	29,07			31,73		31,73	-	67,50		1,96			5,85
23.04.16	24,00		263,95	236,18	27,77	67,60	51,31	16,29	5,00	4,00	3,86	27,77			30,38		30,38	-	67,25		1,87			5,73
Среднее	24,00	-	265,10	236,00	29,10	67,78	51,59	16,19	5,00	4,00	3,84	29,10	-	-	31,73	-	31,73	-	67,46	-	1,96	-	-	5,80
Итого	744,00		8218,03	7315,87	902,16						118,95	902,16	0,00	0,00	983,72	0,00	983,72	0,00			60,81	0,00	0,00	179,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
22.04.16 10:00	186532,27	160995,43	59966,76	0,00	61456,68	0,00	4944,14	4402,99	-
24.04.16 02:00	186961,21	161378,86	60096,99	0,00	61589,63	0,00	4953,49	4411,76	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -2,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **177,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **983,72** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
почтовое отправление

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта