Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10964
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 2,34
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	103,68	84,82	18,86	80,97	47,44	33,53	7,30	3,80	2,77	20,01	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	-	80,39	0,00	1,61			4,38
25.03.16	24,00	*	103,46	85,15	18,30	79,79	47,11	32,68	7,30	3,80	2,69	19,67	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	-	79,28	0,00	1,56			4,25
26.03.16	24,00	*	104,42	85,82	18,60	78,56	47,28	31,28	7,30	3,80	2,61	19,88	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	77,78	0,00	1,55			4,16
27.03.16	24,00	*	102,46	81,94	20,52	76,12	46,62	29,50	7,30	3,80	2,33	21,88	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	-	75,50	0,00	1,65			3,99
28.03.16	24,00	*	105,20	85,32	19,88	72,52	45,25	27,27	7,30	3,80	2,24	21,30	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	72,10	0,00	1,54			3,78
29.03.16	24,00	*	103,18	85,32	17,86	70,38	44,40	25,98	7,30	3,80	2,14	19,15	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	70,00	0,00	1,34			3,48
30.03.16	24,00	*	105,64	85,44	20,20	69,15	43,73	25,41	7,30	3,80	2,08	21,67	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	68,95	0,00	1,50			3,58
31.03.16	24,00	*	104,21	85,95	18,26	69,85	43,89	25,96	7,30	3,80	2,14	19,75	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19	-	69,49	0,00	1,37			3,51
01.04.16	24,00	*	104,40	85,09	19,31	69,59	43,17	26,42	7,30	3,80	2,16	20,78	0,00	0,00	21,24	0,00	21,24	-	69,27	0,00	1,44			3,60
02.04.16	24,00	*	106,83	85,11	21,72	69,28	42,77	26,52	7,30	3,80	2,16	23,34	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	-	68,93	0,00	1,61			3,77
03.04.16	24,00	*	105,32	84,73	20,59	68,08	42,16	25,92	7,30	3,80	2,11	22,12	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	67,80	0,00	1,50			3,61
04.04.16	24,00	*	104,66	84,82	19,84	67,51	42,10	25,40	7,30	3,80	2,06	21,45	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	67,19	0,00	1,44			3,50
05.04.16	24,00	*	103,16	85,50	17,67	69,82	43,35	26,48	7,30	3,80	2,17	19,12	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	-	69,53	0,00	1,33			3,51
06.04.16	24,00	*	103,67	86,06	17,61	70,04	44,22	25,81	7,30	3,80	2,13	19,15	0,00	0,00	19,58	0,00	19,58	-	69,65	0,00	1,34			3,46
07.04.16	24,00	*	104,94	86,02	18,92	68,40	43,92	24,48	7,30	3,80	2,02	20,35	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	67,93	0,00	1,38			3,41
08.04.16	24,00	*	106,24	85,79	20,46	66,60	42,82	23,78	7,30	3,80	1,94	22,06	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	66,40	0,00	1,47			3,41
09.04.16	24,00	*	104,86	85,73	19,13	66,99	42,72	24,26	7,30	3,80	1,99	20,72	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	66,65	0,00	1,38			3,37
10.04.16	24,00	*	108,33	85,26	23,07	66,71	42,10	24,60	7,30	3,80	1,99	24,90	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	-	66,35	0,00	1,65			3,64
11.04.16	24,00	*	104,34	85,40	18,95	66,95	42,04	24,91	7,30	3,80	2,04	20,53	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	66,58	0,00	1,37			3,40
12.04.16	24,00	*	104,74	85,31	19,43	67,10	42,22	24,88	7,30	3,80	2,03	21,09	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	66,73	0,00	1,41			3,43
13.04.16	24,00	*	104,65	85,81	18,84	66,82	42,61	24,21	7,30	3,80	1,99	20,31	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	66,59	0,00	1,35			3,34
14.04.16	24,00	*	104,34	84,95	19,38	67,00	42,59	24,41	7,30	3,80	1,98	20,96	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	66,54	0,00	1,40			3,38
15.04.16	24,00	*	103,78	84,60	19,18	66,34	41,67	24,67	7,30	3,80	1,99	20,79	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	66,06	0,00	1,37			3,37
16.04.16	24,00	*	103,74	85,13	18,62	66,99	42,19	24,80	7,30	3,80	2,00	20,51	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	66,64	0,00	1,37			3,37
17.04.16	24,00	*	106,88	85,08	21,80	66,89	42,78	24,11	7,30	3,80	1,92	23,97	0,00	0,00	24,46	0,00	24,46	-	66,67	0,00	1,60			3,52
18.04.16	24,00	*	108,34	85,40	22,94	66,65	42,82	23,82	7,30	3,80	1,90	25,23	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	-	66,37	0,00	1,68			3,57
19.04.16	24,00	*	103,63	85,43	18,21	66,85	42,55	24,30	7,30	3,80	1,95	20,25	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	66,51	0,00	1,35			3,30
20.04.16	24,00	*	104,58	85,05	19,54	66,69	42,31	24,38	7,30	3,80	1,95	21,56	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	-	66,31	0,00	1,43			3,38
21.04.16	24,00	*	104,85	85,24	19,61	66,83	42,15	24,68	7,30	3,80	1,98	21,59	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	66,53	0,00	1,44			3,42
22.04.16	24,00	*	104,29	85,48	18,81	67,62	42,51	25,11	7,30	3,80	2,03	20,79	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	67,26	0,00	1,40			3,43
23.04.16	24,00	*	104,23	85,52	18,70	67,37	42,32	25,06	7,30	3,80	2,03	20,66	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	66,94	0,00	1,38			3,41
Среднее	24,00	-	104,74	85,23	19,51	69,37	43,41	25,96	7,30	3,80	2,11	21,15	-	-	21,61	-	21,61	-	69,00	-	1,46	-	-	3,57
Итого	744,00		3247,05	2642,26	604,79						65,53	655,54	0,00	0,00	669,94	0,00	669,94	0,00			45,21	0,00	0,00	110,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	43144,59	35829,44	8068,62	0,00	8264,48	0,00	1281,44	585,24	-
	24.04.16 02:00	46397,25	38475,30	8726,38	0,00	8936,67	0,00	1392,32	630,59	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **669,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ 2 5 АПР 2016 г.