Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9102
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 1176 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	115,18	97,08	18,10	79,09	43,91	35,18	7,00	5,00	3,62	15,67	-	-	16,12	-	16,12	-	78,69	-	1,23			4,85
25.03.16	24,00	-	115,51	97,26	18,25	78,08	43,63	34,45	7,00	5,00	3,57	15,48	-	-	15,91	-	15,91	-	77,70	-	1,21			4,78
26.03.16	24,00	-	116,70	98,27	18,43	76,77	43,79	32,98	7,00	5,00	3,45	15,82	-	-	16,24	-	16,24	-	76,26	-	1,21			4,66
27.03.16	24,00	-	120,58	97,99	22,59	74,39	43,25	31,14	7,00	5,00	3,27	19,82	-	-	20,31	-	20,31	-	73,79	-	1,46			4,74
28.03.16	24,00	-	116,47	97,91	18,56	70,81	42,17	28,64	7,00	5,00	2,99	16,12	-	-	16,47	-	16,47	-	70,38	-	1,13			4,12
29.03.16	24,00	-	115,19	97,74	17,45	68,82	41,59	27,23	7,00	5,00	2,82	15,25	-	-	15,57	-	15,57	-	68,46	-	1,05			3,86
30.03.16	24,00	-	116,45	97,73	18,72	67,95	41,24	26,71	7,00	5,00	2,77	16,49	-	-	16,84	-	16,84	-	67,81	-	1,12			3,88
31.03.16	24,00	-	115,10	97,93	17,17	68,38	41,41	26,97	7,00	5,00	2,78	15,31	-	-	15,62	-	15,62	-	68,00	-	1,04			3,82
01.04.16	24,00	-	114,05	96,83	17,22	68,33	40,82	27,51	7,00	5,00	2,81	15,04	-	-	15,36	-	15,36	-	68,12	-	1,03			3,84
02.04.16	24,00	-	114,42	96,37	18,05	67,77	40,35	27,42	7,00	5,00	2,80	15,77	-	-	16,10	-	16,10	-	67,45	-	1,06			3,87
03.04.16	24,00	-	118,38	95,58	22,80	66,68	39,70	26,98	7,00	5,00	2,73	20,57	-	-	20,97	-	20,97	-	66,50	-	1,37			4,10
04.04.16	24,00	-	115,09	96,04	19,05	66,47	39,74	26,73	7,00	5,00	2,71	16,88	-	-	17,22	-	17,22	-	66,28	-	1,12			3,83
05.04.16	24,00	-	116,60	96,68	19,92	68,46	40,88	27,58	7,00	5,00	2,85	17,38	-	-	17,75	-	17,75	-	68,20	-	1,19			4,03
06.04.16	24,00	-	115,61	97,52	18,09	68,65	41,52	27,13	7,00	5,00	2,84	15,40	-	-	15,73	-	15,73	-	68,36	-	1,05			3,89
07.04.16	24,00	-	115,59	97,16	18,43	66,77	41,11	25,66	7,00	5,00	2,66	16,11	-	-	16,43	-	16,43	-	66,28	-	1,07			3,73
08.04.16	24,00	-	113,80	96,51	17,29	65,37	40,31	25,06	7,00	5,00	2,55	15,25	-	-	15,52	-	15,52	-	65,13	-	1,00			3,55
09.04.16	24,00	-	115,36	96,77	18,59	65,63	40,38	25,25	7,00	5,00	2,56	16,82	-	-	17,13	-	17,13	-	65,33	-	1,10			3,66
10.04.16	24,00	-	116,29	95,57	20,72	65,41	39,92	25,49	7,00	5,00	2,57	18,83	-	-	19,18	-	19,18	-	65,01	-	1,22			3,80
11.04.16	24,00	-	114,94	96,02	18,92	65,79	39,98	25,81	7,00	5,00	2,64	16,66	-	-	17,00	-	17,00	-	65,50	-	1,09			3,73
12.04.16	24,00	-	114,96	95,90	19,06	65,74	40,08	25,66	7,00	5,00	2,63	16,63	-	-	16,96	-	16,96	-	65,40	-	1,09			3,71
13.04.16	24,00	-	114,66	96,60	18,06	65,56	40,25	25,31	7,00	5,00	2,61	15,73	-	-	16,04	-	16,04	-	65,35	-	1,03			3,63
14.04.16	24,00	-	112,78	95,15	17,63	65,59	39,84	25,75	7,00	5,00	2,61	15,23	-	-	15,53	-	15,53	-	65,20	-	0,99			3,60
15.04.16	24,00	-	113,73	94,65	19,08	65,05	39,08	25,97	7,00	5,00	2,61	16,88	-	-	17,19	-	17,19	-	64,83	-	1,09			3,70
16.04.16	24,00	-	115,07	95,71	19,36	65,67	39,73	25,94	7,00	5,00	2,62	17,29	-	-	17,60	-	17,60	-	65,37	-	1,13			3,75
17.04.16	24,00	-	117,27	96,16	21,11	65,55	40,11	25,44	7,00	5,00	2,58	19,00	-	-	19,35	-	19,35	-	65,40	-	1,24			3,83
18.04.16	24,00	-	114,73	96,76	17,97	65,47	40,31	25,16	7,00	5,00	2,58	15,88	-	-	16,21	-	16,21	-	65,27	-	1,04			3,61
19.04.16	24,00	-	114,47	96,42	18,05	65,46	40,12	25,34	7,00	5,00	2,60	15,90	-	-	16,22	-	16,22	-	65,16	-	1,03			3,63
20.04.16	24,00	-	113,32	96,01	17,31	65,38	39,89	25,49	7,00	5,00	2,59	15,14	-	-	15,42	-	15,42	-	65,07	-	0,99			3,58
21.04.16	24,00	-	113,77	96,00	17,77	65,54	39,74	25,80	7,00	5,00	2,63	15,51	-	-	15,81	-	15,81	-	65,26	-	1,01			3,64
22.04.16	24,00	-	114,20	96,03	18,17	66,29	39,95	26,34	7,00	5,00	2,70	15,65	-	-	15,95	-	15,95	-	65,99	-	1,03			3,74
23.04.16	24,00	-	116,20	96,03	20,17	65,98	39,80	26,18	7,00	5,00	2,66	18,16	-	-	18,52	-	18,52	-	65,61	-	1,19			3,85
Среднее	24,00	-	115,37	96,59	18,78	67,96	40,79	27,17	7,00	5,00	2,79	16,51	-	-	16,85	-	16,85	-	67,65	-	1,12	-	-	3,90
Итого	744,00		3576,47	2994,38	582,09						86,39	511,67	0,00	0,00	522,27	0,00	522,27	0,00			34,62	0,00	0,00	121,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	33906,45	27739,16	5943,11	-	6075,20	-	1127,83	-	-
	24.04.16 05:00	37483,00	30733,55	6454,86	-	6597,54	-	1248,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **522,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «Инфраком Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.