Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	206,29	194,94	11,35	81,21	67,56	13,65	7,00	5,00	2,83	141,61	128,35	13,26	145,84	131,73	14,11	-	81,36	76,24	0,77			3,59
25.03.16	24,00	-	207,25	196,17	11,08	80,15	66,79	13,36	7,00	5,00	2,78	142,21	129,15	13,06	146,33	132,47	13,86	-	80,31	75,31	0,74			3,52
26.03.16	24,00	-	210,10	198,32	11,78	78,68	66,04	12,64	7,00	5,00	2,67	144,16	130,58	13,58	148,21	133,84	14,37	-	78,83	74,18	0,78			3,44
27.03.16	24,00	-	212,23	197,42	14,81	76,15	64,33	11,82	7,00	5,00	2,52	146,37	129,96	16,41	150,22	133,00	17,22	-	76,29	71,97	0,95			3,47
28.03.16	24,00	-	210,22	196,65	13,57	72,41	61,48	10,93	7,00	5,00	2,31	144,72	129,42	15,30	148,17	132,22	15,95	-	72,57	68,54	0,83			3,14
29.03.16	24,00	-	209,05	195,99	13,06	70,36	59,87	10,49	7,00	5,00	2,20	143,87	129,00	14,87	147,14	131,64	15,50	-	70,51	66,64	0,78			2,98
30.03.16	24,00	-	210,17	196,32	13,85	69,45	59,17	10,28	7,00	5,00	2,17	144,93	129,17	15,76	148,17	131,77	16,40	-	69,60	65,81	0,82			2,99
31.03.16	24,00	-	210,17	196,84	13,33	69,93	59,51	10,42	7,00	5,00	2,20	144,86	129,55	15,31	148,12	132,15	15,97	-	70,08	66,27	0,79			2,99
01.04.16	24,00	-	207,79	194,65	13,14	69,91	59,19	10,72	7,00	5,00	2,23	143,19	128,06	15,13	146,43	130,68	15,75	-	70,07	66,13	0,78			3,01
02.04.16	24,00	-	207,14	194,20	12,94	69,31	58,60	10,71	7,00	5,00	2,23	142,62	127,77	14,85	145,76	130,34	15,42	-	69,46	65,54	0,76			2,98
03.04.16	24,00	-	209,64	192,93	16,71	68,14	57,71	10,43	7,00	5,00	2,19	145,40	126,93	18,47	148,52	129,36	19,16	-	68,28	64,47	0,96			3,16
04.04.16	24,00	-	207,25	194,37	12,88	68,00	57,69	10,31	7,00	5,00	2,14	142,65	127,89	14,76	145,68	130,36	15,32	-	68,15	64,33	0,75			2,88
05.04.16	24,00	-	208,14	196,74	11,40	70,07	59,42	10,65	7,00	5,00	2,23	142,82	129,55	13,27	146,03	132,19	13,84	-	70,23	66,32	0,68			2,90
06.04.16	24,00	-	210,82	198,09	12,73	70,25	59,83	10,42	7,00	5,00	2,21	145,04	130,49	14,55	148,33	133,13	15,20	-	70,41	66,58	0,76			2,97
07.04.16	24,00	-	209,90	197,85	12,05	68,29	58,55	9,74	7,00	5,00	2,05	144,19	130,33	13,86	147,31	132,89	14,42	-	68,43	64,88	0,70			2,75
08.04.16	24,00	-	209,57	196,78	12,79	66,86	57,33	9,53	7,00	5,00	2,01	144,12	129,76	14,36	147,09	132,16	14,93	-	67,02	63,53	0,73			2,74
09.04.16	24,00	-	209,86	196,51	13,35	67,12	57,42	9,70	7,00	5,00	2,04	144,46	129,72	14,74	147,51	132,12	15,39	-	67,27	63,75	0,76			2,81
10.04.16	24,00	-	209,50	194,08	15,42	66,87	56,94	9,93	7,00	5,00	2,09	144,82	128,12	16,70	147,83	130,52	17,31	-	67,01	63,41	0,88			2,97
11.04.16	24,00	-	207,46	195,19	12,27	67,31	57,26	10,05	7,00	5,00	2,09	142,47	129,05	13,42	145,48	131,47	14,01	-	67,47	63,77	0,70			2,80
12.04.16	24,00	-	199,94	183,34	16,60	67,25	56,83	10,42	7,00	5,00	2,10	134,75	117,31	17,44	137,56	119,51	18,05	-	67,40	63,69	0,93			3,03
13.04.16	24,00	-	209,89	196,51	13,38	67,05	57,27	9,78	7,00	5,00	2,06	144,59	130,09	14,50	147,60	132,49	15,11	-	67,20	63,52	0,77			2,83
14.04.16	24,00	-	207,80	193,64	14,16	67,16	57,14	10,02	7,00	5,00	2,09	143,44	128,27	15,17	146,43	130,71	15,72	-	67,31	63,56	0,81			2,90
15.04.16	24,00	-	205,49	192,73	12,76	66,57	56,42	10,15	7,00	5,00	2,09	141,31	127,87	13,44	144,20	130,25	13,95	-	66,72	62,91	0,72			2,81
16.04.16	24,00	-	208,03	194,69	13,34	67,21	57,13	10,08	7,00	5,00	2,11	143,22	129,28	13,94	146,24	131,72	14,52	-	67,36	63,58	0,76			2,87
17.04.16	24,00	-	211,01	195,31	15,70	67,00	57,22	9,78	7,00	5,00	2,07	145,91	129,84	16,07	148,97	132,25	16,72	-	67,16	63,48	0,90			2,97
18.04.16	24,00	-	209,53	196,28	13,25	67,00	57,26	9,74	7,00	5,00	2,05	144,24	130,50	13,74	147,23	132,93	14,30	-	67,15	63,49	0,76			2,81
19.04.16	24,00	-	209,38	195,56	13,82	66,98	57,06	9,92	7,00	5,00	2,09	144,16	130,32	13,84	147,16	132,72	14,44	-	67,13	63,44	0,79			2,88
20.04.16	24,00	-	209,55	194,21	15,34	67,00	56,97	10,03	7,00	5,00	2,11	144,77	129,54	15,23	147,77	131,94	15,83	-	67,15	63,41	0,87			2,98
21.04.16	24,00	-	208,36	194,82	13,54	67,14	57,02	10,12	7,00	5,00	2,12	143,46	130,09	13,37	146,47	132,49	13,98	-	67,29	63,51	0,77			2,89
22.04.16	24,00		209,10	194,86	14,23	67,04	57,02	10,02	7,00	5,00	2,10	144,13	129,98	14,15	147,13	132,38	14,75	-	67,19	63,45	0,81	-	-	2,92
23.04.16	24,00		209,10	194,86	14,23	67,04	57,02	10,02	7,00	5,00	2,10	144,13	129,98	14,15	147,13	132,38	14,75	-	67,19	63,45	0,81	-	-	2,92
Среднее	24,00	-	208,70	195,19	13,51	69,51	59,00	10,51	7,00	5,00	2,20	143,63	128,90	14,73	146,84	131,48	15,36	-	69,66	65,78	0,79	-	-	3,00
Итого	744,00		6469,72	6050,86	418,87						68,28	4452,62	3995,93	456,69	4552,07	4075,82	476,25	0,00			24,61	0,00	0,00	92,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -10,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **476,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

печать потребителя

ООО «Трамит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПУЭК «ТЭК-СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«_____» _____ 2 5 АПР 2016 г.