Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
25.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
26.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
27.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
28.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
29.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
30.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
31.03.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
01.04.16	24,00	-	172,34	147,76	24,58	67,29	48,44	18,85	7,00	5,00	3,25	70,58	48,77	21,81	72,06	49,50	22,57	-	67,38	58,27	1,19	-	-	4,44
02.04.16	24,00	-	174,75	146,65	28,10	68,96	48,82	20,14	7,00	5,00	3,52	73,78	48,20	25,58	75,41	48,92	26,49	-	69,04	59,37	1,38			4,90
03.04.16	24,00	-	173,03	146,30	26,73	67,80	48,22	19,58	7,00	5,00	3,39	72,29	48,12	24,17	73,84	48,84	25,00	-	67,88	58,52	1,29			4,68
04.04.16	24,00	-	171,37	147,03	24,34	67,64	48,24	19,40	7,00	5,00	3,32	70,16	48,37	21,79	71,66	49,09	22,57	-	67,75	58,24	1,18			4,50
05.04.16	24,00	-	171,65	149,01	22,64	69,69	49,69	20,00	7,00	5,00	3,43	69,05	49,07	19,98	70,59	49,88	20,71	-	69,78	59,94	1,13			4,56
06.04.16	24,00	-	173,58	150,18	23,40	69,88	50,28	19,60	7,00	5,00	3,40	70,22	49,46	20,76	71,78	50,33	21,45	-	69,97	60,23	1,18			4,58
07.04.16	24,00	-	172,58	149,98	22,60	67,95	49,62	18,33	7,00	5,00	3,16	69,44	49,53	19,91	70,93	50,26	20,67	-	67,99	59,00	1,12			4,29
08.04.16	24,00	-	173,12	149,02	24,10	66,54	48,56	17,98	7,00	5,00	3,11	70,65	49,21	21,44	72,09	49,93	22,16	-	66,65	57,83	1,17			4,28
09.04.16	24,00	-	174,63	148,73	25,90	66,78	48,55	18,23	7,00	5,00	3,19	72,28	49,10	23,18	73,76	49,82	23,94	-	66,87	58,18	1,26			4,44
10.04.16	24,00	-	172,40	147,04	25,36	66,52	47,98	18,54	7,00	5,00	3,20	71,18	48,57	22,61	72,65	49,29	23,36	-	66,61	57,65	1,22			4,42
11.04.16	24,00	-	170,83	147,71	23,12	66,98	48,07	18,91	7,00	5,00	3,23	69,12	48,84	20,28	70,56	49,56	21,00	-	67,07	57,98	1,11			4,35
12.04.16	24,00	-	170,25	146,78	23,47	66,92	48,08	18,84	7,00	5,00	3,21	68,79	48,42	20,37	70,22	49,14	21,08	-	67,00	57,77	1,13			4,34
13.04.16	24,00	-	174,41	148,45	25,96	66,73	48,45	18,28	7,00	5,00	3,19	72,04	49,03	23,01	73,54	49,75	23,79	-	66,84	58,12	1,26			4,45
14.04.16	24,00	-	171,25	146,33	24,92	66,82	48,01	18,81	7,00	5,00	3,23	70,42	48,33	22,09	71,86	49,05	22,81	-	66,87	57,92	1,20			4,42
15.04.16	24,00	-	168,81	145,55	23,26	66,23	47,05	19,18	7,00	5,00	3,24	68,50	48,08	20,42	69,91	48,80	21,11	-	66,33	57,04	1,10			4,34
16.04.16	24,00	-	172,71	147,18	25,53	66,88	48,07	18,81	7,00	5,00	3,25	71,35	48,61	22,74	72,83	49,33	23,50	-	66,96	58,02	1,23			4,48
17.04.16	24,00	-	175,67	147,87	27,80	66,71	48,57	18,14	7,00	5,00	3,18	73,76	48,84	24,92	75,28	49,56	25,72	-	66,80	58,21	1,36			4,54
18.04.16	24,00	-	172,20	148,56	23,64	66,65	48,56	18,09	7,00	5,00	3,12	69,81	49,13	20,68	71,26	49,85	21,41	-	66,75	58,04	1,15			4,27
19.04.16	24,00	-	171,27	148,11	23,16	66,65	48,23	18,42	7,00	5,00	3,16	69,21	48,98	20,23	70,64	49,70	20,94	-	66,73	57,84	1,12			4,28
20.04.16	24,00	-	170,32	147,27	23,05	66,66	47,92	18,74	7,00	5,00	3,19	68,94	48,70	20,24	70,38	49,42	20,96	-	66,74	57,69	1,11			4,30
21.04.16	24,00	-	172,05	147,53	24,52	66,80	47,81	18,99	7,00	5,00	3,27	70,63	48,74	21,89	72,10	49,46	22,64	-	66,90	57,71	1,17			4,44
22.04.16	24,00		171,21	147,64	23,58	66,70	47,99	18,72	7,00	5,00	3,21	69,59	48,81	20,79	71,04	49,53	21,51	-	66,79	57,75	1,13	-	-	4,34
23.04.16	24,00		171,21	147,64	23,58	66,70	47,99	18,72	7,00	5,00	3,21	69,59	48,81	20,79	71,04	49,53	21,51	-	66,79	57,75	1,13	-	-	4,34
Среднее	24,00	-	172,27	147,76	24,52	67,25	48,41	18,84	7,00	5,00	3,25	70,52	48,77	21,75	72,00	49,50	22,50	-	67,34	58,23	1,19	-	-	4,44
Итого	744,00		5340,40	4580,43	759,97						100,64	2186,04	1511,84	674,19	2231,95	1534,52	697,43	0,00			36,88	0,00	0,00	137,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **697,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____»