

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	68,69	9,81	214,750	-	-	45,78	5,33	214,390	-	22,91	0,360	0,00	0,00	0,00	4,949
24.03.16	24	-	68,41	9,84	201,610	-	-	45,05	5,31	201,130	-	23,36	0,480	0,00	0,00	0,00	4,745
25.03.16	24	-	62,92	9,84	201,500	-	-	42,57	5,31	201,170	-	20,35	0,330	0,00	0,00	0,00	4,122
26.03.16	24	-	56,48	9,84	201,390	-	-	39,74	5,30	201,120	-	16,74	0,270	0,00	0,00	0,00	3,392
27.03.16	24	-	52,87	9,82	202,510	-	-	38,30	5,26	202,230	-	14,57	0,280	0,00	0,00	0,00	2,977
28.03.16	24	-	49,18	9,80	203,710	-	-	36,75	5,20	203,380	-	12,43	0,330	0,00	0,00	0,00	2,556
29.03.16	24	-	46,04	9,80	198,910	-	-	35,04	5,34	198,590	-	11,00	0,320	0,00	0,00	0,00	2,213
30.03.16	24	-	50,06	9,80	199,060	-	-	37,06	5,35	198,860	-	13,00	0,200	0,00	0,00	0,00	2,607
31.03.16	24	-	49,43	9,80	199,040	-	-	36,59	5,35	198,830	-	12,84	0,210	0,00	0,00	0,00	2,578
01.04.16	24	-	53,48	9,81	199,400	-	-	38,23	5,35	199,050	-	15,25	0,350	0,00	0,00	0,00	3,063
02.04.16	24	-	53,29	9,82	199,310	-	-	37,99	5,35	198,960	-	15,30	0,350	0,00	0,00	0,00	3,073
03.04.16	24	-	54,66	9,82	199,390	-	-	38,81	5,36	199,000	-	15,85	0,390	0,00	0,00	0,00	3,185
04.04.16	24	-	53,91	9,82	199,580	-	-	38,52	5,35	199,280	-	15,39	0,300	0,00	0,00	0,00	3,096
05.04.16	24	-	55,52	9,85	200,770	-	-	39,34	5,35	200,420	-	16,18	0,350	0,00	0,00	0,00	3,275
06.04.16	24	-	54,70	9,83	199,913	-	-	38,89	5,35	199,567	-	15,81	0,347	0,00	0,00	0,00	3,185
07.04.16	24	-	44,19	9,84	200,160	-	-	34,54	5,34	200,000	-	9,65	0,160	0,00	0,00	0,00	1,949
08.04.16	24	-	44,66	9,81	199,210	-	-	34,36	5,34	199,070	-	10,30	0,140	0,00	0,00	0,00	2,069
09.04.16	24	-	44,03	9,22	206,100	-	-	34,37	5,39	204,830	-	9,66	1,270	0,00	0,00	0,00	2,047
10.04.16	24	-	43,65	9,80	235,910	-	-	34,52	5,41	234,660	-	9,13	1,250	0,00	0,00	0,00	2,214
11.04.16	24	-	45,69	9,81	236,060	-	-	35,50	5,41	234,810	-	10,19	1,250	0,00	0,00	0,00	2,463
12.04.16	24	-	47,26	9,79	236,340	-	-	36,42	5,38	235,200	-	10,84	1,140	0,00	0,00	0,00	2,615
13.04.16	24	-	47,40	9,81	237,050	-	-	36,86	5,38	235,890	-	10,54	1,160	0,00	0,00	0,00	2,557
14.04.16	24	-	50,87	9,84	233,660	-	-	38,11	5,41	232,480	-	12,76	1,180	0,00	0,00	0,00	3,040
15.04.16	24	-	59,14	9,85	237,120	-	-	42,76	5,39	235,810	-	16,38	1,310	0,00	0,00	0,00	3,955
16.04.16	24	-	49,28	9,82	239,660	-	-	37,93	5,33	238,500	-	11,35	1,160	0,00	0,00	0,00	2,772
17.04.16	24	-	42,76	8,37	175,390	-	-	33,57	4,76	174,610	-	9,19	0,780	0,00	0,00	0,00	1,648
18.04.16	24	-	48,25	9,77	235,620	-	-	37,21	5,36	234,710	-	11,04	0,910	0,00	0,00	0,00	2,651
19.04.16	24	-	49,01	9,76	234,670	-	-	37,37	5,39	233,670	-	11,64	1,000	0,00	0,00	0,00	2,782
20.04.16	24	-	46,72	9,82	236,540	-	-	36,13	5,42	235,550	-	10,59	0,990	0,00	0,00	0,00	2,553
21.04.16	24	-	50,57	9,83	236,710	-	-	38,16	5,42	235,700	-	12,41	1,010	0,00	0,00	0,00	2,991
22.04.16	24	-	52,24	9,82	236,960	-	-	39,02	5,41	236,000	-	13,22	0,960	0,00	0,00	0,00	3,185
Среднее	24,00	-	51,46	9,75	214,129	-	-	37,92	5,34	213,467	-	13,54	0,662	-	-	-	2,920
Итого	744,0				6638,003	0,000				6617,467	0,000		20,537	0,00	0,00	0,00	90,51

Ориентировочно до конца месяца(+)

1823,486

1815,703

7,783

21,24

Корректировка за прошлый месяц (-)

2058,506

2054,944

3,561

40,30

**Итого за апрель 2016 :**

6402,983

6378,225

24,758

71,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 03:00	72873,180	-	67145,540	-	0,000	0,000	1718,883	
23.04.16 04:00	79515,310	-	73767,090	-	0,000	0,000	1810,762	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит МС»  
 Гкал  
 Гкал  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплопотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 04. 2016**  
 Дата \_\_\_\_\_