

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	69,05	8,86	194,370	-	-	47,53	6,74	194,370	-	21,52	0,000	-	-	-	4,188
24.03.16	24	-	68,61	8,93	201,410	-	-	47,95	6,66	201,410	-	20,66	0,000	-	-	-	4,165
25.03.16	24	-	63,07	8,94	201,670	-	-	45,09	6,66	201,670	-	17,98	0,000	-	-	-	3,629
26.03.16	24	-	56,62	8,97	201,880	-	-	41,88	6,67	201,880	-	14,74	0,000	-	-	-	2,980
27.03.16	24	-	52,98	8,96	203,220	-	-	40,23	6,62	203,220	-	12,75	0,000	-	-	-	2,596
28.03.16	24	-	49,23	8,95	205,350	-	-	38,41	6,55	205,350	-	10,82	0,000	-	-	-	2,226
29.03.16	24	-	46,11	8,98	201,310	-	-	36,44	6,68	201,310	-	9,67	0,000	-	-	-	1,953
30.03.16	24	-	50,12	8,98	201,330	-	-	38,65	6,69	201,330	-	11,47	0,000	-	-	-	2,314
31.03.16	24	-	49,49	8,98	201,370	-	-	38,21	6,68	201,370	-	11,28	0,000	-	-	-	2,275
01.04.16	24	-	53,57	8,98	201,360	-	-	40,12	6,69	201,360	-	13,45	0,000	-	-	-	2,716
02.04.16	24	-	53,38	8,98	201,290	-	-	39,94	6,69	201,290	-	13,44	0,000	-	-	-	2,707
03.04.16	24	-	54,72	8,97	201,270	-	-	40,79	6,68	201,270	-	13,93	0,000	-	-	-	2,808
04.04.16	24	-	54,01	8,99	201,340	-	-	41,47	6,66	202,230	-	14,17	0,000	-	-	-	2,714
05.04.16	24	-	55,64	8,99	202,230	-	-	40,94	6,68	201,613	-	13,85	0,000	-	-	-	2,869
06.04.16	24	-	54,79	8,98	201,613	-	-	40,94	6,68	201,613	-	13,85	0,000	-	-	-	2,797
07.04.16	24	-	44,26	8,82	188,770	-	-	35,45	6,80	188,770	-	8,81	0,000	-	-	-	1,667
08.04.16	24	-	44,72	8,35	175,740	-	-	35,37	6,48	175,260	-	9,35	0,480	-	-	-	1,663
09.04.16	24	-	44,04	8,84	186,970	-	-	34,84	6,84	186,970	-	9,20	0,000	-	-	-	1,723
10.04.16	24	-	43,71	8,83	187,160	-	-	34,44	6,84	187,160	-	9,27	0,000	-	-	-	1,739
11.04.16	24	-	45,80	8,84	187,270	-	-	35,47	6,85	187,270	-	10,33	0,000	-	-	-	1,940
12.04.16	24	-	47,37	8,84	187,350	-	-	36,33	6,85	187,350	-	11,04	0,000	-	-	-	2,072
13.04.16	24	-	47,39	8,90	192,820	-	-	36,95	6,77	192,820	-	10,44	0,000	-	-	-	2,020
14.04.16	24	-	51,05	8,80	185,170	-	-	38,13	6,83	185,170	-	12,92	0,000	-	-	-	2,395
15.04.16	24	-	59,24	8,83	186,950	-	-	42,63	6,86	186,950	-	16,61	0,000	-	-	-	3,107
16.04.16	24	-	49,27	8,83	189,700	-	-	37,88	6,79	189,700	-	11,39	0,000	-	-	-	2,154
17.04.16	24	-	42,78	7,56	139,350	-	-	33,59	6,10	139,230	-	9,19	0,120	-	-	-	1,287
18.04.16	24	-	48,32	8,82	187,090	-	-	37,21	6,82	187,090	-	11,11	0,000	-	-	-	2,082
19.04.16	24	-	49,08	8,81	186,240	-	-	37,30	6,83	186,240	-	11,78	0,000	-	-	-	2,196
20.04.16	24	-	46,77	8,86	187,930	-	-	36,06	6,87	187,930	-	10,71	0,000	-	-	-	2,014
21.04.16	24	-	50,65	8,86	187,910	-	-	38,00	6,86	187,910	-	12,65	0,000	-	-	-	2,379
22.04.16	24	-	52,32	8,85	187,900	-	-	38,94	6,85	187,900	-	13,38	0,000	-	-	-	2,515
Среднее	24,00	-	51,55	8,84	192,430	-	-	38,93	6,72	192,411	-	12,62	0,019	-	-	-	2,448
Итого	744,0	-	-	-	5965,333	0,000	-	-	-	5964,733	0,000	-	0,600	0,00	0,00	0,00	75,89

Ориентировочно до конца месяца(+)

1446,994

1446,857

0,137

16,72

Корректировка за прошлый месяц (-)

1681,341

1681,341

0,000

32,67

Итого за апрель 2016 :

5730,986

5730,249

0,737

59,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 03:00	57637,920	-	57618,610	-	-	-	1156,194	
23.04.16 04:00	63599,830	-	63579,920	-	-	-	1233,334	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)


ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 28.04.2016