

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	62,72	8,41	239,420	-	-	48,19	5,80	239,400	-	14,53	0,020	0,00	0,00	0,00	3,487
24.03.16	24	-	56,31	8,41	239,490	-	-	44,41	5,80	239,460	-	11,90	0,030	0,00	0,00	0,00	2,858
25.03.16	24	-	52,70	8,39	241,070	-	-	42,41	5,80	241,040	-	10,29	0,030	0,00	0,00	0,00	2,489
26.03.16	24	-	48,98	8,36	243,630	-	-	40,20	5,80	243,480	-	8,78	0,150	0,00	0,00	0,00	2,151
27.03.16	24	-	45,87	8,40	238,870	-	-	38,05	5,80	238,520	-	7,82	0,350	0,00	0,00	0,00	1,891
28.03.16	24	-	49,87	8,41	238,910	-	-	40,65	5,80	238,640	-	9,22	0,270	0,00	0,00	0,00	2,223
29.03.16	24	-	49,24	8,40	238,940	-	-	40,16	5,80	238,790	-	9,08	0,150	0,00	0,00	0,00	2,180
30.03.16	24	-	53,28	8,42	238,860	-	-	42,50	5,80	238,740	-	10,78	0,120	0,00	0,00	0,00	2,587
31.03.16	24	-	53,08	8,41	238,780	-	-	42,31	5,80	238,660	-	10,77	0,120	0,00	0,00	0,00	2,587
01.04.16	24	-	54,43	8,42	238,790	-	-	43,27	5,80	238,570	-	11,16	0,220	0,00	0,00	0,00	2,681
02.04.16	24	-	53,72	8,41	238,910	-	-	42,85	5,80	238,730	-	10,87	0,180	0,00	0,00	0,00	2,612
03.04.16	24	-	55,34	8,40	239,870	-	-	43,93	5,80	239,770	-	11,41	0,100	0,00	0,00	0,00	2,753
04.04.16	24	-	54,50	8,41	239,190	-	-	43,35	5,80	239,023	-	11,15	0,167	0,00	0,00	0,00	2,682
05.04.16	24	-	44,09	7,89	337,900	-	-	38,76	5,80	336,930	-	5,33	0,970	0,00	0,00	0,00	1,848
06.04.16	24	-	44,57	7,89	338,560	-	-	38,97	5,80	338,390	-	5,60	0,170	0,00	0,00	0,00	1,912
07.04.16	24	-	43,87	7,90	334,980	-	-	38,26	5,80	334,980	-	5,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,890
08.04.16	24	-	43,55	7,91	334,760	-	-	37,93	5,80	334,760	-	5,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,888
09.04.16	24	-	45,60	7,92	334,360	-	-	39,31	5,80	334,360	-	6,29	0,000	0,00	0,00	0,00	2,112
10.04.16	24	-	47,18	7,92	334,560	-	-	40,43	5,80	334,560	-	6,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,266
11.04.16	24	-	47,46	8,06	289,470	-	-	40,77	5,80	286,860	-	6,69	2,610	0,00	0,00	0,00	2,052
12.04.16	24	-	50,86	7,87	330,880	-	-	42,91	5,80	328,650	-	7,95	2,230	0,00	0,00	0,00	2,731
13.04.16	24	-	59,00	7,91	333,580	-	-	48,82	5,80	333,580	-	10,18	0,000	0,00	0,00	0,00	3,404
14.04.16	24	-	49,05	7,90	338,410	-	-	42,08	5,80	338,410	-	6,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,361
15.04.16	24	-	42,51	6,77	251,270	-	-	36,93	5,80	248,890	-	5,58	2,380	0,00	0,00	0,00	1,497
16.04.16	24	-	48,13	7,87	334,320	-	-	41,38	5,80	334,320	-	6,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,268
17.04.16	24	-	48,89	7,89	332,170	-	-	41,72	5,80	332,170	-	7,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,388
18.04.16	24	-	46,59	7,94	334,980	-	-	40,11	5,80	334,980	-	6,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,180
19.04.16	24	-	50,45	7,93	334,690	-	-	42,81	5,80	334,690	-	7,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,566
20.04.16	24	-	52,13	7,95	334,760	-	-	43,97	5,80	334,760	-	8,16	0,000	0,00	0,00	0,00	2,739
21.04.16	24	-	49,72	7,94	334,810	-	-	42,30	5,80	334,810	-	7,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,495
22.04.16	24	-	49,72	7,94	334,810	-	-	42,30	5,80	334,810	-	7,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,495
Среднее	24,00	-	50,11	8,09	290,774	-	-	41,68	5,80	290,443	-	8,43	0,331	-	-	-	2,396
Итого	744,0	-	-	-	9014,000	0,000	-	-	-	9003,733	0,000	-	10,267	0,00	0,00	0,00	74,27

Ориентировочно до конца месяца(+)

2674,903

Корректировка за прошлый месяц (-)

2985,999

**Итого за апрель 2016 :**

8702,904

2674,903

2985,999

8692,638

0,000

0,000

10,267

19,58

38,07

55,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.16 03:00	13995,070	-	13955,120	-	0,000	0,000	174,745	
23.04.16 04:00	22898,200	-	22846,740	-	0,000	0,000	253,571	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке на получение АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_

ООО «ИнфраХит М.Гкал»  
 Гкал  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

28.04.2016