

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001153

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \phi. = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \phi. = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	68,76	8,80	335,288	-	-	51,92	6,50	328,884	-	16,84	6,403	0,00	0,00	0,00	6,001
24.03.16	24	-	68,75	8,80	335,659	-	-	52,40	6,50	329,161	-	16,35	6,498	0,00	0,00	0,00	5,849
25.03.16	24	-	63,35	8,80	336,488	-	-	49,01	6,50	329,963	-	14,34	6,525	0,00	0,00	0,00	5,164
26.03.16	24	-	56,81	8,80	337,199	-	-	45,09	6,50	330,802	-	11,71	6,397	0,00	0,00	0,00	4,255
27.03.16	24	-	53,12	8,80	339,748	-	-	42,99	6,50	333,315	-	10,13	6,433	0,00	0,00	0,00	3,735
28.03.16	24	-	49,55	8,80	344,138	-	-	41,06	6,50	337,606	-	8,48	6,532	0,00	0,00	0,00	3,204
29.03.16	24	-	46,12	8,80	337,876	-	-	38,72	6,50	331,653	-	7,40	6,222	0,00	0,00	0,00	2,756
30.03.16	24	-	50,20	8,80	337,731	-	-	41,40	6,50	331,380	-	8,80	6,351	0,00	0,00	0,00	3,251
31.03.16	24	-	49,55	8,80	337,893	-	-	40,88	6,50	331,521	-	8,67	6,373	0,00	0,00	0,00	3,207
01.04.16	24	-	53,52	8,80	337,521	-	-	43,16	6,50	331,109	-	10,36	6,412	0,00	0,00	0,00	3,791
02.04.16	24	-	53,39	8,80	337,596	-	-	43,20	6,50	331,134	-	10,20	6,463	0,00	0,00	0,00	3,739
03.04.16	24	-	54,86	8,80	337,487	-	-	44,26	6,50	330,967	-	10,61	6,520	0,00	0,00	0,00	3,885
04.04.16	24	-	54,00	8,80	337,637	-	-	43,79	6,50	331,096	-	10,21	6,541	0,00	0,00	0,00	3,751
05.04.16	24	-	55,53	8,80	339,054	-	-	44,82	6,50	332,476	-	10,71	6,578	0,00	0,00	0,00	3,942
06.04.16	24	-	54,80	8,80	338,059	-	-	44,29	6,50	331,513	-	10,51	6,546	0,00	0,00	0,00	3,859
07.04.16	24	-	44,59	8,80	341,133	-	-	38,52	6,50	334,817	-	6,06	6,315	0,00	0,00	0,00	2,328
08.04.16	24	-	44,84	8,80	338,455	-	-	38,32	6,50	332,209	-	6,52	6,246	0,00	0,00	0,00	2,463
09.04.16	24	-	44,07	8,80	338,077	-	-	37,52	6,50	331,830	-	6,54	6,247	0,00	0,00	0,00	2,462
10.04.16	24	-	43,83	8,80	338,424	-	-	37,31	6,50	332,185	-	6,52	6,239	0,00	0,00	0,00	2,454
11.04.16	24	-	45,81	8,80	338,405	-	-	38,45	6,50	332,064	-	7,37	6,341	0,00	0,00	0,00	2,753
12.04.16	24	-	47,28	8,80	338,272	-	-	39,40	6,50	331,901	-	7,88	6,371	0,00	0,00	0,00	2,933
13.04.16	24	-	47,61	8,80	338,425	-	-	39,89	6,50	332,074	-	7,71	6,351	0,00	0,00	0,00	2,880
14.04.16	24	-	50,53	8,80	334,304	-	-	41,33	6,50	328,029	-	9,20	6,275	0,00	0,00	0,00	3,351
15.04.16	24	-	59,24	8,80	335,827	-	-	46,86	6,50	329,381	-	12,38	6,446	0,00	0,00	0,00	4,477
16.04.16	24	-	49,91	8,80	338,782	-	-	41,34	6,50	332,558	-	8,58	6,224	0,00	0,00	0,00	3,180
17.04.16	24	-	42,52	8,80	252,076	-	-	35,94	6,50	247,686	-	6,58	4,390	0,00	0,00	0,00	1,844
18.04.16	24	-	48,35	8,80	349,449	-	-	40,37	6,50	342,290	-	7,98	7,159	0,00	0,00	0,00	3,094
19.04.16	24	-	49,03	8,80	337,503	-	-	40,39	6,50	330,557	-	8,63	6,947	0,00	0,00	0,00	3,211
20.04.16	24	-	46,80	8,80	340,630	-	-	39,01	6,50	333,779	-	7,79	6,851	0,00	0,00	0,00	2,937
21.04.16	24	-	50,51	8,80	340,432	-	-	41,32	6,50	333,559	-	9,19	6,874	0,00	0,00	0,00	3,429
22.04.16	24	-	48,78	8,80	339,522	-	-	40,24	6,50	332,631	-	8,54	6,891	0,00	0,00	0,00	3,192
Среднее	24,00	-	51,48	8,80	335,777	-	-	42,04	6,50	329,359	-	9,45	6,418	-	-	-	3,464
Итого	744,0				10409,090	0,000				10210,128	0,000		198,962	0,00	0,00	0,00	107,38

Ориентировочно до конца месяца(+)

2626,737

2574,925

51,812

23,87

Корректировка за прошлый месяц (-)

3024,014

2966,569

57,445

47,45

Итого за апрель 2016 :

10011,814

9818,484

193,330

83,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.03.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.04.16 16:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетной анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИВЕРН УСЛОВНО
 по заявке до подлинной АКТ допуск УУ
 Дата: 28.04.2016