

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201508  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.03.16	-		61,53	7,94	66,000	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,53	66,000	4,063	
24.03.16	-		61,08	7,96	61,410	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,08	61,410	3,751	
25.03.16	-		61,41	7,95	64,910	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,41	64,910	3,991	
26.03.16	-		63,73	7,94	64,970	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,73	64,970	4,143	
27.03.16	-		63,58	7,88	68,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,58	68,240	4,338	
28.03.16	-		61,69	7,90	61,790	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,69	61,790	3,811	
29.03.16	-		60,49	7,91	58,830	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,49	58,830	3,559	
30.03.16	-		60,85	7,81	61,970	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,85	61,970	3,770	
31.03.16	-		60,16	7,50	61,880	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,16	61,880	3,722	
01.04.16	-		59,22	7,59	58,400	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,22	58,400	3,460	
02.04.16	-		60,17	7,91	71,420	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,17	71,420	4,301	
03.04.16	-		61,56	7,86	74,500	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,56	74,500	4,587	
04.04.16	-		60,30	7,91	63,970	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,30	63,970	3,856	
05.04.16	-		58,87	7,83	19,240	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,87	19,240	1,133	
06.04.16	-		15,68	1,04	12,190	-	0,00	0,00	0,000	-	-	15,68	12,190	0,191	
07.04.16	-		58,93	4,91	61,520	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,93	61,520	3,627	
08.04.16	-		60,04	7,86	68,200	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,04	68,200	4,099	
09.04.16	-		60,68	7,84	65,730	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,68	65,730	3,993	
10.04.16	-		60,93	7,56	75,680	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,93	75,680	4,613	
11.04.16	-		59,65	7,85	64,200	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,65	64,200	3,830	
12.04.16	-		60,05	7,86	59,910	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,05	59,910	3,602	
13.04.16	-		60,85	7,86	61,110	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,85	61,110	3,720	
14.04.16	-		59,27	7,88	59,600	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,27	59,600	3,533	
15.04.16	-		59,78	7,84	60,860	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,78	60,860	3,640	
16.04.16	-		60,15	7,99	62,510	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,15	62,510	3,763	
17.04.16	-		61,18	7,87	71,680	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,18	71,680	4,386	
18.04.16	-		60,00	7,97	65,440	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,00	65,440	3,928	
19.04.16	-		59,71	8,02	61,320	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,71	61,320	3,664	
20.04.16	-		59,68	8,07	60,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,68	60,760	3,627	
21.04.16	-		59,28	8,04	60,080	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,28	60,080	3,561	
22.04.16	-		59,56	8,04	60,720	-	0,00	-	-	-	-	59,56	60,720	3,617	
Среднее	-	-	59,03	7,56	60,937	-	0,00	-	-	-	-	59,03	60,937	3,674	
Итого	0,0				1889,040	0,000			0,000	0,000	0,00		1889,040	113,88	

Ориентировочно до конца месяца(+)

505,726

0,000

505,726

30,34

Корректировка за прошлый месяц (-)

602,601

0,000

602,601

37,203

**Итого за апрель 2016 :**

1792,164

0,000

1792,164

107,01457

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.03.16 03:00	29211,500	-	0,000	-	-	1798,476
06.04.16 15:00	30066,880	-	0,000	-	-	1850,841

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

