

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв=0 С

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.16	24	-	68,59	8,70	217,276	-	-	45,78	6,80	216,746	-	22,81	0,529	0,00	0,00	0,00	4,991
24.03.16	24	-	68,45	8,70	209,539	-	-	45,75	6,80	210,245	-	22,70	-0,706	0,00	0,00	0,00	4,792
25.03.16	24	-	63,19	8,70	241,305	-	-	44,77	6,80	239,810	-	18,42	1,495	0,00	0,00	0,00	4,523
26.03.16	24	-	56,65	8,70	241,768	-	-	41,49	6,80	240,601	-	15,16	1,166	0,00	0,00	0,00	3,723
27.03.16	24	-	52,97	8,70	243,336	-	-	39,70	6,80	242,212	-	13,27	1,124	0,00	0,00	0,00	3,283
28.03.16	24	-	49,36	8,70	246,246	-	-	37,98	6,80	245,037	-	11,38	1,210	0,00	0,00	0,00	2,858
29.03.16	24	-	45,99	8,70	241,941	-	-	36,02	6,80	240,678	-	9,96	1,263	0,00	0,00	0,00	2,464
30.03.16	24	-	50,07	8,70	241,810	-	-	38,32	6,80	240,674	-	11,74	1,135	0,00	0,00	0,00	2,892
31.03.16	24	-	49,42	8,70	241,838	-	-	37,84	6,80	240,722	-	11,58	1,116	0,00	0,00	0,00	2,851
01.04.16	24	-	53,41	8,70	241,535	-	-	39,52	6,80	240,460	-	13,89	1,075	0,00	0,00	0,00	3,407
02.04.16	24	-	53,29	8,70	233,044	-	-	39,23	6,80	233,374	-	14,06	-0,330	0,00	0,00	0,00	3,329
03.04.16	24	-	54,71	8,70	241,407	-	-	40,61	6,80	240,174	-	14,10	1,233	0,00	0,00	0,00	3,464
04.04.16	24	-	53,88	8,70	241,653	-	-	40,12	6,80	240,429	-	13,75	1,224	0,00	0,00	0,00	3,382
05.04.16	24	-	55,44	8,70	243,126	-	-	41,06	6,80	241,857	-	14,38	1,269	0,00	0,00	0,00	3,558
06.04.16	24	-	54,68	8,70	242,062	-	-	40,60	6,80	240,820	-	14,08	1,242	0,00	0,00	0,00	3,468
07.04.16	24	-	44,39	8,70	246,718	-	-	35,93	6,80	243,445	-	8,46	3,273	0,00	0,00	0,00	2,213
08.04.16	24	-	44,73	8,70	244,645	-	-	35,63	6,80	241,428	-	9,09	3,217	0,00	0,00	0,00	2,348
09.04.16	24	-	43,96	8,70	244,235	-	-	34,92	6,80	240,996	-	9,04	3,239	0,00	0,00	0,00	2,330
10.04.16	24	-	43,70	8,70	244,297	-	-	34,61	6,80	241,073	-	9,09	3,225	0,00	0,00	0,00	2,340
11.04.16	24	-	45,71	8,70	244,284	-	-	35,54	6,80	241,098	-	10,16	3,185	0,00	0,00	0,00	2,605
12.04.16	24	-	47,20	8,70	246,036	-	-	36,46	6,80	242,895	-	10,74	3,140	0,00	0,00	0,00	2,766
13.04.16	24	-	47,47	8,70	247,979	-	-	37,09	6,80	244,765	-	10,38	3,215	0,00	0,00	0,00	2,703
14.04.16	24	-	50,49	8,70	240,412	-	-	38,06	6,80	240,857	-	12,42	-0,444	0,00	0,00	0,00	3,047
15.04.16	24	-	59,08	8,70	254,125	-	-	43,35	6,80	252,227	-	15,74	1,897	0,00	0,00	0,00	4,092
16.04.16	24	-	49,77	8,70	269,668	-	-	39,22	6,80	269,149	-	10,55	0,519	0,00	0,00	0,00	2,946
17.04.16	24	-	42,14	8,70	211,519	-	-	34,05	6,80	209,656	-	8,09	1,864	0,00	0,00	0,00	1,781
18.04.16	24	-	48,18	8,70	264,284	-	-	37,75	6,80	233,917	-	10,43	30,367	0,00	0,00	0,00	3,917
19.04.16	24	-	48,92	8,70	246,898	-	-	37,04	6,80	198,161	-	11,88	48,737	0,00	0,00	0,00	4,753
20.04.16	24	-	46,68	8,70	246,877	-	-	36,69	6,80	244,539	-	9,99	2,339	0,00	0,00	0,00	2,560
21.04.16	24	-	50,47	8,70	246,599	-	-	38,74	6,80	244,419	-	11,73	2,180	0,00	0,00	0,00	2,986
22.04.16	24	-	52,16	8,70	246,560	-	-	39,70	6,80	243,953	-	12,46	2,606	0,00	0,00	0,00	3,184
Среднее	24,00	-	51,46	8,70	242,356	-	-	38,82	6,80	238,272	-	12,63	4,084	-	-	-	3,212
Итого	744,0				7513,021	0,000			6,80	7386,417	0,000		126,604	0,00	0,00	0,00	99,56

Ориентировочно до конца месяца(+)

1979,892

1878,622

101,270

25,29

Корректировка за прошлый месяц (-)

2141,831

2134,461

7,370

41,62

Итого за апрель 2016 :

7351,082

7130,578

220,505

83,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.02.16 14:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.16 14:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____

Главный инженер

(по доверенности абонента)

