Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 02752
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=
расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	112,22	96,61	15,61	70,22	41,60	28,62	6,00	6,00	2,77	15,61			17,36		17,36	-	69,75		1,09			3,86
24.11.16	24,00	*	113,09	97,95	15,14	70,28	41,94	28,34	6,00	6,00	2,78	15,14			16,88		16,88	-	69,93		1,06			3,84
25.11.16	24,00		111,84	95,89	15,94	71,33	41,99	29,34	6,00	6,00	2,82	15,94			17,75		17,75	-	71,06		1,13			3,95
26.11.16	24,00	*	114,20	97,69	16,51	73,63	42,86	30,77	6,00	6,00	3,01	16,51			18,47		18,47	-	73,59		1,21			4,22
27.11.16	24,00	*	115,75	98,43	17,31	75,25	44,00	31,25	6,00	6,00	3,08	17,31			19,38		19,38	-	75,15		1,30			4,38
28.11.16	24,00	*	112,36	97,77	14,59	77,69	43,85	33,84	6,00	6,00	3,31	14,59			16,76		16,76	-	77,62		1,13			4,44
29.11.16	24,00	*	112,33	96,87	15,46	80,14	44,26	35,88	6,00	6,00	3,48	15,46			17,80		17,80	-	79,91		1,24			4,72
30.11.16	24,00	*	113,65	98,65	15,00	80,38	44,85	35,53	6,00	6,00	3,51	15,00			17,36		17,36	-	80,11		1,20			4,71
01.12.16	24,00	*	114,31	100,52	13,78	80,53	45,68	34,85	6,00	6,00	3,51	13,78			16,12		16,12	-	80,21		1,11			4,62
02.12.16	24,00	*	116,67	102,50	14,17	80,35	46,11	34,25	6,00	6,00	3,52	14,17			16,52		16,52	-	80,05		1,13			4,65
03.12.16	24,00	*	112,16	96,19	15,98	76,47	43,12	33,35	6,00	6,00	3,20	15,98			18,10		18,10	-	76,89		1,23			4,43
04.12.16	24,00	*	111,20	94,85	16,35	80,11	43,96	36,15	6,00	6,00	3,44	16,35			18,69		18,69	-	79,73		1,30			4,74
05.12.16	24,00	*	65,15	63,30	1,85	78,69	45,19	33,50	6,00	6,00	1,92	1,85			1,89		1,89	-	62,13		0,11			2,04
06.12.16	24,00	*	80,78	65,54	15,24	69,18	35,54	33,65	6,00	6,00	2,22	15,24			15,55		15,55	-	67,82		1,03			3,26
07.12.16	24,00	*	73,19	66,89	6,30	80,94	42,37	38,57	6,00	6,00	1,92	6,30			6,42		6,42	-	62,44		0,39			2,31
08.12.16	24,00		116,79	100,95	15,84	80,24	44,37	35,87	6,00	6,00	3,63	15,84			18,27		18,27	-	79,99		1,27			4,90
09.12.16	24,00		113,93	99,44	14,49	80,50	45,80	34,70	6,00	6,00	3,46	14,49			16,81		16,81	-	80,22		1,16			4,62
10.12.16	24,00	*	110,85	96,45	14,40	80,80	45,00	35,80	6,00	6,00	3,46	14,40			16,72		16,72	-	80,58		1,16			4,62
11.12.16	24,00	*	111,90	94,59	17,31	82,40	45,08	37,32	6,00	6,00	3,54	17,31			19,79		19,79	-	82,10		1,42			4,96
12.12.16	24,00	*	110,73	96,37	14,36	83,15	45,31	37,84	6,00	6,00	3,65	14,36			16,83		16,83	-	82,96		1,19			4,84
13.12.16	24,00	*	110,08	94,09	15,99	84,33	45,69	38,64	6,00	6,00	3,65	15,99			18,54		18,54	-	83,88		1,34			4,99
14.12.16	24,00	*	107,47	92,30	15,17	83,93	46,31	37,62	6,00	6,00	3,48	15,17			17,60		17,60	-	83,36		1,26			4,75
15.12.16	24,00	*	110,40	93,98	16,43	83,82	46,48	37,34	6,00	6,00	3,52	16,43			18,92		18,92	-	83,32		1,37			4,89
16.12.16	24,00		109,62	93,21	16,41	83,22	46,48	36,73	6,00	6,00	3,43	16,41			18,85		18,85	-	82,76		1,36			4,79
17.12.16	24,00	*	110,16	93,09	17,07	82,91	46,49	36,42	6,00	6,00	3,40	17,07			19,50		19,50	-	82,40		1,41			4,81
18.12.16	24,00	*	110,02	92,70	17,32	82,40	46,41	35,99	6,00	6,00	3,35	17,32			19,71		19,71	-	82,01		1,42			4,77
19.12.16	24,00		109,93	93,00	16,93	82,84	46,46	36,38	6,00	6,00	3,39	16,93	-	-	19,35	-	19,35	-	82,39	-	1,40	-	-	4,79
20.12.16	24,00	*	110,76	94,04	16,72	79,29	45,78	33,51	6,00	6,00	3,16	16,72			18,92		18,92	-	78,66		1,32			4,48
21.12.16	24,00		111,86	92,40	19,46	80,89	45,95	34,94	6,00	6,00	3,24	19,46			19,86		19,86	-	80,45		1,57	-	-	4,81
22.12.16	24,00		111,86	92,40	19,46	80,89	45,95	34,94	6,00	6,00	3,24	19,46			19,86		19,86	-	80,45		1,57	-	-	4,81
Среднее	24,00	-	108,18	92,96	15,22	79,23	44,50	34,73	6,00	6,00	3,20	15,22	-	-	17,15	-	17,15	-	77,73	-	1,20	-	-	4,81
Итого	720,00		3245,25	2788,65	456,60						96,10	456,60	0,00	0,00	514,57	0,00	514,57	0,00			35,89	0,00	0,00	4,40
																								131,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	73203,18	60548,42	22032,44	0,00	22499,20	0,00	2320,70	1487,74	-
	21.12.16 01:00	76221,52	63157,67	22770,92	0,00	23257,76	0,00	2443,49	1544,84	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **514,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ТУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016
«__» _____ г.