Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	139,31	123,81	15,50	72,05	45,94	26,11	7,00	5,00	3,23	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	71,98	-	1,12			4,35
24.11.16	24,00	-	141,44	125,94	15,50	72,01	46,23	25,78	7,00	5,00	3,25	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	71,93	-	1,12			4,36
25.11.16	24,00	-	138,63	123,13	15,50	73,49	46,82	26,67	7,00	5,00	3,28	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	73,44	-	1,14			4,42
26.11.16	24,00	-	139,69	124,19	15,50	75,82	47,88	27,94	7,00	5,00	3,47	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	75,80	-	1,18			4,65
27.11.16	24,00	-	143,78	128,28	15,50	77,76	48,95	28,81	7,00	5,00	3,70	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	77,75	-	1,21			4,90
28.11.16	24,00	-	139,04	123,54	15,50	80,43	49,39	31,04	7,00	5,00	3,84	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	80,38	-	1,25			5,08
29.11.16	24,00	-	140,50	125,00	15,50	82,63	50,17	32,46	7,00	5,00	4,06	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	82,55	-	1,28			5,34
30.11.16	24,00	-	140,74	125,24	15,50	82,65	50,57	32,08	7,00	5,00	4,02	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	82,55	-	1,28			5,30
01.12.16	24,00	-	141,12	125,62	15,50	82,63	51,17	31,46	7,00	5,00	3,95	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	82,54	-	1,28			5,23
02.12.16	24,00	-	140,94	125,44	15,50	81,57	51,13	30,44	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,44	-	1,26			5,08
03.12.16	24,00	-	136,15	120,65	15,50	79,24	48,55	30,69	7,00	5,00	3,70	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	79,37	-	1,23			4,93
04.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
05.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
06.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
07.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
08.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
09.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
10.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
11.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
12.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
13.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
14.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
15.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
16.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
17.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
18.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
19.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
20.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
21.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
22.12.16	24,00		139,40	123,90	15,50	81,15	50,28	30,86	7,00	5,00	3,82	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	81,12	-	1,26	-	-	5,08
Среднее	24,00	-	139,67	124,16	15,50	80,07	49,74	30,33	7,00	5,00	3,77	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	80,03	-	1,24	-	-	5,01
Итого	720,00		4190,00	3724,91	465,10						112,99	465,10	0,00	0,00	474,59	0,00	474,59	0,00			37,22	0,00	0,00	150,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	42919,58	34816,55	11091,97	-	11349,25	-	1171,22	-	-
	04.12.16 01:00	44460,92	34816,91	11790,19	-	12066,74	-	1291,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **474,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта