Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	111,34	98,43	12,91	72,68	42,32	30,36	7,00	5,00	2,99	12,91	-	-	14,78	-	14,78	-	72,60	-	0,94			3,93
24.11.16	24,00	-	113,38	99,47	13,91	72,61	42,61	30,00	7,00	5,00	2,99	13,91	-	-	15,74	-	15,74	-	72,52	-	1,01			4,00
25.11.16	24,00	-	112,48	99,22	13,26	74,20	43,03	31,17	7,00	5,00	3,10	13,26	-	-	15,15	-	15,15	-	74,19	-	0,98			4,08
26.11.16	24,00	-	113,42	99,62	13,80	76,48	43,87	32,61	7,00	5,00	3,25	13,80	-	-	15,85	-	15,85	-	76,43	-	1,05			4,31
27.11.16	24,00	-	114,03	100,05	13,98	78,43	44,89	33,54	7,00	5,00	3,36	13,98	-	-	16,16	-	16,16	-	78,40	-	1,10			4,46
28.11.16	24,00	-	110,21	98,63	11,58	81,19	44,70	36,49	7,00	5,00	3,60	11,58	-	-	13,88	-	13,88	-	81,14	-	0,94			4,54
29.11.16	24,00	-	109,72	97,39	12,33	83,41	44,75	38,66	7,00	5,00	3,77	12,33	-	-	14,76	-	14,76	-	83,32	-	1,03			4,80
30.11.16	24,00	-	111,17	98,87	12,30	83,38	45,26	38,12	7,00	5,00	3,77	12,30	-	-	14,78	-	14,78	-	83,28	-	1,02			4,80
01.12.16	24,00	-	111,54	100,04	11,50	83,35	45,97	37,38	7,00	5,00	3,75	11,50	-	-	13,98	-	13,98	-	83,26	-	0,96			4,70
02.12.16	24,00	-	110,99	100,84	10,15	82,11	46,05	36,06	7,00	5,00	3,64	10,15	-	-	12,50	-	12,50	-	81,89	-	0,83			4,47
03.12.16	24,00	-	109,48	97,53	11,95	80,00	44,00	36,00	7,00	5,00	3,51	11,95	-	-	14,19	-	14,19	-	80,04	-	0,96			4,47
04.12.16	24,00	-	110,13	95,37	14,76	83,01	44,38	38,63	7,00	5,00	3,69	14,76	-	-	17,22	-	17,22	-	82,90	-	1,22			4,91
05.12.16	24,00	-	60,04	58,10	1,94	80,32	46,47	33,85	7,00	5,00	1,75	1,94	-	-	1,98	-	1,98	-	71,73	-	0,14			1,89
06.12.16	24,00	-	87,81	74,77	13,04	73,46	37,30	36,16	7,00	5,00	2,71	13,04	-	-	13,31	-	13,31	-	73,34	-	0,96			3,66
07.12.16	24,00	-	69,68	66,72	2,96	84,33	42,89	41,44	7,00	5,00	2,42	2,96	-	-	3,02	-	3,02	-	75,59	-	0,22			2,65
08.12.16	24,00	-	111,69	99,31	12,38	83,45	45,16	38,29	7,00	5,00	3,81	12,38	-	-	14,88	-	14,88	-	83,37	-	1,03			4,84
09.12.16	24,00	-	110,31	98,82	11,49	83,32	45,85	37,47	7,00	5,00	3,71	11,49	-	-	13,92	-	13,92	-	83,23	-	0,96			4,66
10.12.16	24,00	-	109,25	95,78	13,47	83,89	45,06	38,83	7,00	5,00	3,73	13,47	-	-	15,92	-	15,92	-	83,83	-	1,13			4,86
11.12.16	24,00	-	109,53	95,06	14,47	85,35	45,09	40,26	7,00	5,00	3,83	14,47	-	-	17,06	-	17,06	-	85,25	-	1,23			5,07
12.12.16	24,00	-	109,90	96,02	13,88	86,45	45,32	41,13	7,00	5,00	3,95	13,88	-	-	16,56	-	16,56	-	86,40	-	1,20			5,15
13.12.16	24,00	-	108,06	94,83	13,23	87,37	45,39	41,98	7,00	5,00	3,99	13,23	-	-	15,93	-	15,93	-	87,22	-	1,15			5,14
14.12.16	24,00	-	109,88	97,69	12,19	87,07	45,97	41,10	7,00	5,00	4,02	12,19	-	-	14,90	-	14,90	-	86,96	-	1,06			5,08
15.12.16	24,00	-	112,42	98,64	13,78	86,92	45,85	41,07	7,00	5,00	4,06	13,78	-	-	16,55	-	16,55	-	86,80	-	1,20			5,25
16.12.16	24,00	-	111,26	98,87	12,39	86,20	46,12	40,08	7,00	5,00	3,97	12,39	-	-	15,06	-	15,06	-	86,11	-	1,07			5,04
17.12.16	24,00	-	112,96	99,15	13,81	85,81	46,30	39,51	7,00	5,00	3,92	13,81	-	-	16,53	-	16,53	-	85,70	-	1,18			5,11
18.12.16	24,00	-	113,56	98,44	15,12	85,26	46,32	38,94	7,00	5,00	3,84	15,12	-	-	17,84	-	17,84	-	85,17	-	1,29			5,13
19.12.16	24,00	-	112,52	98,76	13,76	83,39	45,89	37,50	7,00	5,00	3,71	13,76	-	-	16,29	-	16,29	-	83,23	-	1,15			4,86
20.12.16	24,00	-	114,29	100,42	13,87	81,97	45,87	36,10	7,00	5,00	3,63	13,87	-	-	16,32	-	16,32	-	81,86	-	1,14			4,77
21.12.16	24,00		113,46	99,21	14,25	83,54	46,03	37,51	7,00	5,00	3,73	14,25	-	-	14,54	-	14,54	-	83,42	-	1,19	-	-	4,92
22.12.16	24,00		113,46	99,21	14,25	83,54	46,03	37,51	7,00	5,00	3,73	14,25	-	-	14,54	-	14,54	-	83,42	-	1,19	-	-	4,92
Среднее	24,00	-	107,60	95,18	12,42	82,08	44,82	37,26	7,00	5,00	3,53	12,42	-	-	14,47	-	14,47	-	81,42	-	1,02	-	-	4,55
Итого	720,00		3227,96	2855,25	372,71						105,91	372,71	0,00	0,00	434,14	0,00	434,14	0,00			30,52	0,00	0,00	136,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.12.16 01:00	32770,99	25523,81	11837,54	-	12119,49	-	1175,83	-	-
	21.12.16 08:00	34903,28	27423,68	12919,66	-	13234,91	-	1268,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **434,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

печать потребителя

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление сбора и учета Отдел эксплуатации КУУТЭ СЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«__» 23 ДЕК 2016 г.