Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 678 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
24.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
25.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
26.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
27.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
28.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
29.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
30.11.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
01.12.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
02.12.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
03.12.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
04.12.16	24,00	-	117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
05.12.16	24,00	-	63,14	59,28	3,86	79,09	49,30	29,79	7,00	5,00	1,81	3,86	-	-	4,96	-	4,96	-	69,25	-	0,27			2,08
06.12.16	24,00	-	98,41	80,20	10,50	72,91	42,38	30,53	7,00	5,00	3,01	10,50	-	-	19,91	-	19,91	-	72,88	-	0,76			3,77
07.12.16	24,00	-	96,11	91,41	4,70	83,04	48,93	34,11	7,00	5,00	3,14	4,70	-	-	6,61	-	6,61	-	79,43	-	0,37			3,52
08.12.16	24,00	-	117,55	107,75	9,80	82,95	51,22	31,73	7,00	5,00	3,43	9,80	-	-	11,71	-	11,71	-	82,79	-	0,81			4,24
09.12.16	24,00	-	118,80	106,39	12,41	82,81	51,48	31,33	7,00	5,00	3,34	12,41	-	-	14,20	-	14,20	-	82,64	-	1,03			4,37
10.12.16	24,00	-	117,25	103,05	14,20	83,36	51,01	32,35	7,00	5,00	3,34	14,20	-	-	16,42	-	16,42	-	83,24	-	1,18			4,53
11.12.16	24,00	-	117,39	101,98	15,41	84,77	51,32	33,45	7,00	5,00	3,42	15,41	-	-	17,49	-	17,49	-	84,58	-	1,30			4,72
12.12.16	24,00	-	113,85	104,34	9,51	85,82	51,61	34,21	7,00	5,00	3,58	9,51	-	-	11,51	-	11,51	-	85,71	-	0,82			4,39
13.12.16	24,00	-	115,08	103,78	11,30	86,74	52,08	34,66	7,00	5,00	3,61	11,30	-	-	13,45	-	13,45	-	86,51	-	0,98			4,58
14.12.16	24,00	-	116,84	104,80	12,04	86,45	52,36	34,09	7,00	5,00	3,58	12,04	-	-	14,14	-	14,14	-	86,26	-	1,04			4,62
15.12.16	24,00	-	117,12	106,36	10,76	86,31	52,51	33,80	7,00	5,00	3,61	10,76	-	-	13,14	-	13,14	-	86,12	-	0,93			4,53
16.12.16	24,00	-	116,51	106,59	9,92	85,61	52,39	33,22	7,00	5,00	3,55	9,92	-	-	11,98	-	11,98	-	85,44	-	0,85			4,40
17.12.16	24,00	-	119,13	106,38	12,75	85,24	52,55	32,69	7,00	5,00	3,49	12,75	-	-	14,82	-	14,82	-	85,05	-	1,08			4,57
18.12.16	24,00	-	116,93	106,39	10,54	84,65	52,29	32,36	7,00	5,00	3,45	10,54	-	-	12,58	-	12,58	-	84,48	-	0,89			4,34
19.12.16	24,00	-	117,39	106,38	11,01	82,83	51,57	31,26	7,00	5,00	3,33	11,01	-	-	13,00	-	13,00	-	82,61	-	0,91			4,24
20.12.16	24,00	-	118,25	108,31	9,94	81,41	51,11	30,30	7,00	5,00	3,29	9,94	-	-	12,09	-	12,09	-	81,21	-	0,81			4,10
21.12.16	24,00		117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
22.12.16	24,00		117,52	107,03	10,50	82,96	51,66	31,31	7,00	5,00	3,36	10,50	-	-	12,56	-	12,56	-	82,77	-	0,87	-	-	4,23
Среднее	24,00	-	114,17	103,39	10,52	83,18	51,24	31,94	7,00	5,00	3,33	10,52	-	-	12,79	-	12,79	-	82,56	-	0,87	-	-	4,21
Итого	720,00		3425,08	3101,76	315,60						99,98	315,60	0,00	0,00	383,80	0,00	383,80	0,00			26,19	0,00	0,00	126,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	53928,59	42367,99	16611,11	-	16977,22	-	1685,52		
	21.12.16 01:00	57125,69	45139,84	18117,76	-	18528,30	-	1807,81		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **126,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **383,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

Отрегулировать температуру 16с

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «__» г.

печать энергосбыта