Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.11.16	24,00		157,07	132,97	24,10	71,76	39,39	32,37	5,00	4,00	4,33	23,86			24,41		24,41	-	71,36		1,70			6,04
24.11.16	24,00		157,73	133,73	24,00	71,75	39,55	32,21	5,00	4,00	4,35	23,67			24,22		24,22	-	71,26		1,69			6,03
25.11.16	24,00		157,58	133,07	24,51	73,02	39,65	33,37	5,00	4,00	4,47	24,20			24,79		24,79	-	72,85		1,76			6,23
26.11.16	24,00		159,68	132,54	27,14	75,46	40,61	34,85	5,00	4,00	4,69	26,32			27,00		27,00	-	75,34		1,98			6,67
27.11.16	24,00		159,90	132,74	27,16	77,37	41,71	35,66	5,00	4,00	4,78	26,66			27,38		27,38	-	77,25		2,06			6,84
28.11.16	24,00		157,96	132,82	25,15	79,97	41,48	38,49	5,00	4,00	5,16	24,71			25,41		25,41	-	79,74		1,97			7,13
29.11.16	24,00		154,99	131,30	23,68	82,24	41,34	40,90	5,00	4,00	5,43	23,19			23,88		23,88	-	81,69		1,89			7,32
30.11.16	24,00		154,85	131,77	23,08	82,23	41,48	40,74	5,00	4,00	5,43	22,52			23,19		23,19	-	81,68		1,84			7,27
01.12.16	24,00		155,73	130,45	25,28	82,26	42,03	40,23	5,00	4,00	5,31	24,75			25,49		25,49	-	81,76		2,02			7,33
02.12.16	24,00		155,23	132,67	22,56	81,95	42,60	39,35	5,00	4,00	5,28	22,07			22,72		22,72	-	81,26		1,79			7,07
03.12.16	24,00		153,76	128,27	25,49	77,91	40,27	37,64	5,00	4,00	4,84	25,13			25,83		25,83	-	78,45		1,97			6,82
04.12.16	24,00		155,42	125,82	29,61	81,83	40,69	41,14	5,00	4,00	5,24	29,11			29,98		29,98	-	81,24		2,37			7,60
05.12.16	24,00	*	86,61	75,23	11,38	78,56	41,47	37,09	5,00	4,00	3,05	29,71			30,19		30,19	-	57,72		1,71			4,76
06.12.16	24,00	*	122,22	96,88	25,34	70,67	32,49	38,17	5,00	4,00	4,66	28,45			29,08		29,08	-	68,54		1,95			6,61
07.12.16	24,00		160,05	134,61	25,44	83,06	40,85	42,20	5,00	4,00	5,78	24,50			25,24		25,24	-	82,47		2,02			7,80
08.12.16	24,00		179,01	156,44	22,57	82,59	44,60	37,99	5,00	4,00	5,99	22,20			22,87		22,87	-	82,06		1,82			7,81
09.12.16	24,00		179,17	156,42	22,75	82,43	45,29	37,15	5,00	4,00	5,88	22,19			22,85		22,85	-	81,88		1,82			7,69
10.12.16	24,00		176,16	151,36	24,80	82,78	44,29	38,49	5,00	4,00	5,89	24,24			24,98		24,98	-	82,43		2,00			7,89
11.12.16	24,00		175,24	148,27	26,97	84,39	44,28	40,11	5,00	4,00	6,01	26,47			27,30		27,30	-	83,84		2,22			8,23
12.12.16	24,00		173,46	150,55	22,91	85,25	44,51	40,75	5,00	4,00	6,14	23,05			23,80		23,80	-	85,01		1,96			8,10
13.12.16	24,00	*	166,18	146,44	19,74	84,45	44,76	39,69	5,00	4,00	7,16	25,79			26,56		26,56	-	80,43		2,07			9,23
14.12.16	24,00		175,74	155,25	20,49	86,09	45,63	40,46	5,00	4,00	6,33	20,24			20,89		20,89	-	85,33		1,73			8,05
15.12.16	24,00		179,15	157,20	21,95	85,97	45,99	39,98	5,00	4,00	6,34	21,63			22,33		22,33	-	85,27		1,84			8,18
16.12.16	24,00		177,84	157,19	20,65	85,30	46,29	39,01	5,00	4,00	6,18	20,38			21,03		21,03	-	84,65		1,73			7,90
17.12.16	24,00		180,97	157,50	23,47	84,94	46,39	38,55	5,00	4,00	6,11	23,29			24,03		24,03	-	84,29		1,96			8,07
18.12.16	24,00		181,81	155,75	26,06	84,38	46,27	38,11	5,00	4,00	5,97	25,84			26,65		26,65	-	83,91		2,17			8,14
19.12.16	24,00		180,79	158,06	22,73	82,78	46,37	36,41	5,00	4,00	5,79	22,65			23,34		23,34	-	81,92		1,86			7,64
20.12.16	24,00		183,41	161,05	22,36	81,15	46,16	34,99	5,00	4,00	5,67	22,24			22,88		22,88	-	80,38		1,79			7,46
21.12.16	24,00		182,00	158,29	23,72	82,77	46,27	36,51	5,00	4,00	5,81	23,58			24,29		24,29	-	82,07		1,94	-	-	7,75
22.12.16	24,00		182,00	158,29	23,72	82,77	46,27	36,51	5,00	4,00	5,81	23,58			24,29		24,29	-	82,07		1,94	-	-	7,75
Среднее	24,00	-	164,06	140,43	23,63	80,94	42,97	37,97	5,00	4,00	5,46	24,21	-	-	24,90	-	24,90	-	79,60	-	1,92	-	-	7,38
Итого	720,00		4921,71	4212,92	708,79						163,86	726,19	0,00	0,00	746,91	0,00	746,91	0,00			57,57	0,00	0,00	221,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	152433,05	124097,98	31818,69	0,00	32539,83	0,00	5876,16	2219,57	-
	21.12.16 01:00	156990,75	127994,33	32497,72	0,00	33238,16	0,00	6082,10	2273,27	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **746,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ПАО «ТГК-1» ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.