Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3003

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	93,51	81,17	12,34	70,32	45,80	24,52	7,00	5,00	1,60	47,88	38,55	9,33	48,95	39,07	9,88	-	70,12	54,47	1,26			2,86
24.11.16	24,00	-	94,45	81,45	13,00	69,77	45,65	24,12	7,00	5,00	1,59	48,65	38,64	10,01	49,73	39,15	10,58	-	69,56	54,28	1,29			2,88
25.11.16	24,00	-	94,15	81,55	12,60	70,22	45,67	24,55	7,00	5,00	1,61	48,24	38,73	9,51	49,33	39,23	10,10	-	70,05	54,33	1,28			2,89
26.11.16	24,00	-	93,75	81,18	12,57	73,05	47,20	25,85	7,00	5,00	1,69	48,10	38,53	9,57	49,28	39,09	10,19	-	72,88	56,42	1,33			3,02
27.11.16	24,00	-	94,05	80,70	13,35	73,78	47,71	26,07	7,00	5,00	1,70	48,56	38,23	10,33	49,77	38,80	10,97	-	73,58	56,96	1,39			3,09
28.11.16	24,00	-	92,99	81,53	11,46	77,52	48,68	28,84	7,00	5,00	1,86	47,21	38,72	8,49	48,46	39,40	9,06	-	77,29	58,66	1,38			3,24
29.11.16	24,00	-	95,49	84,45	11,04	80,57	52,55	28,02	7,00	5,00	1,81	55,97	47,91	8,06	57,56	48,84	8,72	-	80,40	63,72	1,45			3,26
30.11.16	24,00	-	107,20	97,02	10,18	81,22	56,08	25,14	7,00	5,00	1,86	66,79	59,66	7,13	68,77	60,94	7,83	-	81,01	67,07	1,41			3,27
01.12.16	24,00	-	129,02	118,67	10,35	81,80	58,59	23,21	7,00	5,00	2,07	76,74	68,27	8,47	79,02	69,76	9,26	-	81,63	69,33	1,54			3,61
02.12.16	24,00	-	130,08	119,87	10,21	81,26	58,67	22,59	7,00	5,00	2,03	77,27	68,90	8,37	79,53	70,44	9,09	-	81,08	69,03	1,51			3,55
03.12.16	24,00	-	125,17	115,71	9,46	77,87	55,86	22,01	7,00	5,00	1,86	74,63	66,63	8,00	76,64	67,98	8,66	-	77,77	65,68	1,43			3,29
04.12.16	24,00	-	124,42	113,42	11,00	81,47	57,55	23,92	7,00	5,00	2,00	74,57	65,16	9,41	76,79	66,55	10,24	-	81,28	68,25	1,62			3,62
05.12.16	24,00	-	65,55	69,04	-3,49	79,23	56,37	22,86	7,00	5,00	0,28	44,69	33,14	11,55	45,87	33,86	12,01	-	74,45	68,93	1,04			1,31
06.12.16	24,00	-	101,86	91,87	9,99	70,92	48,65	22,27	7,00	5,00	1,50	60,13	51,55	8,58	61,52	52,40	9,12	-	71,13	58,55	1,26			2,76
07.12.16	24,00	-	129,80	117,99	11,81	82,62	58,16	24,46	7,00	5,00	2,24	76,62	67,83	8,79	78,96	69,32	9,64	-	82,44	69,15	1,63			3,87
08.12.16	24,00	-	131,87	120,85	11,02	82,10	59,15	22,95	7,00	5,00	2,16	77,56	69,51	8,05	79,86	71,03	8,83	-	81,93	69,54	1,52			3,69
09.12.16	24,00	-	130,84	120,85	9,99	81,96	59,27	22,69	7,00	5,00	2,13	76,72	69,54	7,18	79,01	71,07	7,94	-	81,79	69,52	1,44			3,57
10.12.16	24,00	-	127,46	117,16	10,30	82,30	58,70	23,60	7,00	5,00	2,13	75,01	67,43	7,58	77,27	68,93	8,34	-	82,13	69,33	1,49			3,62
11.12.16	24,00	-	127,13	114,54	12,59	83,88	59,35	24,53	7,00	5,00	2,16	75,63	65,72	9,91	78,00	67,23	10,77	-	83,69	70,36	1,71			3,87
12.12.16	24,00	-	127,64	116,77	10,87	84,87	60,04	24,83	7,00	5,00	2,22	75,43	67,15	8,28	77,84	68,70	9,14	-	84,70	71,18	1,61			3,83
13.12.16	24,00	-	131,62	129,71	1,91	59,76	50,44	9,32	7,00	5,00	0,57	30,51	23,49	7,02	31,38	24,02	7,36	-	79,09	70,98	0,74			1,31
14.12.16	24,00	-	110,14	100,01	10,13	85,08	58,90	26,18	7,00	5,00	2,04	65,39	58,12	7,27	67,47	59,49	7,98	-	84,89	70,64	1,45			3,49
15.12.16	24,00	-	111,31	100,90	10,41	85,22	58,88	26,34	7,00	5,00	2,03	66,29	58,59	7,70	68,43	59,95	8,48	-	85,02	70,35	1,52			3,55
16.12.16	24,00	-	109,92	101,10	8,82	84,60	58,64	25,96	7,00	5,00	1,96	65,39	58,80	6,59	67,43	60,11	7,32	-	84,41	69,86	1,42			3,38
17.12.16	24,00	-	111,18	100,72	10,46	84,31	58,38	25,93	7,00	5,00	1,96	66,59	58,43	8,16	68,70	59,70	9,00	-	84,11	69,58	1,54			3,50
18.12.16	24,00	-	112,39	100,02	12,37	83,80	58,13	25,67	7,00	5,00	1,94	67,80	57,77	10,03	69,90	59,04	10,86	-	83,61	69,30	1,67			3,61
19.12.16	24,00	-	114,29	104,59	9,70	82,24	57,89	24,35	7,00	5,00	1,92	68,09	60,69	7,40	70,11	62,01	8,10	-	82,06	68,55	1,43			3,35
20.12.16	24,00	-	117,32	107,84	9,48	80,76	57,38	23,38	7,00	5,00	1,92	69,75	62,59	7,16	71,79	63,92	7,87	-	80,58	67,86	1,38			3,29
21.12.16	24,00		114,67	104,15	10,52	82,27	57,80	24,47	7,00	5,00	1,93	68,55	60,35	8,20	70,60	61,66	8,94	-	82,08	68,57	1,49	-	-	3,42
22.12.16	24,00		114,67	104,15	10,52	82,27	57,80	24,47	7,00	5,00	1,93	68,55	60,35	8,20	70,60	61,66	8,94	-	82,08	68,57	1,49	-	-	3,42
Среднее	24,00	-	112,13	101,97	10,17	79,23	55,13	24,10	7,00	5,00	1,82	63,78	55,30	8,48	65,62	56,44	9,17	-	79,56	65,97	1,42	-	-	3,25
Итого	720,00		3363,93	3058,98	304,95						54,69	1913,30	1658,98	254,32	1968,57	1693,34	275,23	0,00			42,69	0,00	0,00	97,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.12.16 01:00	34408,71	16020,24	20587,37	17312,05	21076,22	17605,33	1652,41	-	
	21.12.16 01:00	34973,81	16534,51	20924,99	17610,33	21424,15	17910,11	1669,54	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **275,23** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»

печать потребителя

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

РУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Организация приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
« » _____ г.

печать энергосбыта