Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 101
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06079
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	124,61	101,80	22,81	73,51	47,25	26,26	7,30	3,60	2,82	21,88	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	70,54	0,00	1,54			4,36
24.11.16	24,00	*	122,98	102,31	20,67	73,47	47,31	26,16	7,30	3,60	2,82	19,68	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	70,30	0,00	1,38			4,21
25.11.16	24,00	*	123,70	102,12	21,58	74,92	47,88	27,04	7,30	3,60	2,91	20,66	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	-	71,28	0,00	1,47			4,39
26.11.16	24,00	*	124,10	102,28	21,82	77,35	49,02	28,33	7,30	3,60	3,06	20,95	0,00	0,00	21,47	0,00	21,47	-	73,52	0,00	1,54			4,60
27.11.16	24,00	*	126,69	101,97	24,72	79,38	50,30	29,09	7,30	3,60	3,12	24,06	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	75,50	0,00	1,82			4,94
28.11.16	24,00	*	122,43	101,01	21,42	82,09	50,57	31,52	7,30	3,60	3,36	20,75	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	76,65	0,00	1,59			4,96
29.11.16	24,00	*	119,55	99,99	19,56	84,39	51,50	32,89	7,30	3,60	3,46	18,89	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	78,76	0,00	1,49			4,95
30.11.16	24,00	*	122,06	100,50	21,55	84,32	51,04	33,28	7,30	3,60	3,53	20,85	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	78,74	0,00	1,64			5,17
01.12.16	24,00	*	122,51	101,36	21,15	84,30	51,69	32,61	7,30	3,60	3,48	20,42	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	79,43	0,00	1,62			5,10
02.12.16	24,00	*	122,21	102,55	19,66	83,72	52,10	31,62	7,30	3,60	3,38	18,96	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	79,96	0,00	1,52			4,90
03.12.16	24,00	*	120,93	99,70	21,24	80,32	49,50	30,82	7,30	3,60	3,20	20,56	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	-	77,34	0,00	1,59			4,79
04.12.16	24,00	*	123,10	99,59	23,51	84,01	50,79	33,22	7,30	3,60	3,45	22,74	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-	81,05	0,00	1,84			5,30
05.12.16	24,00	*	68,23	73,13	-4,89	82,07	52,38	29,69	7,30	3,60	0,23	24,28	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	63,57	0,00	1,54			1,77
06.12.16	24,00	*	92,74	79,06	13,68	74,38	44,62	29,76	7,30	3,60	1,91	21,30	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	68,77	0,00	1,47			3,38
07.12.16	24,00	*	119,25	98,69	20,56	85,35	50,44	34,91	7,30	3,60	3,69	19,46	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	77,96	0,00	1,52			5,21
08.12.16	24,00	*	123,62	102,80	20,83	84,55	51,94	32,60	7,30	3,60	3,52	20,23	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	79,49	0,00	1,61			5,13
09.12.16	24,00	*	122,00	102,86	19,14	84,34	52,28	32,06	7,30	3,60	3,43	18,50	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	80,48	0,00	1,49			4,92
10.12.16	24,00	*	123,41	100,58	22,83	84,83	51,86	32,97	7,30	3,60	3,51	22,27	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	78,67	0,00	1,75			5,27
11.12.16	24,00	*	123,34	99,94	23,40	86,43	52,25	34,18	7,30	3,60	3,66	22,91	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	78,23	0,00	1,79			5,45
12.12.16	24,00	*	120,00	100,81	19,19	87,36	52,34	35,02	7,30	3,60	3,76	18,72	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	78,02	0,00	1,46			5,22
13.12.16	24,00	*	118,81	99,39	19,42	88,52	52,62	35,90	7,30	3,60	3,80	18,99	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	78,75	0,00	1,50			5,30
14.12.16	24,00	*	118,02	99,18	18,84	88,14	52,76	35,38	7,30	3,60	3,73	18,32	0,00	0,00	18,84	0,00	18,84	-	79,33	0,00	1,45			5,18
15.12.16	24,00	*	119,41	100,13	19,28	87,98	52,99	34,98	7,30	3,60	3,70	18,86	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	79,94	0,00	1,51			5,21
16.12.16	24,00	*	119,35	100,30	19,05	87,28	53,74	33,54	7,30	3,60	3,51	18,56	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	82,14	0,00	1,53			5,04
17.12.16	24,00	*	121,49	100,60	20,89	86,86	53,83	33,03	7,30	3,60	3,50	20,46	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	-	80,55	0,00	1,65			5,15
18.12.16	24,00	*	122,53	100,15	22,38	86,28	54,75	31,53	7,30	3,60	3,40	21,83	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	78,06	0,00	1,71			5,10
19.12.16	24,00	*	119,26	100,69	18,57	84,54	54,59	29,95	7,30	3,60	3,20	17,97	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	77,67	0,00	1,40			4,60
20.12.16	24,00	*	120,75	102,70	18,05	82,83	53,32	29,51	7,30	3,60	3,22	17,59	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	-	75,14	0,00	1,32			4,54
21.12.16	24,00	*	121,43	101,38	20,05	81,54	53,04	28,50	7,30	3,60	3,12	19,40	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	73,17	0,00	1,42			4,54
22.12.16	24,00		120,48	101,59	18,89	82,97	53,65	29,32	7,30	3,60	3,18	18,32	-	-	18,79	-	18,79	-	75,32	-	1,38	-	-	4,56
Среднее	24,00	-	118,97	99,30	19,66	82,93	51,41	31,52	7,30	3,60	3,22	20,28	-	-	20,82	-	20,82	-	76,61	-	1,55	-	-	4,77
Итого	720,00		3568,99	2979,15	589,84						96,68	608,38	0,00	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00			46,56	0,00	0,00	143,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 04:00	81582,43	69788,48	16081,19	0,00	16445,56	0,00	2196,33	1117,06	-
	22.12.16 04:00	85030,56	72665,91	16671,04	0,00	17051,16	0,00	2335,03	1162,24	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **624,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г. печать энергосбыта