Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер: 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		
расходомер:	Gmin=	Gmax=		

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.11.16	24,00	-	100,88	82,89	17,99	72,52	42,09	30,43	7,00	5,00	2,61	16,81	-	-	17,21	-	17,21	-	72,44	-	1,22			3,83
24.11.16	24,00	-	101,30	83,43	17,87	72,48	42,30	30,18	7,00	5,00	2,61	16,59	-	-	17,00	-	17,00	-	72,37	-	1,20			3,81
25.11.16	24,00	-	99,95	83,17	16,78	73,89	42,73	31,16	7,00	5,00	2,68	15,53	-	-	15,92	-	15,92	-	74,04	-	1,15			3,83
26.11.16	24,00	-	100,55	83,10	17,45	76,27	43,44	32,83	7,00	5,00	2,83	16,18	-	-	16,62	-	16,62	-	76,33	-	1,24			4,06
27.11.16	24,00	-	103,97	82,80	21,17	78,24	44,36	33,88	7,00	5,00	2,92	19,77	-	-	20,32	-	20,32	-	78,40	-	1,55			4,47
28.11.16	24,00	-	98,83	82,89	15,94	80,91	44,88	36,03	7,00	5,00	3,09	14,70	-	-	15,13	-	15,13	-	80,94	-	1,19			4,28
29.11.16	24,00	-	98,97	81,80	17,17	83,20	45,17	38,03	7,00	5,00	3,22	16,00	-	-	16,48	-	16,48	-	83,03	-	1,33			4,55
30.11.16	24,00	-	98,27	81,92	16,35	83,15	45,03	38,12	7,00	5,00	3,22	15,25	-	-	15,71	-	15,71	-	82,94	-	1,27			4,48
01.12.16	24,00	-	97,95	81,12	16,83	83,16	45,32	37,84	7,00	5,00	3,16	15,76	-	-	16,25	-	16,25	-	82,99	-	1,31			4,47
02.12.16	24,00	-	98,56	82,25	16,31	82,54	45,76	36,78	7,00	5,00	3,13	15,18	-	-	15,63	-	15,63	-	82,23	-	1,25			4,38
03.12.16	24,00	-	97,29	79,76	17,53	79,26	43,53	35,73	7,00	5,00	2,92	16,33	-	-	16,79	-	16,79	-	80,79	-	1,32			4,24
04.12.16	24,00	-	96,15	78,35	17,80	82,78	44,42	38,36	7,00	5,00	3,10	16,75	-	-	17,25	-	17,25	-	82,50	-	1,38			4,48
05.12.16	24,00	-	54,85	45,46	9,39	78,37	45,17	33,20	7,00	5,00	1,11	19,68	-	-	20,00	-	20,00	-	57,78	-	1,14			2,25
06.12.16	24,00	-	78,54	59,97	18,57	72,29	35,98	36,31	7,00	5,00	2,14	19,65	-	-	20,11	-	20,11	-	70,51	-	1,38			3,52
07.12.16	24,00	-	92,06	76,74	15,32	84,00	43,43	40,57	7,00	5,00	3,20	14,36	-	-	14,77	-	14,77	-	83,71	-	1,20			4,40
08.12.16	24,00	-	94,45	78,20	16,25	83,34	44,58	38,76	7,00	5,00	3,13	15,16	-	-	15,65	-	15,65	-	83,19	-	1,26			4,39
09.12.16	24,00	-	94,65	78,07	16,58	83,17	45,03	38,14	7,00	5,00	3,07	15,50	-	-	15,95	-	15,95	-	82,96	-	1,29			4,36
10.12.16	24,00	-	92,46	75,76	16,70	83,58	44,23	39,35	7,00	5,00	3,09	15,55	-	-	16,01	-	16,01	-	83,40	-	1,30			4,38
11.12.16	24,00	-	93,12	74,35	18,77	85,15	44,31	40,84	7,00	5,00	3,15	17,56	-	-	18,13	-	18,13	-	84,89	-	1,49			4,64
12.12.16	24,00	-	93,02	75,69	17,33	86,13	44,71	41,42	7,00	5,00	3,23	16,28	-	-	16,81	-	16,81	-	86,14	-	1,40			4,63
13.12.16	24,00	-	84,99	73,15	11,84	85,63	45,03	40,60	7,00	5,00	2,74	15,85	-	-	16,28	-	16,28	-	78,65	-	1,25			3,99
14.12.16	24,00	-	94,83	77,71	17,12	86,90	45,61	41,29	7,00	5,00	3,33	15,87	-	-	16,41	-	16,41	-	86,62	-	1,37			4,70
15.12.16	24,00	-	95,18	78,76	16,42	86,77	45,83	40,94	7,00	5,00	3,34	15,21	-	-	15,76	-	15,76	-	86,49	-	1,32			4,65
16.12.16	24,00	-	95,28	78,61	16,67	86,07	45,96	40,11	7,00	5,00	3,27	15,45	-	-	15,94	-	15,94	-	85,87	-	1,33			4,59
17.12.16	24,00	-	95,71	78,93	16,78	85,68	46,08	39,60	7,00	5,00	3,25	15,48	-	-	15,98	-	15,98	-	85,35	-	1,32			4,57
18.12.16	24,00	-	95,83	78,21	17,62	85,12	45,94	39,18	7,00	5,00	3,19	16,28	-	-	16,81	-	16,81	-	84,95	-	1,38			4,57
19.12.16	24,00	-	96,05	79,19	16,86	83,42	45,91	37,51	7,00	5,00	3,09	15,56	-	-	16,05	-	16,05	-	82,93	-	1,29			4,38
20.12.16	24,00	-	96,45	80,70	15,75	81,84	45,54	36,30	7,00	5,00	3,04	14,51	-	-	14,94	-	14,94	-	81,45	-	1,18			4,22
21.12.16	24,00		96,11	79,37	16,74	83,46	45,80	37,66	7,00	5,00	3,11	15,45	-	-	15,93	-	15,93	-	83,11	-	1,28	-	-	4,39
22.12.16	24,00		96,11	79,37	16,74	83,46	45,80	37,66	7,00	5,00	3,11	15,45	-	-	15,93	-	15,93	-	83,11	-	1,28	-	-	4,39
Среднее	24,00	-	94,41	77,72	16,69	81,76	44,47	37,29	7,00	5,00	2,97	16,12	-	-	16,59	-	16,59	-	80,67	-	1,30	-	-	4,26
Итого	720,00		2832,36	2331,71	500,65						89,05	483,70	0,00	0,00	497,78	0,00	497,78	0,00			38,87	0,00	0,00	127,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	36086,23	28637,69	7320,51	-	7485,80	-	1189,19	-	
	21.12.16 01:00	38726,37	30810,67	7773,31	-	7951,71	-	1308,32	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **127,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **497,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

Отрегулировать температуру

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 23 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта