Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр.подпитки(V5): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.11.16	24,00	-	146,11	137,18	8,93	70,52	47,19	23,33	7,00	5,00	3,20	8,93	-	-	10,65	-	10,65	-	70,42	-	0,63			3,83
24.11.16	24,00	-	146,58	138,07	8,51	70,47	47,34	23,13	7,00	5,00	3,20	8,51	-	-	10,20	-	10,20	-	70,36	-	0,60			3,80
25.11.16	24,00	-	147,12	137,33	9,79	71,98	47,82	24,16	7,00	5,00	3,32	9,79	-	-	11,43	-	11,43	-	71,98	-	0,70			4,03
26.11.16	24,00	-	147,69	139,12	8,57	74,14	49,19	24,95	7,00	5,00	3,47	8,57	-	-	10,54	-	10,54	-	74,09	-	0,63			4,11
27.11.16	24,00	-	148,91	138,63	10,28	76,06	50,19	25,87	7,00	5,00	3,59	10,28	-	-	12,30	-	12,30	-	76,03	-	0,78			4,37
28.11.16	24,00	-	146,09	137,59	8,50	78,59	50,70	27,89	7,00	5,00	3,84	8,50	-	-	10,68	-	10,68	-	78,55	-	0,67			4,51
29.11.16	24,00	-	145,10	136,59	8,51	80,55	51,23	29,32	7,00	5,00	4,01	8,51	-	-	10,71	-	10,71	-	80,43	-	0,68			4,70
30.11.16	24,00	-	145,99	137,55	8,44	80,55	51,52	29,03	7,00	5,00	4,00	8,44	-	-	10,83	-	10,83	-	80,43	-	0,68			4,68
01.12.16	24,00	-	146,53	138,20	8,33	80,63	51,99	28,64	7,00	5,00	3,96	8,33	-	-	10,60	-	10,60	-	80,53	-	0,67			4,64
02.12.16	24,00	-	147,11	139,01	8,10	79,50	51,98	27,52	7,00	5,00	3,83	8,10	-	-	10,31	-	10,31	-	79,24	-	0,64			4,47
03.12.16	24,00	-	146,31	136,50	9,81	77,23	49,86	27,37	7,00	5,00	3,74	9,81	-	-	11,95	-	11,95	-	77,49	-	0,76			4,50
04.12.16	24,00	-	145,71	134,63	11,08	80,03	50,97	29,06	7,00	5,00	3,92	11,08	-	-	13,50	-	13,50	-	79,87	-	0,88			4,81
05.12.16	24,00	-	81,21	73,97	7,24	78,17	50,74	27,43	7,00	5,00	1,18	7,24	-	-	7,39	-	7,39	-	68,49	-	0,50			1,67
06.12.16	24,00	-	118,03	108,65	9,38	69,67	42,45	27,22	7,00	5,00	2,95	9,38	-	-	10,74	-	10,74	-	69,78	-	0,65			3,61
07.12.16	24,00	-	139,92	130,82	9,10	81,19	50,35	30,84	7,00	5,00	4,04	9,10	-	-	11,59	-	11,59	-	81,05	-	0,74			4,78
08.12.16	24,00	-	142,45	133,67	8,78	80,77	51,49	29,28	7,00	5,00	3,92	8,78	-	-	11,03	-	11,03	-	80,66	-	0,71			4,63
09.12.16	24,00	-	141,65	132,90	8,75	80,66	51,72	28,94	7,00	5,00	3,85	8,75	-	-	11,00	-	11,00	-	80,54	-	0,70			4,56
10.12.16	24,00	-	140,38	131,17	9,21	81,03	51,33	29,70	7,00	5,00	3,90	9,21	-	-	11,38	-	11,38	-	80,94	-	0,75			4,65
11.12.16	24,00	-	140,28	130,25	10,03	82,38	51,77	30,61	7,00	5,00	4,00	10,03	-	-	12,43	-	12,43	-	82,24	-	0,82			4,82
12.12.16	24,00	-	137,60	131,86	5,74	83,36	52,10	31,26	7,00	5,00	4,13	5,74	-	-	8,17	-	8,17	-	83,24	-	0,48			4,61
13.12.16	24,00	-	137,85	131,29	6,56	84,29	52,47	31,82	7,00	5,00	4,19	6,56	-	-	8,99	-	8,99	-	84,13	-	0,55			4,74
14.12.16	24,00	-	140,10	132,13	7,97	84,07	52,77	31,30	7,00	5,00	4,15	7,97	-	-	10,38	-	10,38	-	83,92	-	0,67			4,82
15.12.16	24,00	-	141,33	132,76	8,57	83,95	53,17	30,78	7,00	5,00	4,10	8,57	-	-	11,16	-	11,16	-	83,80	-	0,72			4,81
16.12.16	24,00	-	140,11	132,99	7,12	83,32	52,78	30,54	7,00	5,00	4,07	7,12	-	-	9,61	-	9,61	-	83,19	-	0,59			4,66
17.12.16	24,00	-	143,05	133,73	9,32	83,00	52,92	30,08	7,00	5,00	4,03	9,32	-	-	11,80	-	11,80	-	82,86	-	0,77			4,80
18.12.16	24,00	-	143,49	133,01	10,48	82,47	52,70	29,77	7,00	5,00	3,97	10,48	-	-	12,98	-	12,98	-	82,35	-	0,86			4,83
19.12.16	24,00	-	142,19	132,83	9,36	80,75	52,11	28,64	7,00	5,00	3,81	9,36	-	-	11,78	-	11,78	-	80,56	-	0,75			4,56
20.12.16	24,00	-	144,29	134,99	9,30	79,41	51,75	27,66	7,00	5,00	3,74	9,30	-	-	11,62	-	11,62	-	79,24	-	0,74			4,48
21.12.16	24,00		143,32	133,61	9,71	80,88	52,19	28,69	7,00	5,00	3,84	9,71	-	-	12,13	-	12,13	-	80,72	-	0,78	-	-	4,62
22.12.16	24,00		143,32	133,61	9,71	80,88	52,19	28,69	7,00	5,00	3,84	9,71	-	-	12,13	-	12,13	-	80,72	-	0,78	-	-	4,62
Среднее	24,00	-	140,66	131,82	8,84	79,35	50,90	28,45	7,00	5,00	3,73	8,84	-	-	11,00	-	11,00	-	78,93	-	0,70	-	-	4,42
Итого	720,00		4219,83	3954,64	265,19						111,79	265,19	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00			20,91	0,00	0,00	132,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	30141,72	26030,85	11738,47	-	11982,20	-	824,96	-	-
	21.12.16 01:00	34073,74	29731,26	13125,17	-	13407,86	-	948,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0,32 t0 = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 23 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта