Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14806
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.11.16	24,00		189,93	159,23	30,70	71,60	44,73	26,87	5,00	4,00	4,75	24,17	0,00	0,00	24,74	0,00	24,74	-	71,68	0,00	1,73			6,48
24.11.16	24,00		188,40	160,26	28,15	71,56	44,84	26,72	5,00	4,00	4,75	21,68	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	71,54	0,00	1,55			6,30
25.11.16	24,00		189,37	159,93	29,45	73,02	45,26	27,76	5,00	4,00	4,91	22,97	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	73,37	0,00	1,69			6,59
26.11.16	24,00		190,35	160,46	29,89	75,30	46,27	29,03	5,00	4,00	5,14	23,42	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	-	75,62	0,00	1,77			6,91
27.11.16	24,00		195,32	160,81	34,51	77,33	47,35	29,98	5,00	4,00	5,31	28,11	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	77,92	0,00	2,19			7,50
28.11.16	24,00		189,05	159,77	29,28	79,89	47,81	32,07	5,00	4,00	5,63	22,92	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	80,18	0,00	1,84			7,47
29.11.16	24,00		186,45	158,81	27,64	82,00	48,19	33,81	5,00	4,00	5,89	21,34	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	82,09	0,00	1,75			7,64
30.11.16	24,00		187,11	159,78	27,33	81,95	48,34	33,62	5,00	4,00	5,89	21,07	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	81,99	0,00	1,73			7,62
01.12.16	24,00		186,62	158,49	28,13	81,99	48,66	33,33	5,00	4,00	5,80	21,87	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	82,11	0,00	1,80			7,60
02.12.16	24,00		185,12	158,01	27,10	81,18	48,73	32,45	5,00	4,00	5,64	20,92	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	80,85	0,00	1,69			7,33
03.12.16	24,00		183,20	153,86	29,34	78,21	46,44	31,77	5,00	4,00	5,34	23,16	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	79,58	0,00	1,84			7,19
04.12.16	24,00		186,13	152,01	34,13	81,48	47,41	34,07	5,00	4,00	5,68	28,11	0,00	0,00	28,94	0,00	28,94	-	81,43	0,00	2,29			7,97
05.12.16	24,00	*	96,06	101,65	-5,60	80,08	48,23	31,85	5,00	4,00	1,26	25,31	0,00	0,00	25,76	0,00	25,76	-	60,58	0,00	1,53			2,79
06.12.16	24,00	*	141,11	118,07	23,04	71,32	39,25	32,07	5,00	4,00	3,82	22,72	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	-	70,80	0,00	1,61			5,43
07.12.16	24,00		177,10	148,11	28,99	82,69	46,55	36,14	5,00	4,00	5,93	22,10	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	-	82,69	0,00	1,83			7,76
08.12.16	24,00		180,12	151,85	28,27	82,14	47,88	34,27	5,00	4,00	5,76	21,51	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	82,23	0,00	1,77			7,53
09.12.16	24,00		178,20	150,90	27,31	82,01	48,30	33,72	5,00	4,00	5,66	20,45	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	82,06	0,00	1,68			7,33
10.12.16	24,00		179,00	147,91	31,10	82,43	47,80	34,64	5,00	4,00	5,71	23,94	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	-	82,67	0,00	1,98			7,69
11.12.16	24,00		178,79	147,12	31,67	83,93	48,12	35,81	5,00	4,00	5,88	24,43	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	-	83,94	0,00	2,05			7,93
12.12.16	24,00		175,79	148,38	27,41	84,86	48,31	36,55	5,00	4,00	6,03	20,35	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	85,02	0,00	1,73			7,76
13.12.16	24,00		175,81	148,34	27,46	85,90	48,65	37,25	5,00	4,00	6,14	20,49	0,00	0,00	21,16	0,00	21,16	-	85,72	0,00	1,76			7,89
14.12.16	24,00		177,28	149,79	27,49	85,62	49,00	36,62	5,00	4,00	6,09	20,54	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	-	85,58	0,00	1,76			7,85
15.12.16	24,00		179,89	151,07	28,82	85,47	49,17	36,30	5,00	4,00	6,09	21,81	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	85,44	0,00	1,86			7,96
16.12.16	24,00		178,51	151,31	27,19	84,81	49,31	35,50	5,00	4,00	5,96	20,33	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	84,89	0,00	1,73			7,69
17.12.16	24,00		179,76	152,06	27,70	84,44	49,47	34,97	5,00	4,00	5,92	20,65	0,00	0,00	21,30	0,00	21,30	-	84,40	0,00	1,74			7,66
18.12.16	24,00		181,87	151,47	30,40	83,90	49,32	34,58	5,00	4,00	5,83	23,40	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	84,02	0,00	1,97			7,80
19.12.16	24,00		180,18	151,78	28,40	82,17	48,86	33,31	5,00	4,00	5,63	21,50	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	81,98	0,00	1,76			7,40
20.12.16	24,00		181,28	154,55	26,73	80,68	48,55	32,13	5,00	4,00	5,51	20,11	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	80,49	0,00	1,62			7,13
21.12.16	24,00		181,11	152,60	28,51	82,25	48,91	33,34	5,00	4,00	5,66	21,67	-	-	22,33	-	22,33	-	82,16	-	1,78	-	-	7,44
22.12.16	24,00		181,11	152,60	28,51	82,25	48,91	33,34	5,00	4,00	5,66	21,67	-	-	22,33	-	22,33	-	82,16	-	1,78	-	-	7,44
Среднее	24,00	-	178,67	151,03	27,63	80,75	47,62	33,13	5,00	4,00	5,44	22,42	-	-	23,07	-	23,07	-	80,17	-	1,79	-	-	7,24
Итого	720,00		5360,03	4530,98	829,05						163,28	672,70	0,00	0,00	692,17	0,00	692,17	0,00			53,81	0,00	0,00	217,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	178152,95	144942,24	29843,16	0,00	30505,41	0,00	5646,76	2058,83	-
	21.12.16 01:00	183150,75	149168,02	30472,52	0,00	31152,93	0,00	5858,31	2109,07	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **216,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **692,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
г.