Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 57 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.11.16	24,00	-	87,00	72,67	14,33	69,34	43,96	25,38	7,00	5,00	2,03	11,76	-	-	12,03	-	12,03	-	69,16	-	0,81			2,84
24.11.16	24,00	-	86,13	73,54	12,59	69,64	44,27	25,37	7,00	5,00	1,99	10,85	-	-	11,08	-	11,08	-	69,57	-	0,75			2,74
25.11.16	24,00	-	88,20	78,20	10,00	70,20	48,92	21,28	7,00	5,00	1,54	11,90	-	-	12,15	-	12,15	-	70,08	-	0,83			2,37
26.11.16	24,00	-	87,70	75,51	12,19	72,50	46,81	25,69	7,00	5,00	1,90	12,64	-	-	12,95	-	12,95	-	72,88	-	0,92			2,82
27.11.16	24,00	-	86,49	75,89	10,60	74,45	47,65	26,80	7,00	5,00	1,96	11,56	-	-	11,87	-	11,87	-	74,55	-	0,86			2,83
28.11.16	24,00	-	86,56	76,59	9,97	79,14	49,06	30,08	7,00	5,00	2,22	10,99	-	-	11,28	-	11,28	-	79,40	-	0,87			3,09
29.11.16	24,00	-	85,49	77,20	8,29	82,17	50,08	32,09	7,00	5,00	2,40	9,31	-	-	9,60	-	9,60	-	81,77	-	0,76			3,16
30.11.16	24,00	-	85,71	77,06	8,65	82,60	50,35	32,25	7,00	5,00	2,40	9,72	-	-	10,03	-	10,03	-	82,19	-	0,80			3,20
01.12.16	24,00	-	84,70	77,06	7,64	82,39	50,01	32,38	7,00	5,00	2,41	8,74	-	-	8,99	-	8,99	-	81,80	-	0,72			3,13
02.12.16	24,00	-	85,58	77,20	8,38	82,53	50,09	32,44	7,00	5,00	2,39	9,82	-	-	10,10	-	10,10	-	82,07	-	0,81			3,20
03.12.16	24,00	-	85,67	77,17	8,50	82,37	49,93	32,44	7,00	5,00	2,40	9,79	-	-	10,06	-	10,06	-	82,03	-	0,80			3,21
04.12.16	24,00	-	88,38	76,47	11,91	82,48	49,56	32,92	7,00	5,00	2,46	12,58	-	-	12,97	-	12,97	-	82,36	-	1,04			3,50
05.12.16	24,00	-	86,55	77,13	9,42	82,10	49,62	32,48	7,00	5,00	2,40	10,80	-	-	11,12	-	11,12	-	81,62	-	0,88			3,28
06.12.16	24,00	-	86,35	77,65	8,70	82,18	49,38	32,80	7,00	5,00	2,42	10,37	-	-	10,66	-	10,66	-	81,73	-	0,85			3,27
07.12.16	24,00	-	86,63	77,48	9,15	82,50	49,41	33,09	7,00	5,00	2,45	10,61	-	-	10,93	-	10,93	-	82,04	-	0,87			3,32
08.12.16	24,00	-	86,21	77,27	8,94	83,15	50,28	32,87	7,00	5,00	2,43	10,37	-	-	10,70	-	10,70	-	82,77	-	0,86			3,29
09.12.16	24,00	-	86,04	77,52	8,52	82,76	50,38	32,38	7,00	5,00	2,38	10,21	-	-	10,50	-	10,50	-	82,31	-	0,84			3,22
10.12.16	24,00	-	86,45	77,68	8,77	83,05	50,07	32,98	7,00	5,00	2,42	10,44	-	-	10,76	-	10,76	-	83,35	-	0,87			3,29
11.12.16	24,00	-	87,19	77,73	9,46	85,31	50,91	34,40	7,00	5,00	2,54	11,18	-	-	11,58	-	11,58	-	84,79	-	0,95			3,49
12.12.16	24,00	-	86,34	77,92	8,42	86,76	51,35	35,41	7,00	5,00	2,62	10,14	-	-	10,45	-	10,45	-	86,57	-	0,88			3,49
13.12.16	24,00	-	86,37	78,03	8,34	87,93	51,87	36,06	7,00	5,00	2,69	9,95	-	-	10,29	-	10,29	-	87,43	-	0,87			3,55
14.12.16	24,00	-	85,84	77,80	8,04	88,07	52,21	35,86	7,00	5,00	2,65	9,69	-	-	10,02	-	10,02	-	87,55	-	0,85			3,50
15.12.16	24,00	-	85,53	77,98	7,55	87,00	51,91	35,09	7,00	5,00	2,61	9,07	-	-	9,39	-	9,39	-	86,47	-	0,79			3,40
16.12.16	24,00	-	86,06	77,97	8,09	85,30	51,58	33,72	7,00	5,00	2,51	9,63	-	-	9,94	-	9,94	-	84,74	-	0,82			3,33
17.12.16	24,00	-	85,95	77,94	8,01	83,61	50,96	32,65	7,00	5,00	2,43	9,51	-	-	9,78	-	9,78	-	82,89	-	0,79			3,22
18.12.16	24,00	-	87,75	77,71	10,04	83,07	50,73	32,34	7,00	5,00	2,39	11,59	-	-	11,95	-	11,95	-	82,73	-	0,96			3,35
19.12.16	24,00	-	87,45	77,78	9,67	81,00	50,04	30,96	7,00	5,00	2,29	11,17	-	-	11,48	-	11,48	-	80,46	-	0,90			3,19
20.12.16	24,00	-	87,32	77,69	9,63	79,00	49,19	29,81	7,00	5,00	2,21	11,14	-	-	11,44	-	11,44	-	78,40	-	0,87			3,08
21.12.16	24,00	-	87,72	77,83	9,89	77,00	48,38	28,62	7,00	5,00	2,14	11,19	-	-	11,48	-	11,48	-	76,67	-	0,86			2,99
22.12.16	24,00	-	71,12	63,55	7,57	75,44	46,74	28,70	7,00	5,00	1,74	8,92	-	-	9,13	-	9,13	-	73,59	-	0,66			2,40
Среднее	24,00	-	86,02	76,64	9,38	80,83	49,52	31,31	7,00	5,00	2,31	10,52	-	-	10,82	-	10,82	-	80,47	-	0,84	-	-	3,16
Итого	720,00		2580,48	2299,22	281,26						69,41	315,64	0,00	0,00	324,71	0,00	324,71	0,00			25,33	0,00	0,00	94,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	24857,15	21206,23	4502,71	-	4597,07	-	769,78	-	-
	23.12.16 01:00	27437,63	23505,45	4818,35	-	4921,78	-	864,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **324,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта