Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15831
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 3310 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00		179,12	159,05	20,07	73,81	44,59	29,22	7,20	3,90	4,67	20,07			20,48		20,48	-	72,87		1,46			6,13
24.11.16	24,00		181,68	159,74	21,94	73,72	44,73	29,00	7,20	3,90	4,66	21,94			22,39		22,39	-	72,62		1,59			6,25
25.11.16	24,00		181,37	158,10	23,27	75,49	45,18	30,30	7,20	3,90	4,76	23,27			23,75		23,75	-	76,87		1,79			6,55
26.11.16	24,00		180,81	156,72	24,08	77,81	46,47	31,34	7,20	3,90	4,90	24,08			24,57		24,57	-	78,36		1,89			6,78
27.11.16	24,00		184,53	157,90	26,63	79,83	47,50	32,33	7,20	3,90	5,06	26,63			27,17		27,17	-	81,43		2,17			7,23
28.11.16	24,00		180,23	155,34	24,90	82,73	47,74	34,99	7,20	3,90	5,39	24,90			25,40		25,40	-	84,71		2,11			7,50
29.11.16	24,00		177,43	153,35	24,09	84,91	48,22	36,69	7,20	3,90	5,64	24,09			24,58		24,58	-	84,40		2,03			7,67
30.11.16	24,00	*	193,45	169,88	23,57	84,67	49,38	35,29	7,20	3,90	5,99	23,57			24,05		24,05	-	84,89		2,00			7,99
01.12.16	24,00	*	213,32	189,75	23,57	84,38	50,71	33,67	7,20	3,90	6,40	23,57			24,05		24,05	-	83,94		1,98			8,38
02.12.16	24,00	*	212,21	188,64	23,57	66,93	50,35	16,58	7,20	3,90	3,13	23,57			24,05		24,05	-	66,88		1,58			4,71
03.12.16	24,00	*	205,15	181,58	23,57	84,56	48,34	36,22	7,20	3,90	6,59	23,57			24,05		24,05	-	84,04		1,98			8,57
04.12.16	24,00	*	201,60	178,03	23,57	84,64	49,02	35,62	7,20	3,90	6,35	23,57			24,05		24,05	-	84,16		1,98			8,34
05.12.16	24,00	*	111,00	87,43	23,57	42,31	49,67	-7,36	7,20	3,90	0,00	23,57			24,05		24,05	-	57,40		1,35			1,35
06.12.16	24,00	*	166,71	143,14	23,57	85,19	42,18	43,01	7,20	3,90	6,16	23,57			24,05		24,05	-	84,84		2,00			8,16
07.12.16	24,00	*	205,99	182,42	23,57	84,45	49,16	35,29	7,20	3,90	6,45	23,57			24,05		24,05	-	83,86		1,98			8,43
08.12.16	24,00	*	211,19	187,62	23,57	84,49	50,25	34,24	7,20	3,90	6,44	23,57			24,05		24,05	-	83,87		1,98			8,41
09.12.16	24,00	*	209,90	186,33	23,57	85,01	50,29	34,71	7,20	3,90	6,49	23,57			24,05		24,05	-	84,11		1,98			8,47
10.12.16	24,00	*	205,50	181,93	23,57	87,20	49,93	37,27	7,20	3,90	6,80	23,57			24,05		24,05	-	86,61		2,04			8,84
11.12.16	24,00	*	204,04	180,48	23,57	86,59	50,31	36,28	7,20	3,90	6,57	23,57			24,05		24,05	-	85,77		2,02			8,59
12.12.16	24,00	*	204,63	181,07	23,57	89,78	50,70	39,08	7,20	3,90	7,09	23,57			24,05		24,05	-	89,04		2,10			9,19
13.12.16	24,00	*	204,15	180,59	23,57	88,65	50,94	37,71	7,20	3,90	6,82	23,57			24,05		24,05	-	88,27		2,08			8,90
14.12.16	24,00	*	206,09	182,52	23,57	88,45	51,25	37,20	7,20	3,90	6,80	23,57			24,05		24,05	-	88,15		2,08			8,87
15.12.16	24,00	*	207,29	183,72	23,57	88,13	51,23	36,90	7,20	3,90	6,80	23,57			24,05		24,05	-	87,34		2,06			8,86
16.12.16	24,00	*	207,52	183,95	23,57	87,51	51,24	36,28	7,20	3,90	6,69	23,57			24,05		24,05	-	86,94		2,05			8,74
17.12.16	24,00	*	208,13	184,56	23,57	86,84	51,22	35,62	7,20	3,90	6,58	23,57			24,05		24,05	-	86,60		2,04			8,62
18.12.16	24,00	*	207,20	183,63	23,57	86,19	50,99	35,20	7,20	3,90	6,49	23,57			24,05		24,05	-	85,16		2,01			8,50
19.12.16	24,00	*	207,15	183,58	23,57	83,04	50,47	32,57	7,20	3,90	5,99	23,57			24,05		24,05	-	82,72		1,95			7,94
20.12.16	24,00	*	209,63	186,06	23,57	81,92	50,13	31,78	7,20	3,90	5,92	23,57			24,05		24,05	-	81,45		1,92			7,84
21.12.16	24,00		207,99	184,42	23,57	83,71	50,53	33,18	7,20	3,90	6,13	23,57	-	-	24,05	-	24,05	-	83,11	-	1,96	-	-	8,09
22.12.16	24,00		207,99	184,42	23,57	83,71	50,53	33,18	7,20	3,90	6,13	23,57	-	-	24,05	-	24,05	-	83,11		1,96	-	-	8,09
Среднее	24,00	-	196,10	172,53	23,57	81,89	49,11	32,78	7,20	3,90	5,80	23,57	-	-	24,05	-	24,05	-	82,12	-	1,94	-	-	7,73
Итого	720,00		5883,00	5175,96	707,05						173,87	707,05	0,00	0,00	721,48	0,00	721,48	0,00			58,11	0,00	0,00	231,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	23.11.16 01:00	18672,52	16562,99	1997,07	0,00	2043,02	0,00	429,14	141,06	
	21.12.16 01:00	20034,23	21370,10	1997,12	0,00	2043,08	0,00	788,95	141,06	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **231,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **721,48** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016

«» г.