Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	*	103,93	90,35	13,58	72,63	42,95	29,69	7,20	3,90	2,70	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	-	72,22	0,00	0,98			3,68
24.11.16	24,00	*	104,78	90,81	13,97	72,57	43,12	29,45	7,20	3,90	2,70	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	-	71,23	0,00	1,00			3,70
25.11.16	24,00	*	104,91	90,56	14,35	74,27	43,54	30,73	7,20	3,90	2,80	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	-	73,62	0,00	1,06			3,86
26.11.16	24,00	*	104,86	91,04	13,82	76,54	44,56	31,98	7,20	3,90	2,92	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	-	76,66	0,00	1,06			3,98
27.11.16	24,00	*	106,43	91,59	14,84	78,51	45,53	32,98	7,20	3,90	3,01	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	-	79,58	0,00	1,18			4,19
28.11.16	24,00	*	103,51	90,22	13,29	81,27	45,82	35,45	7,20	3,90	3,19	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	-	82,74	0,00	1,10			4,29
29.11.16	24,00	*	102,20	89,25	12,95	83,37	46,14	37,24	7,20	3,90	3,34	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	-	82,72	0,00	1,07			4,41
30.11.16	24,00	*	113,68	101,14	12,54	83,49	47,80	35,69	7,20	3,90	3,62	12,54	0,00	0,00	8,09	0,00	12,80	-	83,22	0,00	1,04			4,67
01.12.16	24,00	*	129,21	115,80	13,41	83,60	50,13	33,48	7,20	3,90	3,87	13,73	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	-	82,97	0,00	1,14			5,01
02.12.16	24,00	*	128,03	116,55	11,47	82,23	50,18	32,05	7,20	3,90	3,75	11,57	0,00	0,00	11,91	0,00	11,91	-	80,94	0,00	0,94			4,69
03.12.16	24,00	*	127,21	113,35	13,86	80,30	48,40	31,90	7,20	3,90	3,61	13,98	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39	-	80,58	0,00	1,13			4,74
04.12.16	24,00	*	126,51	111,97	14,54	83,23	49,30	33,93	7,20	3,90	3,80	14,86	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	82,26	0,00	1,22			5,02
05.12.16	24,00	*	64,50	66,37	-1,87	81,09	50,30	30,78	7,20	3,90	0,88	18,24	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	55,85	0,00	1,02			1,89
06.12.16	24,00	*	101,03	88,62	12,42	74,04	41,99	32,04	7,20	3,90	2,73	14,13	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	-	72,90	0,00	1,03			3,76
07.12.16	24,00	*	126,17	111,78	14,39	84,52	49,11	35,42	7,20	3,90	4,01	14,04	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	-	83,65	0,00	1,18			5,19
08.12.16	24,00	*	128,27	115,38	12,88	83,71	50,19	33,53	7,20	3,90	3,88	12,95	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	83,00	0,00	1,08			4,96
09.12.16	24,00	*	128,20	114,61	13,59	83,55	50,28	33,27	7,20	3,90	3,83	13,59	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	82,88	0,00	1,13			4,96
10.12.16	24,00	*	126,40	112,12	14,28	84,16	49,86	34,31	7,20	3,90	3,87	14,14	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	-	83,69	0,00	1,18			5,06
11.12.16	24,00	*	127,33	111,34	16,00	85,64	50,37	35,27	7,20	3,90	3,97	15,77	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	-	84,89	0,00	1,34			5,31
12.12.16	24,00	*	125,68	112,14	13,53	86,74	50,78	35,95	7,20	3,90	4,07	13,35	0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	-	86,19	0,00	1,15			5,22
13.12.16	24,00	*	125,21	112,09	13,13	87,64	51,05	36,59	7,20	3,90	4,14	12,96	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	86,57	0,00	1,12			5,26
14.12.16	24,00	*	126,15	113,37	12,79	87,29	51,30	35,99	7,20	3,90	4,11	12,70	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	-	86,41	0,00	1,10			5,21
15.12.16	24,00	*	127,14	114,26	12,88	87,14	51,37	35,78	7,20	3,90	4,11	12,85	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	-	86,19	0,00	1,11			5,22
16.12.16	24,00		126,17	113,24	12,93	87,36	51,24	36,12	7,20	3,90	4,12	12,84	-	-	13,26	-	13,26	-	86,39	-	1,11	-	-	5,23
17.12.16	24,00		126,17	113,24	12,93	87,36	51,24	36,12	7,20	3,90	4,12	12,84	-	-	13,26	-	13,26	-	86,39	-	1,11	-	-	5,23
18.12.16	24,00		126,17	113,24	12,93	87,36	51,24	36,12	7,20	3,90	4,12	12,84	-	-	13,26	-	13,26	-	86,39	-	1,11	-	-	5,23
19.12.16	24,00		126,17	113,24	12,93	87,36	51,24	36,12	7,20	3,90	4,12	12,84	-	-	13,26	-	13,26	-	86,39	-	1,11	-	-	5,23
20.12.16	24,00		126,17	113,24	12,93	87,36	51,24	36,12	7,20	3,90	4,12	12,84	-	-	13,26	-	13,26	-	86,39	-	1,11	-	-	5,23
21.12.16	24,00		126,17	113,24	12,93	87,36	51,24	36,12	7,20	3,90	4,12	12,84	-	-	13,26	-	13,26	-	86,39	-	1,11	-	-	5,23
22.12.16	24,00		126,17	113,24	12,93	87,36	51,24	36,12	7,20	3,90	4,12	12,84	-	-	13,26	-	13,26	-	86,39	-	1,11	-	-	5,23
Среднее	24,00	-	118,15	105,25	12,91	82,97	48,76	34,21	7,20	3,90	3,59	13,60	-	-	10,53	-	13,98	-	81,52	-	1,10	-	-	4,70
Итого	720,00		3544,54	3157,38	387,16						107,77	408,07	0,00	0,00	315,97	0,00	419,46	0,00			33,12	0,00	0,00	140,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	9733,26	8306,20	1024,10	0,00	1047,34	0,00	280,67	71,72	-
	16.12.16 01:00	12394,62	10670,91	1240,81	0,00	1270,48	0,00	394,62	89,24	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,13 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,76** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **419,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 23 ДЕК 2016 г.