Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9976.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-241779-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 241779 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,29 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14102

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0641

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,68

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	182,62	165,10	17,52	73,37	50,38	22,99	7,00	5,00	3,80	17,52	-	-	17,92	-	17,92	-	73,22	-	1,28			5,08
24.11.16	24,00	-	183,20	165,73	17,47	73,29	50,50	22,79	7,00	5,00	3,78	17,47	-	-	17,86	-	17,86	-	73,02	-	1,28			5,06
25.11.16	24,00	-	184,51	168,12	16,39	74,94	51,53	23,41	7,00	5,00	3,93	16,39	-	-	16,81	-	16,81	-	74,91	-	1,23			5,16
26.11.16	24,00	-	185,09	167,44	17,65	77,28	52,59	24,69	7,00	5,00	4,13	17,65	-	-	18,13	-	18,13	-	77,58	-	1,37			5,50
27.11.16	24,00	-	185,33	166,57	18,76	79,30	53,83	25,47	7,00	5,00	4,24	18,76	-	-	19,28	-	19,28	-	79,45	-	1,49			5,73
28.11.16	24,00	-	179,21	164,21	15,00	82,13	54,70	27,43	7,00	5,00	4,50	15,00	-	-	15,46	-	15,46	-	82,13	-	1,23			5,74
29.11.16	24,00	-	169,91	155,29	14,62	84,36	54,61	29,75	7,00	5,00	4,62	14,62	-	-	15,09	-	15,09	-	84,07	-	1,23			5,85
30.11.16	24,00	-	169,19	153,21	15,98	84,32	54,56	29,76	7,00	5,00	4,56	15,98	-	-	16,51	-	16,51	-	84,03	-	1,34			5,91
01.12.16	24,00	-	165,02	149,53	15,49	84,28	54,69	29,59	7,00	5,00	4,43	15,49	-	-	15,97	-	15,97	-	84,03	-	1,30			5,73
02.12.16	24,00	-	163,65	148,45	15,20	82,66	54,43	28,23	7,00	5,00	4,22	15,20	-	-	15,65	-	15,65	-	80,82	-	1,23			5,45
03.12.16	24,00	-	165,83	149,86	15,97	81,08	53,15	27,93	7,00	5,00	4,17	15,97	-	-	16,45	-	16,45	-	82,00	-	1,31			5,48
04.12.16	24,00	-	166,43	147,89	18,54	83,88	54,12	29,76	7,00	5,00	4,41	18,54	-	-	19,10	-	19,10	-	83,34	-	1,54			5,96
05.12.16	24,00	-	89,69	71,53	18,16	82,53	50,36	32,17	7,00	5,00	2,51	18,16	-	-	18,59	-	18,59	-	71,04	-	1,29			3,80
06.12.16	24,00	-	121,13	103,91	17,22	75,24	44,70	30,54	7,00	5,00	3,18	17,22	-	-	17,66	-	17,66	-	75,17	-	1,29			4,47
07.12.16	24,00	-	148,24	132,77	15,47	85,20	52,38	32,82	7,00	5,00	4,36	15,47	-	-	15,98	-	15,98	-	84,78	-	1,31			5,68
08.12.16	24,00	-	152,11	136,97	15,14	84,41	53,54	30,87	7,00	5,00	4,23	15,14	-	-	15,62	-	15,62	-	84,15	-	1,27			5,51
09.12.16	24,00	-	150,10	135,48	14,62	84,23	53,71	30,52	7,00	5,00	4,14	14,62	-	-	15,07	-	15,07	-	83,94	-	1,23			5,37
10.12.16	24,00	-	147,90	131,49	16,41	84,82	53,23	31,59	7,00	5,00	4,15	16,41	-	-	16,92	-	16,92	-	84,73	-	1,39			5,55
11.12.16	24,00	-	150,71	130,73	19,98	86,29	53,51	32,78	7,00	5,00	4,29	19,98	-	-	20,64	-	20,64	-	85,99	-	1,72			6,01
12.12.16	24,00	-	148,08	132,86	15,22	87,44	53,85	33,59	7,00	5,00	4,46	15,22	-	-	15,72	-	15,72	-	87,31	-	1,33			5,79
13.12.16	24,00	-	147,42	132,38	15,04	88,34	56,39	31,95	7,00	5,00	4,24	15,04	-	-	15,56	-	15,56	-	87,83	-	1,32			5,56
14.12.16	24,00	-	151,97	135,61	16,36	88,03	58,97	29,06	7,00	5,00	3,94	16,36	-	-	16,92	-	16,92	-	87,67	-	1,44			5,38
15.12.16	24,00	-	152,86	138,53	14,33	87,86	56,77	31,09	7,00	5,00	4,31	14,33	-	-	14,83	-	14,83	-	87,43	-	1,25			5,57
16.12.16	24,00	-	153,46	138,33	15,13	87,10	55,06	32,04	7,00	5,00	4,43	15,13	-	-	15,66	-	15,66	-	86,88	-	1,32			5,75
17.12.16	24,00	-	156,19	138,34	17,85	86,69	55,17	31,52	7,00	5,00	4,37	17,85	-	-	18,43	-	18,43	-	86,36	-	1,54			5,91
18.12.16	24,00	-	156,60	137,75	18,85	86,10	55,21	30,89	7,00	5,00	4,26	18,85	-	-	19,44	-	19,44	-	85,90	-	1,62			5,88
19.12.16	24,00	-	154,02	138,79	15,23	84,17	54,46	29,71	7,00	5,00	4,13	15,23	-	-	15,72	-	15,72	-	83,48	-	1,27			5,41
20.12.16	24,00	-	150,08	134,25	15,83	78,98	55,77	23,21	7,00	5,00	3,07	15,83	-	-	16,32	-	16,32	-	82,15	-	1,30			4,37
21.12.16	24,00		153,57	136,93	16,64	83,08	55,15	27,94	7,00	5,00	3,82	16,64	-	-	17,16	-	17,16	-	83,84	-	1,40	-	-	5,22
22.12.16	24,00		153,57	136,93	16,64	83,08	55,15	27,94	7,00	5,00	3,82	16,64	-	-	17,16	-	17,16	-	83,84	-	1,40	-	-	5,22
Среднее	24,00	-	157,92	141,50	16,42	82,82	53,75	29,07	7,00	5,00	4,08	16,42	-	-	16,92	-	16,92	-	82,37	-	1,35	-	-	5,44
Итого	720,00		4737,68	4244,98	492,70						122,53	492,70	0,00	0,00	507,63	0,00	507,63	0,00			40,52	0,00	0,00	163,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	11887,89	0,54	2222,32	-	2270,07	-	870,11	-	-
	21.12.16 01:00	16318,44	0,54	2681,75	-	2743,38	-	1236,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,16 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **162,89** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «__» _____ г.

Акт технич. невозм. Ответ. не предоставлять