

Абонент: ЖКСД Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабushкина 113-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монгаж"
 Источник: Обовязский эд

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9895.038.1
 Строит.Адрес: Бабushкина 113-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотривать совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Тхв, гр.С= 0,32

Приборы УУТЗ поверены до
 Термометр.: КТСП-Н
 Термометр.: КТСП-Н
 Термометр.: КТСП-Н
 Термометр.: КТСП-Н
 Термометр.: КТСП-Н
 Термометр.: КТСП-Н

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-У № 207735
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40
 Тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр-д. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр. подпитки(U5): расходомер: ПРЭМ 32
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(01-тхв)+M2*(02-тхв) лето: M1(01-тхв)+M2(02-тхв)
 Qот=0,293 Qлет=0,19602
 Qот.гр=0,0891 Qлет.гр=0
 Qот.гр.ср= Qлет.гр.ср=0
 Gот=88,52 Gлет=35,76
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ti, С	Tt, С	Tn, С	Tm, С	T2, С	T3, С	T4, С	Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие теплотр-е	
								V4 м.куб.	QГВС Гкал	V3 м.куб.	QСЦО Гкал	Qтхв изл. Гкал	Qтхв общ. Гкал	Т3, С	Т4, С		Qтхв изл. Гкал
23.11.16	24,00	101,23	85,50	15,73	73,52	48,06	25,46	7,00	5,00	2,18	15,73	1,15	73,42	-	1,15	1,06	3,33
24.11.16	24,00	101,68	87,20	14,48	73,50	48,31	25,19	7,00	5,00	2,20	14,48	-	73,38	-	1,06	1,26	3,49
25.11.16	24,00	102,57	85,71	16,86	74,80	48,86	25,94	7,00	5,00	2,23	16,86	-	74,75	-	1,26	1,07	3,35
26.11.16	24,00	96,63	82,83	13,80	77,28	49,83	27,45	7,00	5,00	2,28	13,80	-	77,36	-	1,07	1,13	3,65
27.11.16	24,00	101,88	87,79	14,09	79,84	51,19	28,65	7,00	5,00	2,52	14,09	-	79,88	-	1,13	1,22	3,72
28.11.16	24,00	94,93	80,18	14,75	82,66	51,51	31,15	7,00	5,00	2,50	14,75	-	82,64	-	1,22	1,35	3,87
29.11.16	24,00	91,14	75,19	15,95	84,51	51,06	33,45	7,00	5,00	2,52	15,95	-	84,39	-	1,35	1,35	3,83
30.11.16	24,00	90,33	74,29	16,04	84,44	51,19	33,25	7,00	5,00	2,48	16,04	-	84,29	-	1,35	1,17	3,61
01.12.16	24,00	88,14	74,22	13,92	84,40	51,60	32,80	7,00	5,00	2,44	13,92	-	84,26	-	1,17	0,99	3,32
02.12.16	24,00	86,32	72,61	13,71	82,09	50,56	31,53	7,00	5,00	2,30	13,71	-	81,54	-	1,12	0,99	3,32
03.12.16	24,00	87,49	75,14	12,35	80,04	49,09	30,95	7,00	5,00	2,33	12,35	-	80,08	-	0,99	1,17	3,70
04.12.16	24,00	88,29	74,41	13,88	84,43	50,57	33,86	7,00	5,00	2,53	13,88	-	84,25	-	1,17	1,10	2,53
05.12.16	24,00	59,08	44,35	14,73	80,73	50,51	30,22	7,00	5,00	1,43	14,73	-	74,67	-	1,10	1,18	2,90
06.12.16	24,00	64,63	48,95	15,68	76,39	41,51	34,88	7,00	5,00	1,72	15,68	-	75,47	-	1,18	1,19	3,58
07.12.16	24,00	81,58	66,38	15,20	85,34	48,12	37,22	7,00	5,00	2,48	15,20	-	85,08	-	1,19	1,40	3,95
08.12.16	24,00	82,27	68,17	14,10	84,61	49,63	34,98	7,00	5,00	2,39	14,10	-	84,44	-	1,40	1,30	3,86
09.12.16	24,00	84,71	70,39	14,32	84,48	49,81	34,67	7,00	5,00	2,45	14,32	-	84,30	-	1,30	1,39	3,89
10.12.16	24,00	81,43	67,55	13,88	85,27	49,14	36,13	7,00	5,00	2,45	13,88	-	85,18	-	1,39	1,25	3,74
11.12.16	24,00	84,35	68,10	16,25	86,94	49,25	37,29	7,00	5,00	2,55	16,25	-	86,33	-	1,25	1,39	3,91
12.12.16	24,00	82,01	67,29	14,72	87,77	49,61	38,16	7,00	5,00	2,57	14,72	-	87,67	-	1,39	1,57	4,08
13.12.16	24,00	80,58	65,91	14,67	88,68	49,96	38,72	7,00	5,00	2,56	14,67	-	88,40	-	1,57	1,51	3,94
14.12.16	24,00	82,25	67,21	15,04	88,33	50,33	38,00	7,00	5,00	2,56	15,04	-	88,09	-	1,51	1,36	3,77
15.12.16	24,00	83,26	67,46	15,80	88,12	50,43	37,69	7,00	5,00	2,55	15,80	-	87,88	-	1,36	1,48	3,93
16.12.16	24,00	81,59	67,30	14,29	87,36	50,35	37,01	7,00	5,00	2,50	14,29	-	87,17	-	1,48	1,26	3,65
17.12.16	24,00	85,21	69,19	16,02	86,90	50,57	36,33	7,00	5,00	2,52	16,02	-	86,67	-	1,26	1,39	3,91
18.12.16	24,00	87,90	69,72	18,18	86,26	50,39	35,87	7,00	5,00	2,51	18,18	-	86,09	-	1,39	1,57	4,08
19.12.16	24,00	87,74	69,84	17,90	84,42	49,69	34,73	7,00	5,00	2,44	17,90	-	84,11	-	1,57	1,39	3,94
20.12.16	24,00	88,29	71,82	16,47	82,68	49,24	33,44	7,00	5,00	2,41	16,47	-	82,44	-	1,39	1,36	3,77
21.12.16	24,00	87,98	70,46	17,52	84,45	49,77	34,68	7,00	5,00	2,45	17,52	-	84,21	-	1,36	1,48	3,93
22.12.16	24,00	87,98	70,46	17,52	84,45	49,77	34,68	7,00	5,00	2,45	17,52	-	84,21	-	1,48	1,26	3,65
Среднее	24,00	86,78	71,52	15,26	83,14	49,66	33,48	7,00	5,00	2,38	15,26	-	82,76	-	1,26	0,00	109,39
Итого	720,00	2603,46	2145,62	457,84	71,48	457,84	0,00	0,00	0,00	71,48	457,84	0,00	512,20	0,00	37,91	0,00	109,39

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	Q ГВС (Гкал)	Q СЦО (Гкал)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Траб, ч
21.12.16 01:00	39704,45	30775,20	11985,18	-	12245,52	-	2380,44	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:

0,32 °C =
 -0,15 Гкал;
 109,24 Гкал;
 512,20 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГРУП "ТЭК СПб"
 ООО "ИнфраХит Монгаж"
 печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Отрегулировать температуру
 « 23 ДЕКА 2016 г.