Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9977.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

25,29 Гк.

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	105,86	82,38	23,48	73,14	43,29	29,85	7,00	5,00	2,45	23,57	-	-	24,14	-	24,14	-	73,30	-	1,73			4,18
24.11.16	24,00	-	105,97	82,70	23,27	73,06	43,54	29,52	7,00	5,00	2,44	23,37	-	-	23,92	-	23,92	-	73,09	-	1,71			4,14
25.11.16	24,00	-	53,27	42,18	11,09	72,67	43,52	29,15	7,00	5,00	1,23	11,11	-	-	11,37	-	11,37	-	72,38	-	0,80			2,04
26.11.16	24,00	-	104,31	80,69	23,62	76,73	43,04	33,69	7,00	5,00	2,76	23,02	-	-	23,64	-	23,64	-	77,22	-	1,78			4,53
27.11.16	24,00	-	107,93	83,01	24,92	79,09	45,76	33,33	7,00	5,00	2,79	24,44	-	-	25,13	-	25,13	-	79,65	-	1,95			4,74
28.11.16	24,00	-	104,85	82,11	22,74	81,80	45,96	35,84	7,00	5,00	3,00	22,06	-	-	22,73	-	22,73	-	82,10	-	1,81			4,81
29.11.16	24,00	-	102,47	78,65	23,82	84,07	45,73	38,34	7,00	5,00	3,06	23,32	-	-	24,06	-	24,06	-	84,22	-	1,97			5,02
30.11.16	24,00	-	109,31	85,38	23,93	84,09	47,94	36,15	7,00	5,00	2,41	31,95	-	-	32,98	-	32,98	-	84,29	-	2,70			5,10
01.12.16	24,00	-	101,82	78,49	23,33	83,99	45,58	38,41	7,00	5,00	2,86	25,25	-	-	26,05	-	26,05	-	84,14	-	2,13			4,98
02.12.16	24,00	-	99,37	77,31	22,06	83,07	45,17	37,90	7,00	5,00	2,75	24,37	-	-	25,10	-	25,10	-	82,86	-	2,02			4,77
03.12.16	24,00	-	100,39	76,99	23,40	80,14	43,40	36,74	7,00	5,00	2,63	25,71	-	-	26,47	-	26,47	-	80,57	-	2,07			4,71
04.12.16	24,00	-	103,92	76,82	27,10	83,62	44,32	39,30	7,00	5,00	2,83	29,37	-	-	30,31	-	30,31	-	83,67	-	2,46			5,29
05.12.16	24,00	-	60,63	44,72	15,91	81,67	45,46	36,21	7,00	5,00	1,17	24,15	-	-	24,76	-	24,76	-	72,60	-	1,75			2,92
06.12.16	24,00	-	74,22	51,40	22,82	73,92	35,60	38,32	7,00	5,00	1,74	26,99	-	-	27,63	-	27,63	-	71,26	-	1,92			3,66
07.12.16	24,00	-	90,02	68,02	22,00	84,87	42,07	42,80	7,00	5,00	2,72	24,25	-	-	25,02	-	25,02	-	84,88	-	2,06			4,78
08.12.16	24,00	-	91,12	70,06	21,06	84,09	43,82	40,27	7,00	5,00	2,63	23,31	-	-	24,02	-	24,02	-	84,22	-	1,97			4,60
09.12.16	24,00	-	91,81	70,10	21,71	83,91	44,05	39,86	7,00	5,00	2,60	24,03	-	-	24,79	-	24,79	-	84,02	-	2,02			4,62
10.12.16	24,00	-	91,30	68,56	22,74	84,42	43,30	41,12	7,00	5,00	2,62	25,06	-	-	25,84	-	25,84	-	84,60	-	2,12			4,74
11.12.16	24,00	-	91,27	67,99	23,28	85,98	43,33	42,65	7,00	5,00	2,70	25,57	-	-	26,38	-	26,38	-	86,06	-	2,20			4,90
12.12.16	24,00	-	90,20	68,22	21,98	87,00	43,31	43,69	7,00	5,00	2,79	24,12	-	-	24,93	-	24,93	-	87,24	-	2,11			4,90
13.12.16	24,00	-	89,27	67,44	21,83	88,02	43,55	44,47	7,00	5,00	2,86	23,53	-	-	24,34	-	24,34	-	87,99	-	2,07			4,93
14.12.16	24,00	-	91,17	67,10	24,07	87,67	44,22	43,45	7,00	5,00	2,88	24,59	-	-	25,42	-	25,42	-	87,71	-	2,16			5,03
15.12.16	24,00	-	93,21	68,43	24,78	87,52	44,35	43,17	7,00	5,00	2,84	26,11	-	-	26,96	-	26,96	-	87,58	-	2,29			5,13
16.12.16	24,00	-	92,91	68,32	24,59	86,80	44,61	42,19	7,00	5,00	2,78	25,80	-	-	26,66	-	26,66	-	86,93	-	2,24			5,02
17.12.16	24,00	-	93,20	68,69	24,51	86,38	44,76	41,62	7,00	5,00	2,76	25,73	-	-	26,56	-	26,56	-	86,42	-	2,22			4,98
18.12.16	24,00	-	93,57	68,26	25,31	85,83	44,84	40,99	7,00	5,00	2,70	26,41	-	-	27,27	-	27,27	-	85,95	-	2,27			4,98
19.12.16	24,00	-	90,81	68,47	22,34	83,97	44,29	39,68	7,00	5,00	2,64	23,39	-	-	24,13	-	24,13	-	83,88	-	1,96			4,60
20.12.16	24,00	-	93,37	69,21	24,16	82,42	44,05	38,37	7,00	5,00	2,58	25,16	-	-	25,91	-	25,91	-	82,43	-	2,08			4,65
21.12.16	24,00		92,58	68,65	23,94	84,07	44,39	39,68	7,00	5,00	2,64	24,99	-	-	25,77	-	25,77	-	84,09	-	2,10	-	-	4,74
22.12.16	24,00		92,58	68,65	23,94	84,07	44,39	39,68	7,00	5,00	2,64	24,99	-	-	25,77	-	25,77	-	84,09	-	2,10	-	-	4,74
Среднее	24,00	-	93,42	70,63	22,79	82,60	44,05	38,55	7,00	5,00	2,58	24,52	-	-	25,27	-	25,27	-	82,31	-	2,03	-	-	4,61
Итого	720,00		2802,72	2118,99	683,72						77,46	735,71	0,00	0,00	758,06	0,00	758,06	0,00			60,75	0,00	0,00	138,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	26840,48	20449,20	6210,39	-	6357,53	-	841,61		-
	21.12.16 01:00	29457,61	22430,31	6896,34	-	7064,27	-	970,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **758,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

печать потребителя

Отрегулировать
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
"Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 23 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта