Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

25,5 гвс

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	118,66	70,60	48,06	73,29	46,45	26,84	7,00	5,00	1,85	48,77	-	-	49,97	-	49,97	-	73,23	-	3,57			5,42
24.11.16	24,00	-	119,30	70,15	49,15	73,21	46,65	26,56	7,00	5,00	1,90	48,64	-	-	49,86	-	49,86	-	73,13	-	3,56			5,46
25.11.16	24,00	-	54,47	33,07	21,40	72,97	46,69	26,28	7,00	5,00	0,88	21,39	-	-	21,90	-	21,90	-	72,79	-	1,56			2,43
26.11.16	24,00	-	75,36	42,68	32,68	78,06	45,82	32,24	7,00	5,00	1,32	33,43	-	-	34,36	-	34,36	-	77,97	-	2,61			3,93
27.11.16	24,00	-	119,90	70,45	49,45	79,25	49,20	30,05	7,00	5,00	2,05	50,30	-	-	51,73	-	51,73	-	79,24	-	3,99			6,04
28.11.16	24,00	-	117,19	69,87	47,32	82,05	49,74	32,31	7,00	5,00	2,19	48,25	-	-	49,73	-	49,73	-	82,02	-	3,96			6,14
29.11.16	24,00	-	107,42	62,65	44,77	84,20	48,78	35,42	7,00	5,00	2,19	45,22	-	-	46,66	-	46,66	-	84,13	-	3,81			5,99
30.11.16	24,00	-	105,32	65,35	39,97	84,13	49,27	34,86	7,00	5,00	2,25	40,45	-	-	41,70	-	41,70	-	84,02	-	3,40			5,65
01.12.16	24,00	-	102,60	64,20	38,40	84,08	49,53	34,55	7,00	5,00	2,18	38,87	-	-	40,09	-	40,09	-	84,05	-	3,27			5,45
02.12.16	24,00	-	108,52	62,59	45,93	82,62	48,88	33,74	7,00	5,00	2,07	46,51	-	-	47,90	-	47,90	-	82,47	-	3,84			5,91
03.12.16	24,00	-	109,36	62,44	46,92	80,82	47,41	33,41	7,00	5,00	2,06	47,25	-	-	48,64	-	48,64	-	80,79	-	3,82			5,88
04.12.16	24,00	-	110,49	62,11	48,38	83,73	48,46	35,27	7,00	5,00	2,11	49,41	-	-	50,91	-	50,91	-	83,62	-	4,14			6,24
05.12.16	24,00	-	60,08	46,06	14,02	82,22	50,97	31,25	7,00	5,00	0,00	45,33	-	-	46,36	-	46,36	-	70,70	-	3,20			3,20
06.12.16	24,00	-	86,45	46,29	40,16	74,88	40,03	34,85	7,00	5,00	1,30	45,58	-	-	46,71	-	46,71	-	73,00	-	3,33			4,62
07.12.16	24,00	-	102,51	55,98	46,53	85,01	46,47	38,54	7,00	5,00	2,20	46,07	-	-	47,54	-	47,54	-	84,90	-	3,91			6,12
08.12.16	24,00	-	103,28	57,58	45,70	84,23	47,95	36,28	7,00	5,00	2,15	45,11	-	-	46,55	-	46,55	-	84,15	-	3,80			5,94
09.12.16	24,00	-	103,62	57,48	46,14	84,06	48,15	35,91	7,00	5,00	2,11	45,69	-	-	47,13	-	47,13	-	83,98	-	3,84			5,95
10.12.16	24,00	-	104,06	56,28	47,78	84,65	47,48	37,17	7,00	5,00	2,12	47,53	-	-	49,02	-	49,02	-	84,60	-	4,02			6,14
11.12.16	24,00	-	104,20	55,80	48,40	86,12	47,58	38,54	7,00	5,00	2,18	48,24	-	-	49,83	-	49,83	-	86,03	-	4,15			6,32
12.12.16	24,00	-	102,72	56,15	46,57	87,25	47,84	39,41	7,00	5,00	2,24	46,31	-	-	47,86	-	47,86	-	87,22	-	4,04			6,28
13.12.16	24,00	-	102,56	55,75	46,81	88,14	48,14	40,00	7,00	5,00	2,26	46,57	-	-	48,16	-	48,16	-	88,00	-	4,10			6,37
14.12.16	24,00	-	102,70	56,55	46,15	87,81	48,45	39,36	7,00	5,00	2,26	45,92	-	-	47,48	-	47,48	-	87,72	-	4,03			6,28
15.12.16	24,00	-	103,02	57,18	45,84	87,66	48,72	38,94	7,00	5,00	2,26	45,55	-	-	47,10	-	47,10	-	87,55	-	3,99			6,25
16.12.16	24,00	-	103,18	57,11	46,07	86,91	48,85	38,06	7,00	5,00	2,21	45,79	-	-	47,31	-	47,31	-	86,83	-	3,98			6,19
17.12.16	24,00	-	104,55	57,43	47,12	86,51	48,93	37,58	7,00	5,00	2,19	46,83	-	-	48,36	-	48,36	-	86,40	-	4,05			6,24
18.12.16	24,00	-	104,95	57,11	47,84	85,93	48,79	37,14	7,00	5,00	2,11	48,02	-	-	49,59	-	49,59	-	85,86	-	4,13			6,24
19.12.16	24,00	-	104,05	57,37	46,68	84,00	48,15	35,85	7,00	5,00	2,09	46,35	-	-	47,83	-	47,83	-	83,86	-	3,89			5,98
20.12.16	24,00	-	104,15	58,05	46,10	82,55	47,75	34,80	7,00	5,00	2,04	45,94	-	-	47,33	-	47,33	-	82,44	-	3,79			5,83
21.12.16	24,00		104,38	57,51	46,87	84,16	48,23	35,93	7,00	5,00	2,08	46,77	-	-	48,25	-	48,25	-	84,05	-	3,94	-	-	6,02
22.12.16	24,00		104,38	57,51	46,87	84,16	48,23	35,93	7,00	5,00	2,08	46,77	-	-	48,25	-	48,25	-	84,05	-	3,94	-	-	6,02
Среднее	24,00	-	101,78	57,98	43,80	82,82	47,92	34,90	7,00	5,00	1,96	45,10	-	-	46,47	-	46,47	-	82,29	-	3,72	-	-	5,68
Итого	720,00		3053,44	1739,35	1314,09						58,92	1352,86	0,00	0,00	1394,11	0,00	1394,11	0,00			111,62	0,00	0,00	170,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	58219,54	31634,57	26588,05	-	27199,46	-	2467,39	-	-
	21.12.16 09:00	61097,91	33278,24	27861,66	-	28511,79	-	2627,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,43 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,11** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1394,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру _____ «_____»

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ » 23 ДЕК 2016 г. печать энергосбыта