Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	137,11	126,71	10,40	73,78	57,83	15,95	7,00	5,00	1,76	87,86	79,94	7,92	90,05	81,64	8,41	-	73,76	68,20	1,03			2,79
24.11.16	24,00	-	138,16	126,84	11,32	73,72	57,91	15,81	7,00	5,00	1,76	88,71	80,01	8,70	90,92	81,72	9,20	-	73,70	68,21	1,08			2,85
25.11.16	24,00	-	138,16	128,40	9,76	75,46	59,02	16,44	7,00	5,00	1,85	88,04	81,03	7,01	90,35	82,84	7,51	-	75,44	69,66	1,00			2,85
26.11.16	24,00	-	139,43	126,83	12,60	77,79	60,51	17,28	7,00	5,00	1,91	89,78	79,84	9,94	92,22	81,74	10,48	-	77,79	71,73	1,26			3,17
27.11.16	24,00	-	140,31	126,35	13,96	79,91	62,14	17,77	7,00	5,00	1,96	90,81	79,43	11,38	93,42	81,39	12,03	-	79,91	73,68	1,41			3,37
28.11.16	24,00	-	136,14	126,72	9,42	82,74	63,57	19,17	7,00	5,00	2,08	87,02	79,80	7,22	89,67	81,92	7,75	-	82,71	75,94	1,14			3,22
29.11.16	24,00	-	130,62	120,33	10,29	84,95	64,32	20,63	7,00	5,00	2,13	83,66	75,77	7,89	86,32	77,82	8,50	-	84,91	77,50	1,24			3,36
30.11.16	24,00	-	129,16	119,45	9,71	84,88	64,30	20,58	7,00	5,00	2,08	82,93	75,19	7,74	85,57	77,23	8,34	-	84,83	77,45	1,21			3,29
01.12.16	24,00	-	126,41	116,52	9,89	84,83	64,39	20,44	7,00	5,00	2,02	81,17	73,32	7,85	83,76	75,33	8,43	-	84,79	77,33	1,21			3,23
02.12.16	24,00	-	124,16	114,35	9,81	83,17	63,31	19,86	7,00	5,00	1,90	80,02	71,97	8,05	82,52	73,84	8,68	-	83,12	75,96	1,19			3,09
03.12.16	24,00	-	125,00	113,77	11,23	81,75	61,87	19,88	7,00	5,00	1,88	81,03	71,54	9,49	83,46	73,34	10,12	-	81,75	74,32	1,31			3,19
04.12.16	24,00	-	125,10	113,13	11,97	84,44	63,48	20,96	7,00	5,00	2,03	80,74	71,00	9,74	83,30	72,92	10,38	-	84,39	76,82	1,36			3,39
05.12.16	24,00	-	62,83	63,78	-0,95	83,70	63,11	20,59	7,00	5,00	0,15	48,15	34,92	13,23	49,52	35,83	13,69	-	78,80	77,10	1,10			1,25
06.12.16	24,00	-	89,61	77,57	12,04	76,00	54,76	21,24	7,00	5,00	1,32	59,14	48,06	11,08	60,70	49,06	11,64	-	75,99	67,63	1,24			2,57
07.12.16	24,00	-	110,42	100,09	10,33	85,79	62,91	22,88	7,00	5,00	1,91	71,90	63,63	8,27	74,26	65,31	8,95	-	85,73	76,90	1,28			3,18
08.12.16	24,00	-	113,29	103,04	10,25	84,98	63,28	21,70	7,00	5,00	1,88	73,61	65,55	8,06	75,96	67,23	8,73	-	84,94	76,60	1,24			3,11
09.12.16	24,00	-	113,54	103,32	10,22	84,81	63,25	21,56	7,00	5,00	1,86	73,66	65,44	8,22	76,01	67,16	8,85	-	84,76	76,49	1,24			3,10
10.12.16	24,00	-	112,86	100,49	12,37	85,41	63,14	22,27	7,00	5,00	1,91	73,45	63,50	9,95	75,83	65,18	10,65	-	85,38	76,83	1,39			3,30
11.12.16	24,00	-	112,14	99,88	12,26	86,86	63,86	23,00	7,00	5,00	1,95	72,92	63,02	9,90	75,38	64,75	10,63	-	86,81	77,96	1,42			3,37
12.12.16	24,00	-	112,21	100,55	11,66	88,06	64,44	23,62	7,00	5,00	1,99	72,82	63,26	9,56	75,34	65,05	10,29	-	88,03	78,89	1,42			3,41
13.12.16	24,00	-	112,30	98,77	13,53	88,94	64,86	24,08	7,00	5,00	1,98	73,33	61,60	11,73	75,86	63,35	12,51	-	88,87	79,79	1,61			3,59
14.12.16	24,00	-	112,82	100,97	11,85	88,62	65,11	23,51	7,00	5,00	1,96	73,29	63,12	10,17	75,83	64,90	10,93	-	88,56	79,65	1,47			3,43
15.12.16	24,00	-	113,25	102,87	10,38	88,45	65,13	23,32	7,00	5,00	1,99	73,11	64,56	8,55	75,64	66,41	9,23	-	88,39	79,50	1,34			3,32
16.12.16	24,00	-	113,01	102,96	10,05	87,68	64,81	22,87	7,00	5,00	1,95	72,99	64,69	8,30	75,48	66,51	8,97	-	87,63	78,83	1,30			3,25
17.12.16	24,00	-	114,90	102,57	12,33	87,27	64,66	22,61	7,00	5,00	1,91	75,01	64,26	10,75	77,55	66,04	11,51	-	87,21	78,62	1,49			3,40
18.12.16	24,00	-	114,60	101,99	12,61	86,67	64,35	22,32	7,00	5,00	1,88	74,84	63,89	10,95	77,33	65,64	11,69	-	86,63	78,16	1,50			3,38
19.12.16	24,00	-	114,07	102,43	11,64	84,71	63,29	21,42	7,00	5,00	1,85	74,04	64,50	9,54	76,40	66,23	10,17	-	84,65	76,55	1,34			3,19
20.12.16	24,00	-	115,51	104,16	11,35	83,25	62,50	20,75	7,00	5,00	1,82	74,86	65,46	9,40	77,17	67,13	10,04	-	83,20	75,41	1,29			3,11
21.12.16	24,00		114,73	102,86	11,87	84,88	63,38	21,50	7,00	5,00	1,85	74,58	64,62	9,96	76,97	66,33	10,63	-	84,83	76,71	1,38	-	-	3,23
22.12.16	24,00		114,73	102,86	11,87	84,88	63,38	21,50	7,00	5,00	1,85	74,58	64,62	9,96	76,97	66,33	10,63	-	84,83	76,71	1,38	-	-	3,23
Среднее	24,00	-	118,55	107,69	10,87	83,61	62,76	20,85	7,00	5,00	1,85	76,94	67,58	9,35	79,33	69,34	9,99	-	83,41	75,84	1,30	-	-	3,14
Итого	720,00		3556,57	3230,56	326,01						55,36	2308,05	2027,53	280,52	2379,75	2080,18	299,58	0,00			38,85	0,00	0,00	94,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 09:00	54422,04	49026,51	29310,12	24376,55	29992,91	24844,98	1069,28	-	-
	21.12.16 01:00	57709,69	52013,57	31 441,16	26250,96	32193,25	26768,09	1156,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 93,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 299,58 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«___» 25 ДЕК 2016 г.