Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319028 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	44,68	44,68	0,00	71,36	36,87	34,49	4,94	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
24.11.16	24,00	-	44,74	44,74	0,00	71,20	36,78	34,42	4,96	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
25.11.16	24,00	-	44,50	44,50	0,00	70,62	36,38	34,24	4,94	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
26.11.16	24,00	-	45,30	45,30	0,00	70,70	36,82	33,88	4,96	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
27.11.16	24,00	-	44,19	44,19	0,00	70,77	36,31	34,46	4,92	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
28.11.16	24,00	-	44,27	44,27	0,00	73,01	36,83	36,18	4,94	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
29.11.16	24,00	-	44,75	44,75	0,00	76,10	38,16	37,94	4,97	4,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
30.11.16	24,00	-	45,02	44,94	0,09	79,48	38,80	40,68	5,00	4,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
01.12.16	24,00	-	45,01	45,01	0,00	82,70	39,03	43,67	5,00	4,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
02.12.16	24,00	-	45,03	45,03	0,00	82,78	39,01	43,77	5,00	4,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
03.12.16	24,00	-	45,25	45,25	0,00	83,42	39,90	43,52	4,98	4,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
04.12.16	24,00	-	45,36	45,36	0,00	83,71	40,29	43,42	4,97	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
05.12.16	24,00	-	45,39	45,39	0,00	83,75	40,35	43,40	4,97	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
06.12.16	24,00	-	45,10	45,10	0,00	83,45	39,67	43,78	4,95	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
07.12.16	24,00	-	46,23	46,23	0,00	83,06	40,02	43,04	4,98	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
08.12.16	24,00	-	46,31	46,31	0,00	83,04	39,81	43,23	4,97	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
09.12.16	24,00	-	46,60	46,60	0,00	82,91	39,59	43,32	4,98	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
10.12.16	24,00	-	47,27	47,27	0,00	83,35	40,78	42,57	5,01	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
11.12.16	24,00	-	47,36	47,36	0,00	83,78	41,40	42,38	5,02	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
12.12.16	24,00	-	46,97	46,97	0,00	84,06	40,95	43,11	5,00	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
13.12.16	24,00	-	47,30	47,30	0,00	85,98	41,41	44,57	4,99	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
14.12.16	24,00	-	47,94	47,94	0,00	87,28	41,74	45,54	5,02	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
15.12.16	24,00	-	48,65	48,65	0,00	88,64	42,41	46,23	5,06	4,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
16.12.16	24,00	-	49,10	49,10	0,00	89,72	43,18	46,54	5,06	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
17.12.16	24,00	-	49,12	49,01	0,11	88,71	43,02	45,69	5,05	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
18.12.16	24,00	-	49,45	49,44	0,01	86,18	42,64	43,54	5,06	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
19.12.16	24,00	-	49,50	49,50	0,00	85,14	42,34	42,80	5,06	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
20.12.16	24,00	-	49,35	49,35	0,00	83,73	41,94	41,79	5,04	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
21.12.16	24,00	-	30,01	30,01	0,00	56,17	33,21	22,96	4,76	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,69
22.12.16	24,00		47,59	47,59	0,00	76,34	38,71	37,63	4,72	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
Среднее	24,00	-	45,91	45,90	0,01	80,37	39,61	40,76	4,97	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,88
Итого	720,00		1377,34	1377,13	0,21						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2016
печать энергосбыта
«___» _____ г.