Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319095-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	99,28	99,28	0,00	71,50	40,59	30,91	5,29	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
24.11.16	24,00	-	99,47	99,47	0,00	71,33	40,45	30,88	5,30	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
25.11.16	24,00	-	98,94	98,94	0,00	70,74	40,00	30,74	5,29	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
26.11.16	24,00	-	100,66	100,66	0,00	70,83	40,44	30,39	5,31	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
27.11.16	24,00	-	98,21	98,21	0,00	70,92	39,97	30,95	5,27	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
28.11.16	24,00	-	98,41	98,41	0,00	73,17	40,71	32,46	5,29	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
29.11.16	24,00	-	99,48	99,48	0,00	76,27	42,20	34,07	5,32	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
30.11.16	24,00	-	100,01	100,01	0,00	79,70	42,86	36,84	5,35	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
01.12.16	24,00	-	99,94	99,94	0,00	82,95	43,62	39,33	5,36	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
02.12.16	24,00	-	99,98	99,98	0,00	82,99	43,61	39,38	5,34	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
03.12.16	24,00	-	100,44	100,44	0,00	83,62	44,38	39,24	5,33	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
04.12.16	24,00	-	100,69	100,69	0,00	83,91	44,83	39,08	5,33	4,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
05.12.16	24,00	-	100,76	100,76	0,00	83,96	44,89	39,07	5,33	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
06.12.16	24,00	-	100,13	100,13	0,00	83,68	44,13	39,55	5,31	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
07.12.16	24,00	-	102,63	102,63	0,00	83,24	44,52	38,72	5,33	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,97
08.12.16	24,00	-	102,78	102,78	0,00	83,27	44,36	38,91	5,33	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
09.12.16	24,00	-	103,40	103,40	0,00	83,11	44,25	38,86	5,34	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
10.12.16	24,00	-	104,89	104,89	0,00	83,52	45,33	38,19	5,36	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
11.12.16	24,00	-	105,11	105,11	0,00	83,97	45,93	38,04	5,37	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
12.12.16	24,00	-	104,26	104,26	0,00	84,27	45,54	38,73	5,35	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
13.12.16	24,00	-	105,01	105,01	0,00	86,21	46,19	40,02	5,35	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
14.12.16	24,00	-	106,43	106,43	0,00	87,52	46,67	40,85	5,37	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
15.12.16	24,00	-	108,06	108,06	0,00	88,86	47,38	41,48	5,41	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
16.12.16	24,00	-	109,07	109,07	0,00	89,95	48,17	41,78	5,41	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
17.12.16	24,00	-	109,06	109,06	0,00	88,93	47,96	40,97	5,40	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,47
18.12.16	24,00	-	109,81	109,81	0,00	86,37	47,42	38,95	5,41	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,28
19.12.16	24,00	-	109,85	109,85	0,00	85,34	47,19	38,15	5,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
20.12.16	24,00	-	109,52	109,52	0,00	83,92	46,68	37,24	5,40	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
21.12.16	24,00	-	66,55	66,67	-0,12	56,96	36,17	20,79	5,11	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
22.12.16	24,00		105,56	105,56	0,00	76,47	42,78	33,69	5,08	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
Среднее	24,00	-	101,95	101,95	0,00	80,58	43,97	36,61	5,33	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
Итого	720,00		3058,40	3058,53	-0,13						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ДЕК 2016
«____» _____ г.