Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9071.038.1 13661.038.1 Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО Код УУТЭ: 33000

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205767
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205767-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,28 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 84,033 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	107,00	107,00	0,00	71,17	45,73	25,44	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
24.11.16	24,00	-	107,44	107,44	0,00	71,13	45,94	25,19	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
25.11.16	24,00	-	107,31	107,31	0,00	72,40	46,17	26,23	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
26.11.16	24,00	-	107,61	107,61	0,00	74,71	47,30	27,41	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
27.11.16	24,00	-	107,86	107,86	0,00	76,58	48,35	28,23	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
28.11.16	24,00	-	106,94	106,94	0,00	79,06	48,46	30,60	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
29.11.16	24,00	-	105,41	105,41	0,00	81,31	48,73	32,58	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
30.11.16	24,00	-	104,75	104,75	0,00	81,34	48,72	32,62	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
01.12.16	24,00	-	104,93	104,93	0,00	81,45	49,26	32,19	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
02.12.16	24,00	-	71,73	71,81	-0,08	77,31	46,41	30,90	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
03.12.16	24,00	-	101,26	101,26	0,00	77,43	46,57	30,86	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
04.12.16	24,00	-	101,25	101,25	0,00	81,02	47,83	33,19	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
05.12.16	24,00	-	55,57	55,63	-0,06	75,50	47,67	27,83	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
06.12.16	24,00	-	83,50	83,50	0,00	68,69	39,16	29,53	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
07.12.16	24,00	-	101,12	101,12	0,00	82,15	47,17	34,98	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
08.12.16	24,00	-	104,45	104,45	0,00	81,70	48,62	33,08	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
09.12.16	24,00	-	104,05	104,05	0,00	81,50	49,08	32,42	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
10.12.16	24,00	-	102,35	102,35	0,00	81,80	48,56	33,24	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
11.12.16	24,00	-	102,00	102,00	0,00	83,38	49,11	34,27	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
12.12.16	24,00	-	102,56	102,56	0,00	84,22	49,22	35,00	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
13.12.16	24,00	-	102,61	102,61	0,00	85,39	49,73	35,66	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
14.12.16	24,00	-	103,50	103,50	0,00	85,08	50,03	35,05	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
15.12.16	24,00	-	104,83	104,83	0,00	84,95	50,24	34,71	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
16.12.16	24,00	-	104,41	104,41	0,00	84,33	50,31	34,02	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
17.12.16	24,00	-	104,74	104,74	0,00	83,97	50,50	33,47	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
18.12.16	24,00	-	104,75	104,75	0,00	83,39	50,43	32,96	7,00	5,00	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
19.12.16	24,00	-	104,76	104,76	0,00	81,87	50,03	31,84	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
20.12.16	24,00	-	106,70	106,70	0,00	80,31	49,95	30,36	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
21.12.16	24,00		105,40	105,40	-	81,86	50,14	31,72	7,00	5,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35
22.12.16	24,00		105,40	105,40	-	81,86	50,14	31,72	7,00	5,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35
Среднее	24,00	-	101,21	101,21	-0,01	79,90	48,32	31,58	7,00	5,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
Итого	720,00		3036,20	3036,34	-0,14						96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	14369,19	14379,61	0,00	-	0,00	-	436,13	-	-
	21.12.16 01:00	17194,58	17205,14	0,00	-	0,00	-	525,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВЕЧ Я А.