Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9071.038.1 13661.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 42-1

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Код УУТЭ: 33001

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-2 СЦО

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник Обуховский з-д

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219181-ч(с)-1216.txt

Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,32

Вычислитель: ВКТ-7 № 219181

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,385 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,43 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	108,72	108,72	0,00	71,31	45,58	25,73	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
24.11.16	24,00	-	109,04	109,04	0,00	71,06	45,59	25,47	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,78
25.11.16	24,00	-	109,10	109,10	0,00	73,40	46,44	26,96	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
26.11.16	24,00	-	109,93	109,93	0,00	75,61	47,67	27,94	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
27.11.16	24,00	-	108,74	108,74	0,00	77,56	48,22	29,34	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
28.11.16	24,00	-	108,32	108,32	0,00	80,12	48,47	31,65	7,00	5,00	3,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,43
29.11.16	24,00	-	106,20	106,20	0,00	81,51	48,16	33,35	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
30.11.16	24,00	-	107,32	107,32	0,00	81,50	48,66	32,84	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
01.12.16	24,00	-	106,63	106,63	0,00	81,57	48,93	32,64	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
02.12.16	24,00	-	70,72	70,72	0,00	72,94	43,57	29,37	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
03.12.16	24,00	-	104,50	104,50	0,00	81,06	48,15	32,91	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
04.12.16	24,00	-	104,24	104,24	0,00	81,19	47,68	33,51	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
05.12.16	24,00	-	42,35	42,37	-0,02	62,56	39,38	23,18	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
06.12.16	24,00	-	97,07	97,07	0,00	75,98	42,83	33,15	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
07.12.16	24,00	-	105,76	105,76	0,00	82,07	47,58	34,49	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
08.12.16	24,00	-	107,42	107,42	0,00	81,86	48,76	33,10	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
09.12.16	24,00	-	106,76	106,76	0,00	81,53	48,77	32,76	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
10.12.16	24,00	-	105,48	105,48	0,00	82,68	48,72	33,96	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
11.12.16	24,00	-	105,18	105,18	0,00	83,45	48,88	34,57	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
12.12.16	24,00	-	105,81	105,81	-	82,55	48,79	33,76	7,00	5,00	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,58
13.12.16	24,00	-	105,81	105,81	0,00	85,60	49,67	35,93	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
14.12.16	24,00	-	106,80	106,80	0,00	85,28	49,82	35,46	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
15.12.16	24,00	-	108,23	108,23	0,00	85,15	50,04	35,11	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
16.12.16	24,00	-	107,98	107,98	0,00	84,52	50,11	34,41	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,72
17.12.16	24,00	-	108,46	108,46	0,00	84,14	50,20	33,94	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
18.12.16	24,00	-	108,33	108,33	0,00	83,54	50,14	33,40	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
19.12.16	24,00	-	108,28	108,28	0,00	82,04	49,77	32,27	7,00	5,00	3,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,50
20.12.16	24,00	-	110,13	110,13	0,00	80,45	49,83	30,62	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
21.12.16	24,00		108,91	108,91	-	82,01	49,91	32,10	7,00	5,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
22.12.16	24,00		108,91	108,91	-	82,01	49,91	32,10	7,00	5,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Среднее	24,00	-	103,70	103,71	0,00	79,88	48,01	31,87	7,00	5,00	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
Итого	720,00		3111,13	3111,15	-0,02						99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.12.16 01:00	2302,80	2302,82	0,00	-	0,00	-	70,58	-	-
	21.12.16 01:00	3166,82	3166,84	0,00	-	0,00	-	99,89	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,91** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВЕЧ Я.А.