Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: ~~СЦО~~+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ~~Обуховский З.Д.~~ | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-										25,29	1,55	23,74	25,86	1,55	24,31	-	69,77	22,04	1,73			1,73
24.11.16	24,00	-										23,01	1,61	21,40	23,52	1,61	21,91	-	68,98	22,55	1,55			1,55
25.11.16	24,00	-										23,37	1,70	21,67	23,88	1,70	22,18	-	69,71	22,01	1,59			1,59
26.11.16	24,00	-										24,33	1,73	22,60	24,90	1,73	23,17	-	70,17	21,25	1,67			1,67
27.11.16	24,00	-										26,97	1,44	25,53	27,56	1,44	26,12	-	70,03	23,25	1,86			1,86
28.11.16	24,00	-										23,80	1,60	22,20	24,35	1,60	22,75	-	70,17	22,30	1,64			1,64
29.11.16	24,00	-										23,15	1,67	21,48	23,69	1,67	22,02	-	71,30	21,73	1,61			1,61
30.11.16	24,00	-										20,06	1,94	18,12	20,53	1,94	18,59	-	71,06	24,05	1,38			1,38
01.12.16	24,00	-										25,59	2,26	23,33	26,15	2,26	23,89	-	67,67	26,03	1,67			1,67
02.12.16	24,00	-										25,03	2,82	22,21	25,62	2,82	22,80	-	70,21	29,92	1,67			1,67
03.12.16	24,00	-										25,92	2,71	23,21	26,51	2,71	23,80	-	70,41	29,68	1,75			1,75
04.12.16	24,00	-										28,60	2,35	26,25	29,22	2,35	26,87	-	69,86	25,32	1,94			1,94
05.12.16	24,00	-										27,25	1,80	25,45	27,81	1,80	26,01	-	67,56	21,92	1,80			1,80
06.12.16	24,00	-										25,20	2,64	22,56	25,77	2,64	23,13	-	69,60	27,41	1,68			1,68
07.12.16	24,00	-										25,06	3,06	22,00	25,64	3,06	22,58	-	71,91	28,49	1,72			1,72
08.12.16	24,00	-										26,24	2,97	23,27	26,84	2,97	23,87	-	71,50	31,21	1,78			1,78
09.12.16	24,00	-										25,53	2,98	22,55	26,12	2,98	23,14	-	70,74	30,86	1,71			1,71
10.12.16	24,00	-										25,12	2,98	22,14	25,72	2,98	22,74	-	72,24	30,31	1,72			1,72
11.12.16	24,00	-										28,65	2,63	26,02	29,34	2,63	26,71	-	71,54	28,00	1,98			1,98
12.12.16	24,00	-										26,51	2,82	23,69	27,13	2,82	24,31	-	70,77	28,93	1,80			1,80
13.12.16	24,00	-										25,42	2,90	22,52	26,03	2,90	23,13	-	71,44	29,08	1,73			1,73
14.12.16	24,00	-										24,95	2,87	22,08	25,55	2,87	22,68	-	71,85	29,84	1,71			1,71
15.12.16	24,00	-										24,40	2,46	21,94	24,94	2,46	22,48	-	69,68	27,74	1,63			1,63
16.12.16	24,00	-										26,18	2,08	24,10	26,70	2,08	24,62	-	65,83	28,22	1,67			1,67
17.12.16	24,00	-										24,81	1,67	23,14	25,34	1,67	23,67	-	69,16	22,02	1,68			1,68
18.12.16	24,00	-										28,27	2,55	25,72	28,92	2,55	26,37	-	70,74	27,29	1,93			1,93
19.12.16	24,00	-										24,94	2,37	22,57	25,50	2,37	23,13	-	70,37	27,72	1,69			1,69
20.12.16	24,00	-										24,07	2,79	21,28	24,64	2,79	21,85	-	70,55	29,92	1,62			1,62
21.12.16	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,76	2,57	23,19	26,35	2,57	23,78	-	70,55	28,31	1,74	-	-	1,74
22.12.16	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,76	2,57	23,19	26,35	2,57	23,78	-	70,55	28,31	1,74	-	-	1,74
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,31	2,34	22,97	25,88	2,34	23,55	-	70,20	26,52	1,71	-	-	1,71
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	759,24	70,09	689,15	776,49	70,09	706,40	0,00			51,39	0,00	0,00	51,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	58868,59	58840,15	7482,92	500,65	7676,27	500,65	833,49	551,08	-
	21.12.16 01:00	67263,83	67235,39	8190,64	565,60	8400,05	565,60	978,48	598,98	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = -0,24 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,14** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **706,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Участок эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «___» _____ г.