Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+~~ГВС~~ отоп.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ~~Обуховский з-д~~ Пролет. 39. | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	306,49	306,49	0,00	61,52	49,68	11,84	7,00	5,00	3,64													3,64
24.11.16	24,00	-	303,91	303,91	0,00	60,89	49,05	11,84	7,00	5,00	3,60													3,60
25.11.16	24,00	-	302,92	302,92	0,00	65,29	52,16	13,13	7,00	5,00	3,99													3,99
26.11.16	24,00	-	300,80	300,80	0,00	66,53	52,86	13,67	7,00	5,00	4,12													4,12
27.11.16	24,00	-	304,45	304,45	0,00	68,31	54,36	13,95	7,00	5,00	4,26													4,26
28.11.16	24,00	-	299,34	299,34	0,00	74,04	57,42	16,62	7,00	5,00	4,98													4,98
29.11.16	24,00	-	296,53	296,53	0,00	78,54	60,37	18,17	7,00	5,00	5,40													5,40
30.11.16	24,00	-	256,65	256,65	0,00	77,24	59,76	17,48	7,00	5,00	4,50													4,50
01.12.16	24,00	-	309,58	309,58	0,00	78,14	61,23	16,91	7,00	5,00	5,25													5,25
02.12.16	24,00	-	303,93	303,93	0,00	75,81	59,46	16,35	7,00	5,00	4,98													4,98
03.12.16	24,00	-	298,87	298,87	0,00	76,32	59,49	16,83	7,00	5,00	5,04													5,04
04.12.16	24,00	-	292,44	292,44	0,00	77,19	59,35	17,84	7,00	5,00	5,23													5,23
05.12.16	24,00	-	296,29	296,29	0,00	75,08	58,10	16,98	7,00	5,00	5,04													5,04
06.12.16	24,00	-	297,91	297,91	0,00	78,26	60,05	18,21	7,00	5,00	5,44													5,44
07.12.16	24,00	-	300,62	300,62	0,00	78,77	60,28	18,49	7,00	5,00	5,57													5,57
08.12.16	24,00	-	300,83	300,83	0,00	78,10	60,65	17,45	7,00	5,00	5,26													5,26
09.12.16	24,00	-	293,63	293,63	0,00	77,30	59,97	17,33	7,00	5,00	5,10													5,10
10.12.16	24,00	-	295,45	295,45	0,00	78,58	60,53	18,05	7,00	5,00	5,35													5,35
11.12.16	24,00	-	300,69	300,69	0,00	79,10	61,01	18,09	7,00	5,00	5,45													5,45
12.12.16	24,00	-	300,66	300,66	0,00	80,17	61,42	18,75	7,00	5,00	5,65													5,65
13.12.16	24,00	-	302,35	302,35	0,00	80,98	61,97	19,01	7,00	5,00	5,77													5,77
14.12.16	24,00	-	305,08	305,08	0,00	79,84	61,53	18,31	7,00	5,00	5,60													5,60
15.12.16	24,00	-	304,47	304,47	0,00	80,00	61,60	18,40	7,00	5,00	5,62													5,62
16.12.16	24,00	-	304,45	304,45	0,00	79,10	61,33	17,77	7,00	5,00	5,43													5,43
17.12.16	24,00	-	304,67	304,67	0,00	77,10	60,09	17,01	7,00	5,00	5,20													5,20
18.12.16	24,00	-	306,53	306,53	0,00	74,86	58,78	16,08	7,00	5,00	4,94													4,94
19.12.16	24,00	-	304,63	304,63	0,00	75,39	59,11	16,28	7,00	5,00	4,97													4,97
20.12.16	24,00	-	301,07	301,07	0,00	72,58	57,22	15,36	7,00	5,00	4,63													4,63
21.12.16	24,00		304,08	304,08	-	74,28	58,37	15,91	7,00	5,00	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85
22.12.16	24,00		304,08	304,08	-	74,28	58,37	15,91	7,00	5,00	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85
Среднее	24,00	-	300,11	300,11	-	75,12	58,52	16,60	7,00	5,00	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99
Итого	720,00		9003,39	9003,39	0,00						149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	58868,59	58840,15	7482,92	500,65	7676,27	500,65	833,49	551,08	-
	21.12.16 01:00	67263,83	67235,39	8190,64	565,60	8400,05	565,60	973,48	598,98	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ « » 23 ДЕК 2016 г. печать энергосбыта

Отрегулировать температуру