

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Договор: 90659.038.1
 Строит. адрес: Бабушкина 52
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подполчения: Девятая

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЛЧ-1 СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский э-д

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК7-7 № 207802
 Вычислитель: ВК7-7 № 207802
 Подающ. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Smin= 0,2 Smax= 30
 Обрат. тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Smin= 0,2 Smax= 30
 Тр-д. ГВС(М3): расходомер: Smin= Smax=
 тр.цирк. ГВС(М4): расходомер: Smin= Smax=
 тр.подпитки(М5): расходомер: Smin= Smax=
 Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвек.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс.ср.= Qгвс.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот=68,945 Gвек.пот.=0 Gгвс=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Учет ГВС (ТВ-2)
 Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Тп	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Контрольные данные		Общие теплототре
																						Qгвс.эл.	Qгвс.гвс.	
23.11.16	24,00	-	82,31	82,04	0,27	71,58	43,60	27,98	7,00	5,00	5,00	2,31	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,31
24.11.16	24,00	-	82,68	82,54	0,14	71,55	43,82	27,73	7,00	5,00	5,00	2,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,30
25.11.16	24,00	-	82,58	82,42	0,16	72,81	44,01	28,80	7,00	5,00	5,00	2,38	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,38
26.11.16	24,00	-	83,06	83,06	0,00	75,14	45,13	30,01	7,00	5,00	5,00	2,49	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,49
27.11.16	24,00	-	83,44	83,09	0,35	77,00	46,09	30,91	7,00	5,00	5,00	2,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,60
28.11.16	24,00	-	82,55	82,28	0,27	79,57	46,34	33,23	7,00	5,00	5,00	2,76	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,76
29.11.16	24,00	-	81,50	81,50	0,00	81,88	46,70	35,18	7,00	5,00	5,00	2,87	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,87
30.11.16	24,00	-	81,75	81,75	0,00	81,90	46,79	35,11	7,00	5,00	5,00	2,88	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,88
01.12.16	24,00	-	81,82	81,47	0,35	81,98	47,21	34,77	7,00	5,00	5,00	2,86	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,86
02.12.16	24,00	-	81,82	81,47	0,35	81,98	47,21	34,77	7,00	5,00	5,00	2,86	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,86
03.12.16	24,00	-	76,49	76,49	0,00	78,00	44,25	33,75	7,00	5,00	5,00	1,86	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	1,86
04.12.16	24,00	-	77,56	77,19	0,37	81,58	45,64	35,94	7,00	5,00	5,00	2,81	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,81
05.12.16	24,00	-	42,15	42,23	-0,08	77,68	45,97	31,71	7,00	5,00	5,00	1,36	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	1,36
06.12.16	24,00	-	64,34	65,17	-0,83	68,42	37,83	30,59	7,00	5,00	5,00	1,97	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	1,97
07.12.16	24,00	-	77,46	76,98	0,48	82,79	44,95	37,84	7,00	5,00	5,00	2,95	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,95
08.12.16	24,00	-	80,78	80,48	0,30	82,25	46,56	35,69	7,00	5,00	5,00	2,90	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,90
09.12.16	24,00	-	80,93	80,63	0,30	82,02	46,95	35,07	7,00	5,00	5,00	2,86	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,86
10.12.16	24,00	-	79,88	79,88	0,00	82,33	46,71	35,62	7,00	5,00	5,00	2,85	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,85
11.12.16	24,00	-	79,55	79,17	0,38	83,95	47,08	36,87	7,00	5,00	5,00	2,95	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,95
12.12.16	24,00	-	80,20	80,20	0,00	84,82	47,37	37,45	7,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	3,00
13.12.16	24,00	-	79,88	79,50	0,38	86,02	47,74	38,28	7,00	5,00	5,00	3,08	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	3,08
14.12.16	24,00	-	80,62	80,28	0,34	85,70	47,97	37,73	7,00	5,00	5,00	3,06	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	3,06
15.12.16	24,00	-	81,36	80,58	0,78	85,58	48,09	37,49	7,00	5,00	5,00	3,09	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	3,09
16.12.16	24,00	-	80,96	80,71	0,25	84,96	48,16	36,80	7,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	3,00
17.12.16	24,00	-	81,33	81,33	0,00	84,56	48,43	36,13	7,00	5,00	5,00	2,94	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,94
18.12.16	24,00	-	81,36	81,10	0,26	83,89	48,10	35,79	7,00	5,00	5,00	2,82	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,82
19.12.16	24,00	-	81,37	81,37	0,00	82,34	47,65	34,69	7,00	5,00	5,00	2,77	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,77
20.12.16	24,00	-	83,03	83,03	0,00	80,76	47,42	33,34	7,00	5,00	5,00	2,68	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,68
21.12.16	24,00	-	82,17	82,17	0,00	79,40	46,91	32,49	7,00	5,00	5,00	2,76	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,76
22.12.16	24,00	-	82,19	82,19	-	80,83	47,33	33,51	7,00	5,00	5,00	2,76	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,76
Среднее	24,00	-	78,31	78,17	0,14	80,33	46,18	34,16	7,00	5,00	5,00	2,69	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Гкал.	2,69
Итого	720,00	-	2349,37	2345,21	4,16							80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Гкал.	80,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)
	23.11.16 01:00	22.12.16 01:00								
сентября данных:	15887,76	18334,94	-	-	-	-	-	-	-	492,03
Показание счетчиков на момент:	15887,76	18334,94	-	-	-	-	-	-	-	492,03
сентября данных:	15887,76	18334,94	-	-	-	-	-	-	-	492,03
сентября данных:	15887,76	18334,94	-	-	-	-	-	-	-	492,03

Период расчета по среднему: 23.11.16 01:00 - 22.12.16 01:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 80,67 Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 0,00 куб.м;
 Период превышения 12: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,32 °C = 0,00 Гкал;
 80,67 Гкал;
 куб.м.

Отрецензировать расход.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать председателя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергосбыт»
 Управляющая энергосбытового учета
 Отдел эксплуатации КУУЭ
 «25» 12 «16»
 ЯХЕЕЧ Я.А.