Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 24125
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206429
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-1216.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,27938 Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 83,81 Gот=83,806 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	78,98	78,98	0,00	71,43	42,97	28,46	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
24.11.16	24,00	-	78,78	78,78	0,00	71,39	42,95	28,44	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
25.11.16	24,00	-	79,12	79,12	0,00	71,95	43,20	28,75	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
26.11.16	24,00	-	79,16	79,16	0,00	74,45	44,15	30,30	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
27.11.16	24,00	-	80,17	80,17	0,00	76,30	45,33	30,97	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
28.11.16	24,00	-	79,30	79,30	0,00	78,81	45,71	33,10	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
29.11.16	24,00	-	78,62	78,62	0,00	81,52	45,82	35,70	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
30.11.16	24,00	-	78,11	78,11	0,00	81,75	45,60	36,15	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
01.12.16	24,00	-	78,65	78,65	0,00	81,76	46,24	35,52	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
02.12.16	24,00	-	54,21	54,21	0,00	79,93	45,47	34,46	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
03.12.16	24,00	-	74,10	74,10	0,00	76,07	42,05	34,02	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
04.12.16	24,00	-	75,20	75,20	0,00	81,43	45,04	36,39	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
05.12.16	24,00	-	57,89	57,93	-0,04	79,87	45,24	34,63	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
06.12.16	24,00	-	47,34	48,66	-1,32	63,88	37,07	26,81	7,00	5,00	1,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,27
07.12.16	24,00	-	75,38	75,38	0,00	81,86	44,21	37,65	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
08.12.16	24,00	-	79,37	79,23	0,14	81,92	46,11	35,81	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
09.12.16	24,00	-	79,23	79,23	0,00	81,97	46,12	35,85	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
10.12.16	24,00	-	77,54	77,54	0,00	81,71	45,63	36,08	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
11.12.16	24,00	-	77,46	77,46	0,00	83,75	45,98	37,77	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
12.12.16	24,00	-	77,33	77,33	0,00	83,95	45,75	38,20	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
13.12.16	24,00	-	77,46	77,46	0,00	86,25	46,67	39,58	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
14.12.16	24,00	-	77,80	77,80	0,00	85,45	46,74	38,71	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
15.12.16	24,00	-	78,35	78,35	0,00	85,52	46,88	38,64	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
16.12.16	24,00	-	78,95	78,95	0,00	84,85	47,19	37,66	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
17.12.16	24,00	-	78,50	78,50	0,00	84,67	47,27	37,40	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
18.12.16	24,00	-	78,11	78,11	0,00	83,89	47,20	36,69	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
19.12.16	24,00	-	77,49	77,49	0,00	83,13	47,05	36,08	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
20.12.16	24,00	-	78,24	78,24	0,00	81,03	46,62	34,41	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
21.12.16	24,00	-	41,52	41,52	0,00	78,96	44,23	34,73	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
22.12.16	24,00		65,75	65,75	-	81,04	45,97	35,07	7,00	5,00	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
Среднее	24,00	-	73,94	73,98	-0,04	80,02	45,22	34,80	7,00	5,00	2,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
Итого	720,00		2218,11	2219,33	-1,22						77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	22700,09	22701,94	0,00	-	0,00	-	622,00	-	-
	22.12.16 01:00	24853,08	24856,15	0,00	-	0,00	-	697,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 12 «16» г.
ЯСКЕВЕЧ Я.А.