

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2016  
 Договор: 9069.038.1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Страница подлинника: Двухстраничная

Абонент: ЖКСД Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЛ-4 СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Обуховский э-д

Узел учета: ТЛ-4 СЦО  
 Код УТЭ: 28589  
 Рассмотреть совместно с УТЭ:  
 график: 150/70

Тех, гр.С= 0,32

Преобразователи:  
 Преобраз. давления:  
 Преобраз. давления:  
 Преобраз. давления:  
 Преобраз. давления:

Приборы УТЭ поверены до  
 Термометр.: КТСП-Н  
 Термометр.: КТСП-Н  
 Термометр.:  
 Термометр.:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Режим (Смена):  
 Gmin= 0,2  
 Gmax= 30  
 Gmin= 0,2  
 Gmax= 30  
 Gmin= 0,2  
 Gmax= 30  
 Gmin= 0,2  
 Gmax= 30

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Qот=0,198487  
 Qотек.пот.= Qгвс=

Учет отопления (ТВ-1)  
 Qот=0,198487  
 Qотек.пот.= Qгвс=

Расходомеры: ПРЭМ 32  
 расходомер: ПРЭМ 32  
 расходомер: ПРЭМ 32  
 расходомер:  
 расходомер:  
 расходомер:  
 расходомер:

Расчетные алгоритмы: зима: лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут:  
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:  
 фактические потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Тп	НС		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	T3,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Контрольные данные		Qгвс	Q общ.		
		Т	С																				Гкал	Гкал			Гкал	Гкал
23.11.16	24,00	-	117,92	0,00	72,32	45,88	26,44	7,00	5,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12	
24.11.16	24,00	-	118,43	0,41	72,27	46,02	26,25	7,00	5,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,42
25.11.16	24,00	-	119,88	3,25	73,61	46,37	27,24	7,00	5,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43
26.11.16	24,00	-	118,94	0,83	76,00	47,51	28,49	7,00	5,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3,51
27.11.16	24,00	-	119,04	0,00	77,90	48,46	29,44	7,00	5,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86
28.11.16	24,00	-	118,85	1,17	80,51	48,78	31,73	7,00	5,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19
29.11.16	24,00	-	118,82	4,09	82,80	49,29	33,51	7,00	5,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22
30.11.16	24,00	-	119,28	4,52	82,80	49,31	33,49	7,00	5,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21
01.12.16	24,00	-	119,97	4,91	82,86	49,89	32,97	7,00	5,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21
02.12.16	24,00	-	79,87	3,52	79,97	47,47	32,50	7,00	5,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96
03.12.16	24,00	-	116,40	5,85	78,88	47,23	31,65	7,00	5,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	4,27
04.12.16	24,00	-	117,08	6,53	82,48	48,77	33,71	7,00	5,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09
05.12.16	24,00	-	62,69	59,36	3,33	79,26	49,02	30,24	7,00	5,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13
06.12.16	24,00	-	98,58	94,83	3,85	71,39	41,77	29,62	7,00	5,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	4,47
07.12.16	24,00	-	119,44	113,47	5,97	83,73	48,78	34,95	7,00	5,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
08.12.16	24,00	-	118,58	117,72	0,86	83,13	49,78	33,35	7,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86
09.12.16	24,00	-	117,07	117,07	0,00	82,89	49,82	32,97	7,00	5,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86
10.12.16	24,00	-	114,87	114,87	0,00	83,24	49,47	33,77	7,00	5,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97
11.12.16	24,00	-	113,76	113,76	0,00	84,88	50,00	34,98	7,00	5,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11
12.12.16	24,00	-	113,52	112,71	0,81	85,79	50,00	35,79	7,00	5,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,11
13.12.16	24,00	-	114,46	114,46	0,00	86,98	50,79	36,19	7,00	5,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12
14.12.16	24,00	-	115,14	115,14	0,00	86,64	50,92	35,72	7,00	5,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	4,14
15.12.16	24,00	-	117,10	117,10	0,00	86,49	51,22	35,27	7,00	5,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4,05
16.12.16	24,00	-	116,93	116,93	0,00	85,82	51,20	34,62	7,00	5,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03
17.12.16	24,00	-	117,86	117,86	0,00	85,42	51,30	34,12	7,00	5,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94
18.12.16	24,00	-	117,82	117,82	0,00	84,80	51,38	33,42	7,00	5,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	3,81
19.12.16	24,00	-	117,56	117,56	0,00	83,22	50,86	32,36	7,00	5,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,73
20.12.16	24,00	-	119,81	119,81	0,00	81,62	50,57	31,05	7,00	5,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
21.12.16	24,00	-	117,36	117,36	0,00	80,26	49,65	30,61	7,00	5,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
22.12.16	24,00	-	118,24	118,24	0,00	81,70	50,36	31,34	7,00	5,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	3,71
Среднее	24,00	-	113,85	112,16	1,68	81,32	49,07	32,26	7,00	5,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76
Итого	696,00	-	3415,37	3364,93	50,44						112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,89	112,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q ГВС (Гкал)		Q СЦО (Гкал)		Траб, ч	
	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	V3(к3)	V4(к3)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.11.16 01:00	3148,46	31139,93	0,00	-	-	-	737,17	-
22.12.16 01:00	3470,59	34886,62	0,00	-	-	-	846,34	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем тепломонтажа, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения Т2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

0,32 °C = 0,00 Гкал;  
 112,89 Гкал;  
 куб.м.

*Отрецировать расклад*

ГРУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергообслуживание"  
 Управление приборного учета  
 Отдел энергоснабжения КУУЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«25» 12 «16»

ЯСКЕВЧ Я.А.