Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	56,76	56,76	0,00	71,34	38,14	33,20	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
24.11.16	24,00	-	57,74	57,74	0,00	71,39	38,55	32,84	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
25.11.16	24,00	-	56,20	56,20	0,00	71,54	38,04	33,50	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
26.11.16	24,00	-	56,38	56,38	0,00	73,84	38,88	34,96	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
27.11.16	24,00	-	57,19	57,19	0,00	76,92	40,20	36,72	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
28.11.16	24,00	-	57,53	57,53	0,00	80,41	40,81	39,60	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
29.11.16	24,00	-	57,59	57,59	0,00	83,63	41,38	42,25	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
30.11.16	24,00	-	57,71	57,71	0,00	83,68	41,38	42,30	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
01.12.16	24,00	-	57,95	57,95	0,00	84,31	42,10	42,21	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
02.12.16	24,00	-	58,08	58,08	0,00	84,60	42,54	42,06	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
03.12.16	24,00	-	58,08	58,08	0,00	84,64	42,62	42,02	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
04.12.16	24,00	-	57,67	57,67	0,00	84,40	41,98	42,42	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
05.12.16	24,00	-	59,10	59,10	0,00	83,94	42,28	41,66	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
06.12.16	24,00	-	59,23	59,23	0,00	83,97	42,07	41,90	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
07.12.16	24,00	-	59,68	59,68	0,00	83,82	41,72	42,10	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
08.12.16	24,00	-	60,80	60,80	0,00	84,22	42,77	41,45	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
09.12.16	24,00	-	60,98	60,98	0,00	84,65	43,44	41,21	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
10.12.16	24,00	-	60,48	60,48	0,00	84,99	43,17	41,82	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
11.12.16	24,00	-	61,00	61,00	0,00	86,92	43,73	43,19	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
12.12.16	24,00	-	61,89	61,89	0,00	88,30	44,13	44,17	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
13.12.16	24,00	-	62,91	62,91	0,00	89,62	44,86	44,76	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
14.12.16	24,00	-	63,90	63,90	0,00	90,70	45,67	45,03	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
15.12.16	24,00	-	63,95	63,95	0,00	89,65	45,43	44,22	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
16.12.16	24,00	-	64,31	64,31	0,00	87,09	45,02	42,07	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
17.12.16	24,00	-	64,27	64,27	0,00	86,01	44,91	41,10	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
18.12.16	24,00	-	63,99	63,99	0,00	84,60	44,51	40,09	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
19.12.16	24,00	-	42,47	42,58	-0,11	75,08	42,33	32,75	7,00	5,00	1,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,42
20.12.16	24,00	-	58,09	58,09	0,00	77,31	40,15	37,16	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
21.12.16	24,00	-	58,12	58,12	0,00	78,76	41,11	37,65	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
22.12.16	24,00	-	32,68	32,89	-0,21	72,90	43,33	29,57	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
Среднее	24,00	-	58,22	58,24	-0,01	82,11	42,24	39,87	7,00	5,00	2,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
Итого	720,00		1746,73	1747,05	-0,32						70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	14072,91	13970,22	0,00	-	0,00	-	489,13	-	
	23.12.16 01:00	15819,64	15717,27	0,00	-	0,00	-	559,48	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 24 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта