Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	144,26	128,61	15,65	72,83	46,02	26,81	7,00	5,00	3,46	15,54	-	-	15,89	-	15,89	-	72,64	-	1,13			4,59
24.11.16	24,00	-	143,09	129,48	13,61	72,72	46,07	26,65	7,00	5,00	3,47	13,42	-	-	13,75	-	13,75	-	72,41	-	0,97			4,45
25.11.16	24,00	-	142,67	129,02	13,65	74,27	46,52	27,75	7,00	5,00	3,60	13,39	-	-	13,72	-	13,72	-	74,21	-	0,99			4,60
26.11.16	24,00	-	145,06	129,63	15,43	76,56	47,61	28,95	7,00	5,00	3,78	15,14	-	-	15,54	-	15,54	-	76,70	-	1,16			4,94
27.11.16	24,00	-	146,89	130,84	16,05	78,34	48,60	29,74	7,00	5,00	3,92	15,73	-	-	16,17	-	16,17	-	78,48	-	1,24			5,15
28.11.16	24,00	-	142,81	128,20	14,61	81,36	48,86	32,50	7,00	5,00	4,20	14,25	-	-	14,69	-	14,69	-	81,29	-	1,16			5,36
29.11.16	24,00	-	141,39	126,63	14,76	83,60	48,86	34,74	7,00	5,00	4,46	14,08	-	-	14,52	-	14,52	-	83,32	-	1,18			5,64
30.11.16	24,00	-	143,41	128,12	15,29	83,46	48,83	34,63	7,00	5,00	4,51	14,65	-	-	15,11	-	15,11	-	83,12	-	1,22			5,72
01.12.16	24,00	-	144,22	129,61	14,61	83,19	49,36	33,83	7,00	5,00	4,45	13,93	-	-	14,37	-	14,37	-	82,90	-	1,16			5,61
02.12.16	24,00	-	143,46	130,18	13,28	82,14	49,49	32,65	7,00	5,00	4,32	12,64	-	-	13,01	-	13,01	-	81,55	-	1,03			5,35
03.12.16	24,00	-	142,64	126,89	15,75	79,79	47,53	32,26	7,00	5,00	4,14	15,11	-	-	15,54	-	15,54	-	80,41	-	1,22			5,35
04.12.16	24,00	-	135,64	119,77	15,87	83,08	48,18	34,90	7,00	5,00	4,27	14,93	-	-	15,40	-	15,40	-	82,65	-	1,24			5,51
05.12.16	24,00	-	82,06	90,09	-8,03	77,14	50,46	26,68	7,00	5,00	0,63	18,68	-	-	19,03	-	19,03	-	62,50	-	1,17			1,79
06.12.16	24,00	-	117,18	101,85	15,33	72,50	41,19	31,31	7,00	5,00	3,07	17,13	-	-	17,55	-	17,55	-	72,19	-	1,24			4,30
07.12.16	24,00	-	140,29	122,49	17,80	84,14	47,74	36,40	7,00	5,00	4,69	15,13	-	-	15,61	-	15,61	-	83,76	-	1,27			5,96
08.12.16	24,00	-	142,59	124,48	18,11	83,16	48,66	34,50	7,00	5,00	4,70	13,37	-	-	13,75	-	13,75	-	82,91	-	1,11			5,81
09.12.16	24,00	-	141,69	127,53	14,16	83,02	49,08	33,94	7,00	5,00	4,42	13,13	-	-	13,54	-	13,54	-	82,71	-	1,09			5,51
10.12.16	24,00	-	139,25	124,98	14,27	83,80	48,77	35,03	7,00	5,00	4,47	13,27	-	-	13,66	-	13,66	-	83,56	-	1,11			5,58
11.12.16	24,00	-	142,60	124,57	18,03	85,38	49,21	36,17	7,00	5,00	4,62	16,88	-	-	17,43	-	17,43	-	85,05	-	1,44			6,06
12.12.16	24,00	-	139,89	125,26	14,63	86,45	49,41	37,04	7,00	5,00	4,74	13,49	-	-	13,92	-	13,92	-	86,40	-	1,17			5,91
13.12.16	24,00	-	139,52	125,35	14,17	87,37	49,82	37,55	7,00	5,00	4,81	13,11	-	-	13,54	-	13,54	-	86,73	-	1,14			5,95
14.12.16	24,00	-	140,90	127,02	13,88	86,88	49,97	36,91	7,00	5,00	4,78	12,94	-	-	13,35	-	13,35	-	86,46	-	1,12			5,90
15.12.16	24,00	-	141,31	127,95	13,36	86,72	50,15	36,57	7,00	5,00	4,78	12,42	-	-	12,81	-	12,81	-	86,21	-	1,07			5,85
16.12.16	24,00	-	140,82	128,43	12,39	85,86	50,31	35,55	7,00	5,00	4,65	11,62	-	-	11,98	-	11,98	-	85,57	-	0,99			5,64
17.12.16	24,00	-	145,00	129,05	15,95	85,44	50,50	34,94	7,00	5,00	4,60	15,00	-	-	15,46	-	15,46	-	85,05	-	1,28			5,88
18.12.16	24,00	-	145,44	128,66	16,78	84,86	50,44	34,42	7,00	5,00	4,52	15,89	-	-	16,38	-	16,38	-	84,64	-	1,35			5,86
19.12.16	24,00	-	144,27	128,79	15,48	83,09	49,95	33,14	7,00	5,00	4,35	14,65	-	-	15,09	-	15,09	-	82,44	-	1,21			5,56
20.12.16	24,00	-	145,12	130,84	14,28	81,54	49,76	31,78	7,00	5,00	4,22	13,59	-	-	13,96	-	13,96	-	81,06	-	1,10			5,33
21.12.16	24,00	-	143,77	129,65	14,12	80,24	49,22	31,02	7,00	5,00	4,07	13,57	-	-	13,96	-	13,96	-	79,97	-	1,09			5,16
22.12.16	24,00		144,39	129,76	14,63	81,62	49,64	31,98	7,00	5,00	4,21	13,94	-	-	14,34	-	14,34	-	81,16	-	1,13	-	-	5,35
Среднее	24,00	-	139,72	125,46	14,26	81,69	48,67	33,01	7,00	5,00	4,16	14,35	-	-	14,77	-	14,77	-	80,93	-	1,16	-	-	5,32
Итого	720,00	-	4191,63	3763,73	427,90						124,90	430,62	0,00	0,00	443,07	0,00	443,07	0,00			34,74	0,00	0,00	159,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	10889,58	9742,82	1123,48	-	1148,63	-	283,13	-	-
	22.12.16 01:00	14936,82	13376,79	1540,16	-	1577,36	-	437,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Отрегулировать температуру

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__» 23 ДЕК 2016 г.

печать энергосбыта