Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	312,66	295,36	17,30	71,70	60,50	11,20	7,00	5,00	3,26	18,02	-	18,02	18,47	-	18,47	-	71,82	-	1,29			4,56
24.11.16	24,00	-	317,12	299,03	18,09	71,75	60,62	11,13	7,00	5,00	3,29	18,79	-	18,79	19,24	-	19,24	-	72,07	-	1,36			4,64
25.11.16	24,00	-	309,86	294,18	15,68	71,92	60,62	11,30	7,00	5,00	3,27	16,49	-	16,49	16,88	-	16,88	-	72,42	-	1,20			4,46
26.11.16	24,00	-	312,37	293,05	19,32	74,24	62,25	11,99	7,00	5,00	3,46	20,00	-	20,00	20,50	-	20,50	-	75,09	-	1,51			4,96
27.11.16	24,00	-	315,37	296,33	19,04	77,33	64,81	12,52	7,00	5,00	3,66	19,74	-	19,74	20,26	-	20,26	-	77,77	-	1,54			5,20
28.11.16	24,00	-	314,43	299,10	15,33	80,85	67,30	13,55	7,00	5,00	4,00	15,97	-	15,97	16,45	-	16,45	-	81,59	-	1,30			5,31
29.11.16	24,00	-	310,13	291,05	19,08	84,10	69,39	14,71	7,00	5,00	4,43	17,46	-	17,46	18,03	-	18,03	-	84,30	-	1,47			5,91
30.11.16	24,00	-	307,22	286,22	21,00	84,15	69,39	14,76	7,00	5,00	4,60	16,76	-	16,76	17,29	-	17,29	-	84,33	-	1,41			6,01
01.12.16	24,00	-	304,28	282,21	22,07	84,77	69,85	14,92	7,00	5,00	4,71	16,44	-	16,44	16,96	-	16,96	-	84,93	-	1,40			6,10
02.12.16	24,00	-	301,96	279,32	22,64	85,06	70,00	15,06	7,00	5,00	4,80	15,84	-	15,84	16,36	-	16,36	-	85,23	-	1,35			6,15
03.12.16	24,00	-	299,34	273,86	25,48	85,10	69,82	15,28	7,00	5,00	4,85	17,88	-	17,88	18,42	-	18,42	-	85,25	-	1,52			6,37
04.12.16	24,00	-	293,84	266,16	27,68	84,86	69,04	15,82	7,00	5,00	4,95	19,18	-	19,18	19,79	-	19,79	-	84,97	-	1,63			6,58
05.12.16	24,00	-	296,48	270,87	25,61	84,41	68,91	15,50	7,00	5,00	4,97	16,67	-	16,67	17,19	-	17,19	-	84,53	-	1,41			6,38
06.12.16	24,00	-	297,04	271,89	25,15	84,43	68,78	15,65	7,00	5,00	5,01	16,41	-	16,41	16,94	-	16,94	-	84,60	-	1,39			6,40
07.12.16	24,00	-	297,30	271,97	25,33	84,28	68,53	15,75	7,00	5,00	5,01	16,87	-	16,87	17,41	-	17,41	-	84,44	-	1,43			6,44
08.12.16	24,00	-	298,79	272,93	25,86	84,67	69,20	15,47	7,00	5,00	4,98	17,08	-	17,08	17,62	-	17,62	-	84,88	-	1,45			6,43
09.12.16	24,00	-	296,63	270,89	25,74	85,10	69,48	15,62	7,00	5,00	5,03	16,59	-	16,59	17,12	-	17,12	-	85,25	-	1,41			6,44
10.12.16	24,00	-	288,55	262,36	26,19	85,42	68,90	16,52	7,00	5,00	5,04	18,05	-	18,05	18,64	-	18,64	-	85,70	-	1,55			6,59
11.12.16	24,00	-	275,61	250,39	25,22	87,39	69,33	18,06	7,00	5,00	5,16	18,16	-	18,16	18,77	-	18,77	-	87,64	-	1,59			6,75
12.12.16	24,00	-	270,84	248,38	22,46	88,72	69,72	19,00	7,00	5,00	5,31	15,87	-	15,87	16,42	-	16,42	-	89,31	-	1,42			6,73
13.12.16	24,00	-	266,73	244,78	21,95	90,10	70,32	19,78	7,00	5,00	5,42	15,78	-	15,78	16,32	-	16,32	-	90,21	-	1,43			6,84
14.12.16	24,00	-	264,54	243,43	21,11	91,17	70,88	20,29	7,00	5,00	5,50	15,23	-	15,23	15,76	-	15,76	-	91,39	-	1,39			6,89
15.12.16	24,00	-	257,07	235,14	21,93	90,09	69,46	20,63	7,00	5,00	5,40	16,11	-	16,11	16,68	-	16,68	-	89,79	-	1,45			6,85
16.12.16	24,00	-	256,85	234,85	22,00	87,53	67,65	19,88	7,00	5,00	5,19	16,24	-	16,24	16,78	-	16,78	-	87,68	-	1,42			6,61
17.12.16	24,00	-	256,96	234,75	22,21	86,41	66,97	19,44	7,00	5,00	5,07	16,60	-	16,60	17,16	-	17,16	-	86,17	-	1,43			6,50
18.12.16	24,00	-	256,30	232,09	24,21	85,03	65,90	19,13	7,00	5,00	4,90	18,93	-	18,93	19,52	-	19,52	-	85,23	-	1,62			6,51
19.12.16	24,00	-	162,12	150,50	11,62	77,86	61,68	16,18	7,00	5,00	2,34	19,95	-	19,95	20,22	-	20,22	-	50,56	-	1,01			3,35
20.12.16	24,00	-	226,99	206,22	20,77	77,48	58,30	19,18	7,00	5,00	4,25	16,70	-	16,70	17,16	-	17,16	-	79,12	-	1,32			5,57
21.12.16	24,00	-	217,45	196,84	20,61	79,14	58,91	20,23	7,00	5,00	4,29	16,84	-	16,84	17,33	-	17,33	-	79,45	-	1,34			5,63
22.12.16	24,00	-	114,03	105,71	8,32	75,90	59,96	15,94	7,00	5,00	1,41	20,16	-	20,16	20,39	-	20,39	-	45,03	-	0,91			2,32
Среднее	24,00	-	276,63	255,33	21,30	82,70	66,55	16,15	7,00	5,00	4,45	17,36	-	17,36	17,87	-	17,87	-	81,03	-	1,40	-	-	5,85
Итого	720,00		8298,86	7659,86	639,00						133,53	520,81	0,00	520,81	536,08	0,00	536,08	0,00			41,93	0,00	0,00	175,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	103745,06	95447,48	8881,36	-	9080,09	-	1533,52	-	
	23.12.16 01:00	112043,92	103107,34	9402,17	-	9616,17	-	1708,98	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **175,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **536,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру