Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9173.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207809
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до ________
Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	128,70	106,75	21,95	72,19	39,37	32,82	7,00	5,00	3,41	23,29	-	23,29	23,83	-	23,83	-	72,30	-	1,68			5,09
24.11.16	24,00	-	129,35	107,74	21,61	72,25	39,67	32,58	7,00	5,00	3,41	22,95	-	22,95	23,47	-	23,47	-	72,46	-	1,66			5,07
25.11.16	24,00	-	127,46	106,00	21,46	72,49	39,37	33,12	7,00	5,00	3,41	22,70	-	22,70	23,24	-	23,24	-	72,91	-	1,65			5,07
26.11.16	24,00	-	130,15	105,95	24,20	74,83	40,02	34,81	7,00	5,00	3,64	24,68	-	24,68	25,32	-	25,32	-	75,30	-	1,86			5,50
27.11.16	24,00	-	131,35	107,48	23,87	77,91	41,47	36,44	7,00	5,00	3,84	24,79	-	24,79	25,48	-	25,48	-	78,31	-	1,94			5,78
28.11.16	24,00	-	129,31	108,10	21,21	81,53	41,94	39,59	7,00	5,00	4,20	22,03	-	22,03	22,68	-	22,68	-	82,05	-	1,81			6,01
29.11.16	24,00	-	128,03	107,88	20,15	84,74	42,65	42,09	7,00	5,00	4,46	21,03	-	21,03	21,71	-	21,71	-	84,87	-	1,79			6,25
30.11.16	24,00	-	127,15	107,58	19,57	84,80	42,80	42,00	7,00	5,00	4,45	20,35	-	20,35	20,99	-	20,99	-	84,91	-	1,73			6,18
01.12.16	24,00	-	128,35	107,96	20,39	85,42	43,58	41,84	7,00	5,00	4,44	21,29	-	21,29	21,99	-	21,99	-	85,53	-	1,82			6,27
02.12.16	24,00	-	127,52	108,16	19,36	85,71	43,85	41,86	7,00	5,00	4,45	20,32	-	20,32	20,99	-	20,99	-	85,81	-	1,74			6,19
03.12.16	24,00	-	129,29	108,03	21,26	85,76	43,78	41,98	7,00	5,00	4,45	22,25	-	22,25	22,97	-	22,97	-	85,86	-	1,91			6,37
04.12.16	24,00	-	129,05	107,26	21,79	85,54	43,08	42,46	7,00	5,00	4,48	22,74	-	22,74	23,48	-	23,48	-	85,62	-	1,95			6,42
05.12.16	24,00	-	128,26	109,57	18,69	85,04	43,62	41,42	7,00	5,00	4,46	19,65	-	19,65	20,29	-	20,29	-	85,09	-	1,67			6,13
06.12.16	24,00	-	129,76	110,11	19,65	85,09	43,36	41,73	7,00	5,00	4,52	20,62	-	20,62	21,27	-	21,27	-	85,21	-	1,76			6,27
07.12.16	24,00	-	132,61	110,45	22,16	84,94	43,28	41,66	7,00	5,00	4,53	23,09	-	23,09	23,82	-	23,82	-	85,07	-	1,96			6,49
08.12.16	24,00	-	130,85	111,71	19,14	85,34	44,60	40,74	7,00	5,00	4,46	20,30	-	20,30	20,94	-	20,94	-	85,47	-	1,74			6,19
09.12.16	24,00	-	130,74	111,90	18,84	85,75	44,92	40,83	7,00	5,00	4,48	19,90	-	19,90	20,52	-	20,52	-	85,83	-	1,71			6,19
10.12.16	24,00	-	130,49	111,16	19,33	86,15	44,55	41,60	7,00	5,00	4,54	20,38	-	20,38	21,04	-	21,04	-	86,42	-	1,76			6,30
11.12.16	24,00	-	134,17	111,34	22,83	88,12	45,05	43,07	7,00	5,00	4,71	23,85	-	23,85	24,64	-	24,64	-	88,33	-	2,11			6,82
12.12.16	24,00	-	132,79	112,39	20,40	89,59	45,47	44,12	7,00	5,00	4,86	21,49	-	21,49	22,25	-	22,25	-	89,94	-	1,93			6,79
13.12.16	24,00	-	134,31	113,65	20,66	90,88	45,98	44,90	7,00	5,00	5,03	21,58	-	21,58	22,39	-	22,39	-	90,94	-	1,96			6,99
14.12.16	24,00	-	134,13	114,36	19,77	91,99	46,72	45,27	7,00	5,00	5,10	20,72	-	20,72	21,50	-	21,50	-	92,11	-	1,91			7,01
15.12.16	24,00	-	133,08	114,17	18,91	90,83	46,39	44,44	7,00	5,00	5,00	19,84	-	19,84	20,55	-	20,55	-	90,58	-	1,80			6,80
16.12.16	24,00	-	133,65	114,70	18,95	88,31	45,87	42,44	7,00	5,00	4,79	19,94	-	19,94	20,61	-	20,61	-	88,42	-	1,77			6,55
17.12.16	24,00	-	134,92	114,65	20,27	87,08	45,60	41,48	7,00	5,00	4,68	21,25	-	21,25	21,95	-	21,95	-	86,76	-	1,84			6,53
18.12.16	24,00	-	136,28	114,18	22,10	85,76	45,25	40,51	7,00	5,00	4,55	23,05	-	23,05	23,80	-	23,80	-	85,90	-	1,98			6,53
19.12.16	24,00	-	85,03	82,19	2,84	77,35	45,48	31,87	7,00	5,00	1,29	26,32	-	26,32	26,77	-	26,77	-	59,21	-	1,56			2,84
20.12.16	24,00	-	129,69	108,36	21,33	78,72	41,59	37,13	7,00	5,00	4,08	20,44	-	20,44	21,00	-	21,00	-	79,44	-	1,63			5,70
21.12.16	24,00	-	130,01	108,09	21,92	79,92	42,66	37,26	7,00	5,00	4,11	20,90	-	20,90	21,49	-	21,49	-	80,13	-	1,67			5,78
22.12.16	24,00	-	67,57	67,95	-0,38	75,46	48,68	26,78	7,00	5,00	0,20	28,29	-	28,29	28,71	-	28,71	-	56,88	-	1,61			1,80
Среднее	24,00	-	127,14	107,66	19,47	83,32	43,69	39,63	7,00	5,00	4,13	22,00	-	22,00	22,66	-	22,66	-	82,26	-	1,80	-	-	5,93
Итого	720,00		3814,05	3229,82	584,23						124,01	660,03	0,00	660,03	679,69	0,00	679,69	0,00			53,91	0,00	0,00	177,92

✓ авар ПС

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	67905,31	57176,45	11382,76	-	11642,87	-	1715,89	-	-
	23.12.16 01:00	71719,36	60406,27	12042,79	-	12322,56	-	1893,81	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **177,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **679,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /____________/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23 ДЕК 2016
« ____ » ______________ г.