Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	115,11	93,82	21,29	72,39	38,05	34,34	7,00	5,00	3,07	23,46	-	23,46	24,01	-	24,01	-	72,31	-	1,70			4,76
24.11.16	24,00	-	113,38	92,11	21,27	72,41	38,33	34,08	7,00	5,00	3,00	23,22	-	23,22	23,77	-	23,77	-	72,43	-	1,68			4,68
25.11.16	24,00	-	114,18	93,17	21,01	72,72	38,22	34,50	7,00	5,00	3,07	22,89	-	22,89	23,45	-	23,45	-	72,93	-	1,67			4,74
26.11.16	24,00	-	115,31	94,03	21,28	75,06	39,05	36,01	7,00	5,00	3,24	23,10	-	23,10	23,68	-	23,68	-	75,27	-	1,74			4,98
27.11.16	24,00	-	117,79	94,80	22,99	78,17	40,38	37,79	7,00	5,00	3,44	24,76	-	24,76	25,46	-	25,46	-	78,29	-	1,94			5,38
28.11.16	24,00	-	115,44	95,22	20,22	81,84	40,89	40,95	7,00	5,00	3,76	21,92	-	21,92	22,60	-	22,60	-	82,19	-	1,80			5,56
29.11.16	24,00	-	124,22	94,75	29,47	85,05	41,45	43,60	7,00	5,00	4,00	31,06	-	31,06	32,06	-	32,06	-	85,02	-	2,64			6,64
30.11.16	24,00	-	125,52	94,46	31,06	85,15	41,29	43,86	7,00	5,00	4,01	32,65	-	32,65	33,68	-	33,68	-	85,02	-	2,78			6,79
01.12.16	24,00	-	127,06	94,55	32,51	85,80	42,12	43,68	7,00	5,00	4,01	34,10	-	34,10	35,22	-	35,22	-	85,67	-	2,92			6,93
02.12.16	24,00	-	125,38	94,41	30,97	86,09	42,48	43,61	7,00	5,00	4,00	32,42	-	32,42	33,47	-	33,47	-	85,95	-	2,79			6,79
03.12.16	24,00	-	126,52	94,47	32,05	86,13	42,41	43,72	7,00	5,00	4,00	33,64	-	33,64	34,75	-	34,75	-	85,98	-	2,90			6,90
04.12.16	24,00	-	128,06	93,76	34,30	85,92	41,66	44,26	7,00	5,00	4,03	35,83	-	35,83	37,02	-	37,02	-	85,77	-	3,08			7,10
05.12.16	24,00	-	126,20	94,67	31,53	85,43	41,66	43,77	7,00	5,00	4,01	33,17	-	33,17	34,24	-	34,24	-	85,26	-	2,83			6,84
06.12.16	24,00	-	126,28	94,30	31,98	85,48	41,37	44,11	7,00	5,00	4,03	33,60	-	33,60	34,66	-	34,66	-	85,33	-	2,87			6,90
07.12.16	24,00	-	125,32	94,58	30,74	85,32	41,31	44,01	7,00	5,00	4,04	32,36	-	32,36	33,39	-	33,39	-	85,15	-	2,76			6,79
08.12.16	24,00	-	126,16	95,32	30,84	85,71	42,46	43,25	7,00	5,00	3,99	32,51	-	32,51	33,57	-	33,57	-	85,58	-	2,78			6,77
09.12.16	24,00	-	126,12	95,38	30,74	86,13	42,91	43,22	7,00	5,00	4,00	32,28	-	32,28	33,34	-	33,34	-	85,96	-	2,78			6,77
10.12.16	24,00	-	125,29	94,72	30,57	86,57	42,37	44,20	7,00	5,00	4,06	32,10	-	32,10	33,17	-	33,17	-	86,48	-	2,78			6,84
11.12.16	24,00	-	127,37	94,57	32,80	88,53	42,74	45,79	7,00	5,00	4,22	34,19	-	34,19	35,38	-	35,38	-	88,41	-	3,02			7,24
12.12.16	24,00	-	126,29	95,00	31,29	90,04	43,03	47,01	7,00	5,00	4,34	32,72	-	32,72	33,88	-	33,88	-	90,04	-	2,95			7,29
13.12.16	24,00	-	126,00	95,63	30,37	91,31	43,52	47,79	7,00	5,00	4,46	31,67	-	31,67	32,83	-	32,83	-	91,11	-	2,89			7,35
14.12.16	24,00	-	125,37	95,93	29,44	92,42	44,22	48,20	7,00	5,00	4,51	30,79	-	30,79	31,95	-	31,95	-	92,24	-	2,84			7,35
15.12.16	24,00	-	126,13	95,49	30,64	91,22	43,82	47,40	7,00	5,00	4,42	31,95	-	31,95	33,10	-	33,10	-	90,85	-	2,91			7,33
16.12.16	24,00	-	125,12	95,75	29,37	88,73	43,33	45,40	7,00	5,00	4,23	30,75	-	30,75	31,80	-	31,80	-	88,56	-	2,73			6,96
17.12.16	24,00	-	126,84	95,85	30,99	87,47	43,27	44,20	7,00	5,00	4,13	32,46	-	32,46	33,57	-	33,57	-	87,12	-	2,83			6,95
18.12.16	24,00	-	127,89	95,59	32,30	86,15	42,87	43,28	7,00	5,00	4,02	33,77	-	33,77	34,87	-	34,87	-	86,01	-	2,91			6,93
19.12.16	24,00	-	88,42	62,73	25,69	74,67	42,25	32,42	7,00	5,00	1,82	35,28	-	35,28	35,93	-	35,93	-	60,46	-	2,13			3,95
20.12.16	24,00	-	119,65	89,78	29,87	79,27	39,27	40,00	7,00	5,00	3,45	31,55	-	31,55	32,43	-	32,43	-	79,43	-	2,51			5,96
21.12.16	24,00	-	118,87	89,71	29,16	80,37	40,12	40,25	7,00	5,00	3,47	30,93	-	30,93	31,82	-	31,82	-	80,28	-	2,48			5,96
22.12.16	24,00	-	72,46	48,71	23,75	71,61	44,46	27,15	7,00	5,00	1,02	36,03	-	36,03	36,59	-	36,59	-	55,62	-	2,00			3,02
Среднее	24,00	-	120,46	91,78	28,68	83,44	41,71	41,73	7,00	5,00	3,73	30,91	-	30,91	31,86	-	31,86	-	82,36	-	2,55	-	-	6,28
Итого	720,00		3613,75	2753,26	860,49						111,83	927,16	0,00	927,16	955,69	0,00	955,69	0,00			76,61	0,00	0,00	188,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	89770,07	67731,80	13875,73	-	14189,32	-	5927,34	-	-
	23.12.16 01:00	93383,82	70485,06	14802,89	-	15145,01	-	6115,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ / _____

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,29 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **188,16** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **955,69** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Эксплуатация" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 «__» _____ г.