Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до ________
Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,307	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,0849		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=92,64	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	162,73	133,14	29,59	73,52	47,40	26,12	7,00	5,00	3,48	29,59	-	-	32,17	-	32,17	-	73,57	-	2,18			5,66
24.11.16	24,00	-	163,59	133,55	30,04	73,45	47,60	25,85	7,00	5,00	3,45	30,04	-	-	32,61	-	32,61	-	73,47	-	2,21			5,66
25.11.16	24,00	-	163,64	133,02	30,62	75,12	48,11	27,01	7,00	5,00	3,60	30,62	-	-	33,38	-	33,38	-	75,19	-	2,30			5,90
26.11.16	24,00	-	163,66	133,63	30,03	77,46	48,95	28,51	7,00	5,00	3,81	30,03	-	-	32,94	-	32,94	-	77,58	-	2,33			6,14
27.11.16	24,00	-	164,47	133,86	30,61	79,50	50,09	29,41	7,00	5,00	3,94	30,61	-	-	33,68	-	33,68	-	79,59	-	2,44			6,38
28.11.16	24,00	-	159,89	131,91	27,98	82,30	50,35	31,95	7,00	5,00	4,22	27,98	-	-	31,18	-	31,18	-	82,39	-	2,31			6,52
29.11.16	24,00	-	155,81	129,95	25,86	84,51	50,70	33,81	7,00	5,00	4,40	25,86	-	-	29,19	-	29,19	-	84,52	-	2,19			6,58
30.11.16	24,00	-	158,06	131,91	26,15	84,45	50,81	33,64	7,00	5,00	4,44	26,15	-	-	26,69	-	26,69	-	84,47	-	2,21			6,65
01.12.16	24,00	-	159,99	131,91	28,08	84,44	51,66	32,78	7,00	5,00	4,32	28,08	-	-	28,66	-	28,66	-	84,46	-	2,37			6,70
02.12.16	24,00	-	159,73	131,91	27,82	82,97	51,41	31,56	7,00	5,00	4,17	27,82	-	-	28,39	-	28,39	-	82,88	-	2,31			6,47
03.12.16	24,00	-	157,26	131,91	25,35	81,11	49,44	31,67	7,00	5,00	4,17	25,35	-	-	25,87	-	25,87	-	81,34	-	2,06			6,23
04.12.16	24,00	-	156,93	131,91	25,02	84,03	50,25	33,78	7,00	5,00	4,46	25,02	-	-	25,53	-	25,53	-	84,00	-	2,10			6,56
05.12.16	24,00	-	81,93	75,67	6,26	81,69	52,32	29,37	7,00	5,00	2,28	6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	73,18	-	0,46			2,73
06.12.16	24,00	-	131,91	124,01	7,90	74,86	43,22	31,64	7,00	5,00	3,92	7,90	-	-	8,06	-	8,06	-	75,31	-	0,59			4,51
07.12.16	24,00	-	152,68	131,91	20,77	85,39	50,25	35,14	7,00	5,00	4,64	20,77	-	-	21,20	-	21,20	-	85,38	-	1,77			6,41
08.12.16	24,00	-	157,58	131,91	25,67	84,64	51,81	32,83	7,00	5,00	4,33	25,67	-	-	26,20	-	26,20	-	84,67	-	2,17			6,50
09.12.16	24,00	-	157,40	131,91	25,49	84,43	51,89	32,54	7,00	5,00	4,29	25,49	-	-	26,01	-	26,01	-	84,46	-	2,15			6,44
10.12.16	24,00	-	154,52	131,91	22,61	84,99	51,19	33,80	7,00	5,00	4,46	22,61	-	-	23,07	-	23,07	-	85,05	-	1,92			6,38
11.12.16	24,00	-	155,56	131,91	23,65	86,47	51,56	34,91	7,00	5,00	4,60	23,65	-	-	24,14	-	24,14	-	86,48	-	2,05			6,65
12.12.16	24,00	-	152,23	131,91	20,32	87,64	51,84	35,80	7,00	5,00	4,72	20,32	-	-	20,74	-	20,74	-	87,73	-	1,78			6,50
13.12.16	24,00	-	151,23	131,91	19,32	88,53	52,33	36,20	7,00	5,00	4,78	19,32	-	-	19,72	-	19,72	-	88,50	-	1,71			6,49
14.12.16	24,00	-	153,81	131,91	21,90	88,23	52,57	35,66	7,00	5,00	4,70	21,90	-	-	22,35	-	22,35	-	88,21	-	1,93			6,64
15.12.16	24,00	-	155,25	131,91	23,34	88,06	52,65	35,41	7,00	5,00	4,67	23,34	-	-	23,82	-	23,82	-	88,05	-	2,06			6,73
16.12.16	24,00	-	153,49	131,91	21,58	87,31	52,73	34,58	7,00	5,00	4,56	21,58	-	-	22,02	-	22,02	-	87,32	-	1,88			6,45
17.12.16	24,00	-	155,11	131,91	23,20	86,89	52,75	34,14	7,00	5,00	4,50	23,20	-	-	23,68	-	23,68	-	86,88	-	2,02			6,52
18.12.16	24,00	-	156,31	131,91	24,40	86,30	52,18	34,12	7,00	5,00	4,50	24,40	-	-	24,90	-	24,90	-	86,32	-	2,11			6,61
19.12.16	24,00	-	155,47	131,91	23,56	84,35	51,77	32,58	7,00	5,00	4,30	23,56	-	-	24,04	-	24,04	-	84,32	-	1,99			6,29
20.12.16	24,00	-	154,24	131,91	22,33	82,91	51,33	31,58	7,00	5,00	4,17	22,33	-	-	22,79	-	22,79	-	82,85	-	1,85			6,02
21.12.16	24,00		155,34	131,91	23,43	84,52	51,76	32,76	7,00	5,00	4,32	23,43	-	-	23,91	-	23,91	-	84,50	-	1,98	-	-	6,30
22.12.16	24,00		155,34	131,91	23,43	84,52	51,76	32,76	7,00	5,00	4,32	23,43	-	-	23,91	-	23,91	-	84,50	-	1,98	-	-	6,30
Среднее	24,00	-	153,84	129,96	23,88	83,15	50,76	32,40	7,00	5,00	4,22	23,88	-	-	24,91	-	24,91	-	82,91	-	1,98	-	-	6,20
Итого	720,00		4615,16	3898,78	716,38						126,51	716,38	0,00	0,00	747,24	0,00	747,24	0,00			59,40	0,00	0,00	185,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	54942,30	43272,15	14954,62	-	15318,21	-	1646,64	-	-
	21.12.16 01:00	59238,88	44273,85	16590,13	-	17003,90	-	1954,50	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 185,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 747,24 куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

________ /________/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

« 23 ДЕК 2016 » г.