Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8793.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	87,95	71,66	16,29	70,24	45,55	24,69	7,00	5,00	1,78	16,40	-	-	16,77	-	16,77	-	68,87	-	1,13			2,92
24.11.16	24,00	-	90,01	70,21	19,80	70,62	45,76	24,86	7,00	5,00	1,79	19,82	-	-	20,26	-	20,26	-	68,53	-	1,36			3,14
25.11.16	24,00	-	89,17	71,07	18,10	71,75	46,32	25,43	7,00	5,00	1,84	18,20	-	-	18,60	-	18,60	-	69,90	-	1,27			3,11
26.11.16	24,00	-	86,89	69,85	17,04	73,57	46,96	26,61	7,00	5,00	1,90	17,09	-	-	17,45	-	17,45	-	71,22	-	1,22			3,11
27.11.16	24,00	-	87,63	67,64	19,99	75,60	47,94	27,66	7,00	5,00	1,97	20,00	-	-	20,43	-	20,43	-	70,55	-	1,41			3,38
28.11.16	24,00	-	86,76	72,00	14,76	80,41	49,53	30,88	7,00	5,00	2,24	14,76	-	-	15,19	-	15,19	-	79,12	-	1,17			3,41
29.11.16	24,00	-	88,56	72,11	16,45	83,50	50,69	32,81	7,00	5,00	2,40	16,30	-	-	16,81	-	16,81	-	82,31	-	1,34			3,74
30.11.16	24,00	-	86,52	71,75	14,77	83,92	51,10	32,82	7,00	5,00	2,40	14,68	-	-	15,11	-	15,11	-	81,59	-	1,20			3,60
01.12.16	24,00	-	85,78	72,28	13,50	83,65	51,52	32,13	7,00	5,00	2,36	13,41	-	-	13,80	-	13,80	-	81,86	-	1,10			3,45
02.12.16	24,00	-	87,31	72,10	15,21	83,76	51,72	32,04	7,00	5,00	2,34	15,15	-	-	15,60	-	15,60	-	82,12	-	1,25			3,59
03.12.16	24,00	-	91,57	70,89	20,68	83,62	51,54	32,08	7,00	5,00	2,35	20,62	-	-	21,23	-	21,23	-	80,60	-	1,66			4,01
04.12.16	24,00	-	89,34	71,06	18,28	83,68	51,13	32,55	7,00	5,00	2,38	18,21	-	-	18,73	-	18,73	-	80,66	-	1,47			3,85
05.12.16	24,00	-	86,28	72,08	14,20	83,31	51,20	32,11	7,00	5,00	2,36	14,07	-	-	14,48	-	14,48	-	81,47	-	1,15			3,50
06.12.16	24,00	-	87,68	72,12	15,56	83,44	50,82	32,62	7,00	5,00	2,40	15,48	-	-	15,91	-	15,91	-	81,40	-	1,26			3,66
07.12.16	24,00	-	87,57	72,18	15,39	83,72	50,93	32,79	7,00	5,00	2,40	15,25	-	-	15,71	-	15,71	-	82,31	-	1,26			3,66
08.12.16	24,00	-	86,97	71,91	15,06	84,39	51,94	32,45	7,00	5,00	2,38	14,89	-	-	15,37	-	15,37	-	82,51	-	1,23			3,61
09.12.16	24,00	-	89,10	71,75	17,35	83,98	52,09	31,89	7,00	5,00	2,34	17,04	-	-	17,56	-	17,56	-	82,73	-	1,41			3,75
10.12.16	24,00	-	87,30	71,17	16,13	84,34	51,72	32,62	7,00	5,00	2,39	16,00	-	-	16,47	-	16,47	-	80,93	-	1,29			3,69
11.12.16	24,00	-	88,74	71,13	17,61	86,55	52,68	33,87	7,00	5,00	2,49	17,47	-	-	17,97	-	17,97	-	83,01	-	1,45			3,94
12.12.16	24,00	-	86,12	72,04	14,08	88,13	53,12	35,01	7,00	5,00	2,58	13,78	-	-	14,22	-	14,22	-	86,36	-	1,19			3,77
13.12.16	24,00	-	85,38	72,45	12,93	89,32	53,69	35,63	7,00	5,00	2,62	12,76	-	-	13,20	-	13,20	-	87,97	-	1,12			3,74
14.12.16	24,00	-	85,99	72,21	13,78	89,36	53,97	35,39	7,00	5,00	2,60	13,67	-	-	14,11	-	14,11	-	87,57	-	1,20			3,79
15.12.16	24,00	-	90,06	72,28	17,78	88,31	53,53	34,78	7,00	5,00	2,56	17,65	-	-	18,22	-	18,22	-	86,77	-	1,53			4,09
16.12.16	24,00	-	84,69	72,92	11,77	86,52	53,04	33,48	7,00	5,00	2,46	11,66	-	-	12,04	-	12,04	-	85,69	-	1,00			3,46
17.12.16	24,00	-	86,02	72,81	13,21	84,72	52,42	32,30	7,00	5,00	2,39	13,03	-	-	13,45	-	13,45	-	83,38	-	1,09			3,48
18.12.16	24,00	-	85,85	72,49	13,36	84,21	52,27	31,94	7,00	5,00	2,35	13,19	-	-	13,58	-	13,58	-	82,58	-	1,09			3,45
19.12.16	24,00	-	85,79	72,79	13,00	82,03	51,53	30,50	7,00	5,00	2,26	12,80	-	-	13,16	-	13,16	-	80,82	-	1,04			3,29
20.12.16	24,00	-	85,92	72,54	13,38	79,98	50,69	29,29	7,00	5,00	2,17	13,16	-	-	13,52	-	13,52	-	78,27	-	1,03			3,20
21.12.16	24,00	-	82,45	69,09	13,36	77,98	49,90	28,08	7,00	5,00	2,08	13,17	-	-	13,47	-	13,47	-	68,58	-	0,90			2,98
22.12.16	24,00	-	66,22	53,90	12,32	76,41	48,26	28,15	7,00	5,00	1,61	13,73	-	-	13,99	-	13,99	-	61,91	-	0,85			2,46
Среднее	24,00	-	86,52	71,02	15,50	82,03	50,79	31,25	7,00	5,00	2,27	15,45	-	-	15,88	-	15,88	-	79,39	-	1,22	-	-	3,49
Итого	720,00		2595,62	2130,48	465,14						68,17	463,44	0,00	0,00	476,41	0,00	476,41	0,00			36,66	0,00	0,00	104,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	11561,83	12336,17	6149,19	-	6254,62	-	237,58	-	
	23.12.16 01:00	14157,45	14466,65	6612,63	-	6731,03	-	342,41	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **476,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 23 ДЕК 2016 г.
печать энергосбыта