

Отчет о теплоснабжении по приборам УИТ за декабрь 2016
 Договор: 9970.038.1
 Строит. адрес: Бабюшкина 70
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабюшкина 70 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраТек Монтаж"
 Источник: Обогреватель 3-д

Установленные приборы:
 Выключитель: ВК7-7 № 208359
 Подающ. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40
 Обратн. тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр. ширк. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр. подпитки(U5): расходомер: ПРЭМ 32
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M1-M2)*(M2-M3)
 летом: Q=M1*(M1-M2)*(M2-M3)
 Qотг=0,32 Qлетг=0,1868
 Qотг.гвс.ср= Qлетг.гвс.ср=0,0849
 Qотг.полт.=0 Qлетг.полт.=0,3408

Приборы УИТ поверены до _____
 Термометробр.: КТСП-Н
 Термометробр.: КТСП-Н
 Термометробр.: ТСП-Н
 Термометробр.: ТСП-Н
 Термометробр.: ТСП-Н
 Термометробр.: ТСП-Н

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УИТ:
 Рассматривать совместно с УИТ:
 график: 150/70
 Тхв, гр.с= 0,32
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тн	Тс	Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплоты			
			M1, Т	M2, Т	M1, С	M2, С	T1, С	T2, С	dt, С	P1, т/кв2	P2, т/кв2	Qотопл, Гкал	V3, м.куб.	V4, м.куб.	Vподп, м.куб.	T3, С		T4, С	Qгвс.нал, Гкал.	Qгвс.нал, Гкал.
23.11.16	24,00	-	121,40	100,27	21,13	73,73	43,57	30,16	7,00	5,00	3,03	21,09	21,63	-	21,63	-	73,74	-	1,56	4,58
24.11.16	24,00	-	122,71	100,55	22,16	73,66	43,83	29,83	7,00	5,00	3,00	22,20	22,75	-	22,75	-	73,58	-	1,63	4,63
25.11.16	24,00	-	122,92	100,42	22,50	75,46	44,30	31,16	7,00	5,00	3,12	22,54	23,14	-	23,14	-	75,81	-	1,71	4,83
26.11.16	24,00	-	111,44	92,27	19,17	77,64	45,13	32,51	7,00	5,00	2,84	21,10	21,70	-	21,70	-	78,07	-	1,65	4,49
27.11.16	24,00	-	118,88	96,93	21,95	79,87	46,18	33,69	7,00	5,00	3,22	22,57	23,20	-	23,20	-	80,09	-	1,81	5,02
28.11.16	24,00	-	121,78	99,86	21,92	82,67	46,30	36,37	7,00	5,00	3,62	21,98	22,65	-	22,65	-	82,91	-	1,82	5,45
29.11.16	24,00	-	119,51	98,46	21,05	84,85	46,48	38,37	7,00	5,00	3,78	21,04	21,72	-	21,72	-	84,84	-	1,79	5,57
30.11.16	24,00	-	119,93	99,11	20,82	84,75	46,80	37,95	7,00	5,00	3,77	20,77	21,42	-	21,42	-	84,70	-	1,76	5,53
01.12.16	24,00	-	121,30	99,60	21,70	84,73	47,60	37,13	7,00	5,00	3,71	21,64	22,35	-	22,35	-	84,72	-	1,83	5,54
02.12.16	24,00	-	120,46	99,78	20,68	83,04	47,45	35,59	7,00	5,00	3,58	20,58	21,18	-	21,18	-	82,38	-	1,70	5,27
03.12.16	24,00	-	119,43	98,10	21,33	81,65	45,81	35,84	7,00	5,00	3,49	21,45	22,12	-	22,12	-	84,42	-	1,77	5,26
04.12.16	24,00	-	120,58	97,25	23,33	84,34	46,37	37,97	7,00	5,00	3,68	23,59	24,35	-	24,35	-	84,12	-	1,99	5,67
05.12.16	24,00	-	64,35	70,15	-5,80	79,92	49,97	29,95	7,00	5,00	0,11	23,23	23,72	-	23,72	-	66,18	-	1,54	1,65
06.12.16	24,00	-	99,20	78,84	20,36	75,37	40,03	35,34	7,00	5,00	2,57	23,23	23,84	-	23,84	-	75,57	-	1,75	4,32
07.12.16	24,00	-	117,11	94,48	22,63	85,69	46,14	39,55	7,00	5,00	3,86	21,30	21,98	-	21,98	-	85,55	-	1,82	5,68
08.12.16	24,00	-	119,18	96,40	22,78	84,90	47,77	37,13	7,00	5,00	3,78	20,46	21,13	-	21,13	-	84,88	-	1,74	5,52
09.12.16	24,00	-	118,36	96,08	22,28	84,72	47,91	36,81	7,00	5,00	3,72	20,15	20,79	-	20,79	-	84,66	-	1,71	5,43
10.12.16	24,00	-	118,56	94,52	24,04	85,35	47,33	38,02	7,00	5,00	3,76	22,07	22,78	-	22,78	-	85,44	-	1,89	5,65
11.12.16	24,00	-	120,48	94,33	26,15	86,80	47,48	39,32	7,00	5,00	3,88	24,24	25,08	-	25,08	-	86,70	-	2,10	5,99
12.12.16	24,00	-	112,29	91,08	21,21	87,96	47,71	40,25	7,00	5,00	3,74	20,39	21,11	-	21,11	-	88,11	-	1,80	5,54
13.12.16	24,00	-	116,94	95,07	21,87	88,86	48,06	40,80	7,00	5,00	4,04	20,13	20,84	-	20,84	-	88,57	-	1,79	5,83
14.12.16	24,00	-	111,75	92,03	19,72	88,55	48,55	40,00	7,00	5,00	3,71	19,51	20,17	-	20,17	-	88,39	-	1,73	5,43
15.12.16	24,00	-	116,96	96,46	20,50	88,37	48,59	39,78	7,00	5,00	4,00	18,72	19,36	-	19,36	-	88,21	-	1,66	5,66
16.12.16	24,00	-	119,81	96,61	23,20	87,61	48,72	38,89	7,00	5,00	3,93	21,37	22,08	-	22,08	-	87,54	-	1,87	5,80
17.12.16	24,00	-	118,57	97,31	21,26	87,18	48,81	38,37	7,00	5,00	3,90	19,50	20,15	-	20,15	-	87,05	-	1,70	5,60
18.12.16	24,00	-	120,06	96,78	23,28	86,60	48,72	37,88	7,00	5,00	3,83	21,49	22,20	-	22,20	-	86,56	-	1,86	5,69
19.12.16	24,00	-	118,98	97,11	21,87	84,61	48,19	36,42	7,00	5,00	3,68	20,27	20,87	-	20,87	-	84,24	-	1,71	5,39
20.12.16	24,00	-	120,51	98,41	22,10	83,15	47,80	35,35	7,00	5,00	3,62	20,57	21,21	-	21,21	-	82,85	-	1,71	5,32
21.12.16	24,00	-	119,36	98,38	20,98	81,87	47,28	34,59	7,00	5,00	3,49	20,04	20,63	-	20,63	-	81,80	-	1,64	5,13
22.12.16	24,00	-	119,62	97,97	21,65	83,21	47,76	35,45	7,00	5,00	3,60	20,29	20,90	-	20,90	-	82,96	-	1,69	5,28
Среднее	24,00	-	116,41	95,49	20,93	83,24	46,89	36,35	7,00	5,00	3,47	21,25	21,90	-	21,90	-	82,76	-	1,76	5,22
Итого	720,00	-	3497,43	2864,61	627,82	-	-	-	-	-	104,05	637,51	0,00	657,05	0,00	657,05	0,00	52,70	0,00	156,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	6073,87	50010,03	11882,78	-	12162,88	-	1707,04	-	-
	22.12.16 01:00	6446,68	52776,67	12500,00	-	12795,03	-	1888,50	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,32 °C = -0,20 Гкал;
 Объем теплотоснабжения, рассчитанный по среднему: 156,54 Гкал;
 Период расчета по договору: с учетом корректировок 657,05 куб.м.
 Период превышения t2: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Группа компаний «ТЭК СПб»
 печать «Энергосбыт»
 УИТ-участие приборного учета
 ООО «ИнфраТек Монтаж»
 печать «ИнфраТек Монтаж»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23 ДЕК 2016
 Отрегулированы температура