Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9971.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	147,66	130,64	17,02	73,96	47,15	26,81	7,00	5,00	3,51	17,02	-	-	19,24	-	19,24	-	73,87	-	1,26			4,77
24.11.16	24,00	-	147,87	131,18	16,69	73,89	47,30	26,59	7,00	5,00	3,49	16,69	-	-	18,90	-	18,90	-	73,80	-	1,23			4,72
25.11.16	24,00	-	147,59	130,70	16,89	75,66	47,83	27,83	7,00	5,00	3,64	16,89	-	-	19,28	-	19,28	-	75,52	-	1,28			4,92
26.11.16	24,00	-	146,98	131,14	15,84	77,99	49,27	28,72	7,00	5,00	3,77	15,84	-	-	18,33	-	18,33	-	77,83	-	1,23			5,01
27.11.16	24,00	-	150,55	131,96	18,59	80,07	50,46	29,61	7,00	5,00	3,91	18,59	-	-	21,28	-	21,28	-	79,92	-	1,49			5,40
28.11.16	24,00	-	146,28	130,11	16,17	82,93	50,56	32,37	7,00	5,00	4,22	16,17	-	-	19,04	-	19,04	-	82,78	-	1,34			5,56
29.11.16	24,00	-	143,08	128,03	15,05	85,13	50,87	34,26	7,00	5,00	4,39	15,05	-	-	18,05	-	18,05	-	85,02	-	1,28			5,67
30.11.16	24,00	-	144,65	128,86	15,79	85,03	51,47	33,56	7,00	5,00	4,33	15,79	-	-	18,75	-	18,75	-	84,92	-	1,34			5,67
01.12.16	24,00	-	144,17	129,75	14,42	85,01	52,32	32,69	7,00	5,00	4,25	14,42	-	-	17,37	-	17,37	-	84,89	-	1,22			5,48
02.12.16	24,00	-	144,51	130,17	14,34	83,35	52,13	31,22	7,00	5,00	4,07	14,34	-	-	17,18	-	17,18	-	83,27	-	1,19			5,26
03.12.16	24,00	-	143,61	127,57	16,04	81,79	50,40	31,39	7,00	5,00	4,01	16,04	-	-	18,79	-	18,79	-	81,57	-	1,31			5,32
04.12.16	24,00	-	143,98	126,14	17,84	84,63	51,18	33,45	7,00	5,00	4,23	17,84	-	-	20,88	-	20,88	-	84,54	-	1,51			5,74
05.12.16	24,00	-	79,18	73,10	6,08	82,53	53,17	29,36	7,00	5,00	1,41	6,08	-	-	6,20	-	6,20	-	70,24	-	0,43			1,84
06.12.16	24,00	-	114,08	99,65	14,43	75,81	43,63	32,18	7,00	5,00	3,24	14,43	-	-	16,47	-	16,47	-	73,35	-	1,06			4,30
07.12.16	24,00	-	139,36	123,49	15,87	85,97	50,94	35,03	7,00	5,00	4,33	15,87	-	-	18,91	-	18,91	-	85,88	-	1,36			5,69
08.12.16	24,00	-	142,79	127,01	15,78	85,17	52,28	32,89	7,00	5,00	4,19	15,78	-	-	18,68	-	18,68	-	85,06	-	1,34			5,53
09.12.16	24,00	-	141,43	126,77	14,66	85,00	52,03	32,97	7,00	5,00	4,19	14,66	-	-	17,53	-	17,53	-	84,88	-	1,24			5,43
10.12.16	24,00	-	142,05	124,59	17,46	85,61	51,29	34,32	7,00	5,00	4,29	17,46	-	-	20,51	-	20,51	-	85,48	-	1,49			5,78
11.12.16	24,00	-	141,22	124,32	16,90	87,08	51,63	35,45	7,00	5,00	4,42	16,90	-	-	20,10	-	20,10	-	86,97	-	1,47			5,89
12.12.16	24,00	-	139,83	125,19	14,64	88,28	51,99	36,29	7,00	5,00	4,55	14,64	-	-	17,83	-	17,83	-	88,13	-	1,29			5,84
13.12.16	24,00	-	139,80	125,04	14,76	89,15	52,43	36,72	7,00	5,00	4,60	14,76	-	-	17,97	-	17,97	-	89,05	-	1,31			5,91
14.12.16	24,00	-	136,74	122,43	14,31	88,82	52,35	36,47	7,00	5,00	4,48	14,31	-	-	17,49	-	17,49	-	88,55	-	1,27			5,75
15.12.16	24,00	-	134,39	119,89	14,50	88,63	51,70	36,93	7,00	5,00	4,44	14,50	-	-	17,66	-	17,66	-	88,52	-	1,28			5,72
16.12.16	24,00	-	135,08	120,42	14,66	87,87	51,78	36,09	7,00	5,00	4,36	14,66	-	-	17,79	-	17,79	-	87,74	-	1,29			5,64
17.12.16	24,00	-	138,36	121,40	16,96	87,43	51,86	35,57	7,00	5,00	4,33	16,96	-	-	20,11	-	20,11	-	87,32	-	1,48			5,81
18.12.16	24,00	-	138,64	120,80	17,84	86,84	51,60	35,24	7,00	5,00	4,27	17,84	-	-	21,02	-	21,02	-	86,70	-	1,55			5,82
19.12.16	24,00	-	138,04	121,40	16,64	84,84	50,87	33,97	7,00	5,00	4,13	16,64	-	-	19,60	-	19,60	-	84,75	-	1,41			5,54
20.12.16	24,00	-	138,39	123,46	14,93	83,39	50,75	32,64	7,00	5,00	4,04	14,93	-	-	17,78	-	17,78	-	83,29	-	1,24			5,28
21.12.16	24,00		138,36	121,89	16,47	85,02	51,07	33,95	7,00	5,00	4,15	16,47	-	-	19,47	-	19,47	-	84,91	-	1,40	-	-	5,55
22.12.16	24,00		138,36	121,89	16,47	85,02	51,07	33,95	7,00	5,00	4,15	16,47	-	-	19,47	-	19,47	-	84,91	-	1,40	-	-	5,55
Среднее	24,00	-	138,90	123,30	15,60	83,73	50,78	32,95	7,00	5,00	4,05	15,60	-	-	18,39	-	18,39	-	83,12	-	1,30	-	-	5,35
Итого	720,00		4167,02	3698,98	468,04						121,39	468,04	0,00	0,00	551,68	0,00	551,68	0,00			39,00	0,00	0,00	160,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	78572,91	68756,15	35701,21	-	36584,03	-	1804,82	-	-
	21.12.16 01:00	82457,14	72217,44	35701,21	-	36584,03	-	1954,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 Гкал; -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **551,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

Отрегулировать температуру

« » 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру