Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340
Подающ.тр.(М1): расходомер:
Обратн.тр.(М2): расходомер:
тр-д. ГВС(М3): расходомер:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер:
тр.подпитки(V5): расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-1216.txt
Режим (схема): 3001
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	81,94	72,60	9,34	71,22	42,82	28,40	7,00	5,00	2,04	9,75	-	-	9,99	-	9,99	-	70,87	-	0,69			2,73
24.11.16	24,00	-	83,11	73,09	10,02	71,24	43,09	28,15	7,00	5,00	2,04	10,38	-	-	10,62	-	10,62	-	70,96	-	0,74			2,77
25.11.16	24,00	-	82,16	73,34	8,82	71,48	43,13	28,35	7,00	5,00	2,03	9,57	-	-	9,78	-	9,78	-	71,40	-	0,68			2,71
26.11.16	24,00	-	82,02	73,55	8,47	73,72	44,12	29,60	7,00	5,00	2,13	9,21	-	-	9,43	-	9,43	-	73,54	-	0,68			2,80
27.11.16	24,00	-	85,54	74,07	11,47	76,69	45,54	31,15	7,00	5,00	2,24	12,41	-	-	12,74	-	12,74	-	76,77	-	0,95			3,19
28.11.16	24,00	-	82,73	75,44	7,29	80,07	46,60	33,47	7,00	5,00	2,46	8,18	-	-	8,41	-	8,41	-	79,77	-	0,65			3,11
29.11.16	24,00	-	84,93	74,90	10,03	83,17	47,52	35,65	7,00	5,00	2,61	10,78	-	-	11,10	-	11,10	-	82,82	-	0,90			3,51
30.11.16	24,00	-	82,53	74,64	7,89	83,21	47,60	35,61	7,00	5,00	2,64	8,18	-	-	8,42	-	8,42	-	82,73	-	0,68			3,32
01.12.16	24,00	-	83,46	74,49	8,97	83,84	48,26	35,58	7,00	5,00	2,64	9,15	-	-	9,44	-	9,44	-	83,38	-	0,77			3,41
02.12.16	24,00	-	83,80	74,39	9,41	84,15	48,55	35,60	7,00	5,00	2,65	9,40	-	-	9,68	-	9,68	-	83,77	-	0,79			3,44
03.12.16	24,00	-	83,92	74,66	9,26	84,20	48,76	35,44	7,00	5,00	2,65	9,29	-	-	9,57	-	9,57	-	83,76	-	0,78			3,43
04.12.16	24,00	-	86,19	73,81	12,38	83,98	47,88	36,10	7,00	5,00	2,66	12,52	-	-	12,91	-	12,91	-	83,61	-	1,05			3,71
05.12.16	24,00	-	84,23	74,45	9,78	83,48	47,91	35,57	7,00	5,00	2,66	9,75	-	-	10,06	-	10,06	-	82,97	-	0,81			3,47
06.12.16	24,00	-	83,52	73,89	9,63	83,54	47,62	35,92	7,00	5,00	2,67	9,57	-	-	9,89	-	9,89	-	83,15	-	0,80			3,46
07.12.16	24,00	-	82,26	74,00	8,26	83,39	47,36	36,03	7,00	5,00	2,70	7,90	-	-	8,14	-	8,14	-	82,91	-	0,66			3,36
08.12.16	24,00	-	83,34	74,11	9,22	83,42	48,20	35,22	7,00	5,00	2,63	9,07	-	-	9,36	-	9,36	-	82,48	-	0,75			3,38
09.12.16	24,00	-	83,34	74,11	9,22	84,19	48,88	35,31	7,00	5,00	2,66	9,07	-	-	9,36	-	9,36	-	80,68	-	0,73			3,39
10.12.16	24,00	-	83,34	74,11	9,22	84,57	48,50	36,07	7,00	5,00	2,71	9,07	-	-	9,36	-	9,36	-	82,28	-	0,75			3,45
11.12.16	24,00	-	83,34	74,11	9,22	86,57	48,76	37,81	7,00	5,00	2,82	9,07	-	-	9,36	-	9,36	-	86,14	-	0,78			3,60
12.12.16	24,00	-	82,48	72,88	9,60	87,94	49,41	38,53	7,00	5,00	2,84	9,30	-	-	9,61	-	9,61	-	87,66	-	0,82			3,66
13.12.16	24,00	-	83,06	74,22	8,84	89,27	50,00	39,27	7,00	5,00	2,96	8,46	-	-	8,75	-	8,75	-	88,70	-	0,75			3,71
14.12.16	24,00	-	83,25	74,43	8,82	90,36	50,70	39,66	7,00	5,00	3,00	8,44	-	-	8,72	-	8,72	-	89,83	-	0,76			3,75
15.12.16	24,00	-	84,75	74,31	10,44	89,28	50,32	38,96	7,00	5,00	2,94	10,09	-	-	10,42	-	10,42	-	88,49	-	0,90			3,83
16.12.16	24,00	-	82,77	74,68	8,09	86,88	49,70	37,18	7,00	5,00	2,82	7,66	-	-	7,92	-	7,92	-	86,39	-	0,66			3,48
17.12.16	24,00	-	84,08	74,66	9,42	85,66	49,37	36,29	7,00	5,00	2,74	9,19	-	-	9,46	-	9,46	-	84,45	-	0,78			3,52
18.12.16	24,00	-	86,43	74,27	12,16	84,40	48,76	35,64	7,00	5,00	2,69	11,83	-	-	12,19	-	12,19	-	84,07	-	0,99			3,68
19.12.16	24,00	-	59,44	53,30	6,14	74,51	46,88	27,63	7,00	5,00	1,29	11,74	-	-	11,91	-	11,91	-	54,63	-	0,64			1,93
20.12.16	24,00	-	79,69	69,61	10,08	77,25	44,48	32,77	7,00	5,00	2,36	9,09	-	-	9,33	-	9,33	-	76,64	-	0,70			3,06
21.12.16	24,00	-	79,09	69,40	9,69	78,44	45,47	32,97	7,00	5,00	2,40	8,35	-	-	8,59	-	8,59	-	78,32	-	0,66			3,05
22.12.16	24,00	-	43,16	37,69	5,47	73,56	46,41	27,15	7,00	5,00	0,84	11,85	-	-	12,00	-	12,00	-	49,38	-	0,58			1,43
Среднее	24,00	-	81,13	71,91	9,22	81,79	47,42	34,37	7,00	5,00	2,48	9,61	-	-	9,88	-	9,88	-	79,75	-	0,76	-	-	3,25
Итого	720,00		2433,89	2157,22	276,66						74,50	288,33	0,00	0,00	296,53	0,00	296,53	0,00			22,85	0,00	0,00	97,35

авар Пр

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **296,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергетического учета
и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 23 ДЕК 2016 г.