Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Договор: 9972.038.1

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС

Строит.Адрес: Бабушкина 74

Телефон: (812) 313-47-06

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Схема подключения: Двухтрубная

Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-1216.txt

Режим (схема): 3001

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,32

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	124,78	104,87	19,91	73,90	44,98	28,92	7,00	5,00	3,04	19,91	-	-	22,04	-	22,04	-	73,78	-	1,47			4,51
24.11.16	24,00	-	123,77	105,28	18,49	73,82	45,03	28,79	7,00	5,00	3,04	18,49	-	-	20,58	-	20,58	-	73,65	-	1,36			4,40
25.11.16	24,00	-	124,31	104,99	19,32	75,64	45,56	30,08	7,00	5,00	3,16	19,32	-	-	21,54	-	21,54	-	75,66	-	1,46			4,62
26.11.16	24,00	-	124,54	105,18	19,36	77,95	46,44	31,51	7,00	5,00	3,32	19,36	-	-	21,71	-	21,71	-	77,93	-	1,51			4,83
27.11.16	24,00	-	125,86	105,36	20,50	80,05	47,62	32,43	7,00	5,00	3,42	20,50	-	-	22,92	-	22,92	-	80,03	-	1,64			5,06
28.11.16	24,00	-	121,04	103,97	17,07	82,88	47,57	35,31	7,00	5,00	3,68	17,07	-	-	19,55	-	19,55	-	82,79	-	1,41			5,09
29.11.16	24,00	-	121,81	102,49	19,32	85,05	47,59	37,46	7,00	5,00	3,84	19,32	-	-	22,08	-	22,08	-	84,90	-	1,64			5,49
30.11.16	24,00	-	123,96	103,07	20,89	84,93	47,93	37,00	7,00	5,00	3,82	20,89	-	-	23,65	-	23,65	-	84,77	-	1,77			5,59
01.12.16	24,00	-	116,78	98,82	17,96	84,91	48,72	36,19	7,00	5,00	3,59	17,96	-	-	20,58	-	20,58	-	84,77	-	1,52			5,11
02.12.16	24,00	-	121,71	104,00	17,71	83,23	48,52	34,71	7,00	5,00	3,62	17,71	-	-	20,29	-	20,29	-	82,93	-	1,47			5,09
03.12.16	24,00	-	120,47	102,09	18,38	81,87	46,72	35,15	7,00	5,00	3,59	18,38	-	-	20,89	-	20,89	-	82,18	-	1,51			5,10
04.12.16	24,00	-	123,41	100,97	22,44	84,50	47,34	37,16	7,00	5,00	3,76	22,44	-	-	25,29	-	25,29	-	84,28	-	1,89			5,65
05.12.16	24,00	-	62,54	58,62	3,92	82,12	49,41	32,71	7,00	5,00	1,98	3,92	-	-	5,09	-	5,09	-	69,08	-	0,27			2,25
06.12.16	24,00	-	99,83	80,71	19,12	75,91	40,19	35,72	7,00	5,00	2,89	19,12	-	-	21,10	-	21,10	-	75,73	-	1,45			4,34
07.12.16	24,00	-	137,43	119,01	18,42	85,81	50,53	35,28	7,00	5,00	4,21	18,42	-	-	21,49	-	21,49	-	85,53	-	1,58			5,79
08.12.16	24,00	-	149,48	131,76	17,72	85,13	53,36	31,77	7,00	5,00	4,20	17,72	-	-	20,84	-	20,84	-	85,01	-	1,51			5,70
09.12.16	24,00	-	145,23	130,31	14,92	84,94	53,28	31,66	7,00	5,00	4,14	14,92	-	-	17,89	-	17,89	-	84,81	-	1,27			5,40
10.12.16	24,00	-	144,71	127,81	16,90	85,55	52,73	32,82	7,00	5,00	4,20	16,90	-	-	19,91	-	19,91	-	85,43	-	1,44			5,65
11.12.16	24,00	-	146,80	126,47	20,33	87,02	53,00	34,02	7,00	5,00	4,31	20,33	-	-	23,59	-	23,59	-	86,87	-	1,77			6,08
12.12.16	24,00	-	135,47	120,21	15,26	88,14	52,19	35,95	7,00	5,00	4,34	15,26	-	-	18,34	-	18,34	-	87,92	-	1,34			5,68
13.12.16	24,00	-	116,33	98,70	17,63	89,01	48,31	40,70	7,00	5,00	4,03	17,63	-	-	20,55	-	20,55	-	88,69	-	1,56			5,59
14.12.16	24,00	-	116,75	99,55	17,20	88,70	48,70	40,00	7,00	5,00	3,99	17,20	-	-	20,03	-	20,03	-	88,47	-	1,52			5,51
15.12.16	24,00	-	119,27	100,03	19,24	88,53	48,83	39,70	7,00	5,00	3,98	19,24	-	-	22,17	-	22,17	-	88,29	-	1,70			5,68
16.12.16	24,00	-	116,82	100,40	16,42	87,77	48,93	38,84	7,00	5,00	3,91	16,42	-	-	19,19	-	19,19	-	87,59	-	1,44			5,35
17.12.16	24,00	-	119,26	100,90	18,36	87,34	49,10	38,24	7,00	5,00	3,87	18,36	-	-	21,20	-	21,20	-	87,12	-	1,60			5,47
18.12.16	24,00	-	120,69	100,22	20,47	86,77	49,16	37,61	7,00	5,00	3,78	20,47	-	-	23,29	-	23,29	-	86,61	-	1,77			5,55
19.12.16	24,00	-	118,31	100,69	17,62	84,74	48,45	36,29	7,00	5,00	3,66	17,62	-	-	20,24	-	20,24	-	84,36	-	1,49			5,15
20.12.16	24,00	-	119,39	101,88	17,51	83,32	48,27	35,05	7,00	5,00	3,58	17,51	-	-	20,01	-	20,01	-	83,07	-	1,45			5,04
21.12.16	24,00		119,46	100,93	18,53	84,94	48,63	36,32	7,00	5,00	3,68	18,53	-	-	21,18	-	21,18	-	84,68	-	1,57	-	-	5,25
22.12.16	24,00		119,46	100,93	18,53	84,94	48,63	36,32	7,00	5,00	3,68	18,53	-	-	21,18	-	21,18	-	84,68	-	1,57	-	-	5,25
	24,00	-	122,66	104,67	17,98	83,65	48,52	35,12	7,00	5,00	3,68	17,98	-	-	20,61	-	20,61	-	83,05	-	1,50	-	-	5,17
Среднее	24,00	-	122,66	104,67	17,98	83,65	48,52	35,12	7,00	5,00	3,68	17,98	-	-	20,61	-	20,61	-	83,05	-	1,50	-	-	5,17
Итого	720,00		3679,68	3140,22	539,46						110,29	539,46	0,00	0,00	618,41	0,00	618,41	0,00			44,95	0,00	0,00	155,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.11.16 01:00	50813,24	40656,23	13193,42	-	13504,14	-	1510,09	-	-
	21.12.16 01:00	54253,99	43594,59	14328,45	-	14674,45	-	1654,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С = -0,17 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,08** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **618,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"

Филиал "Энергосбыт"

Управление коммерческого учета

Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23 ДЕК 2016

"___" _____ г.

Отрегулировать температуру