Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-1216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.16	24,00	-	148,40	128,16	20,24	73,97	48,08	25,89	7,00	5,00	3,32	20,24	-	-	20,65	-	20,65	-	74,15	-	1,50			4,82
24.11.16	24,00	-	150,04	128,70	21,34	73,89	48,34	25,55	7,00	5,00	3,29	21,34	-	-	21,78	-	21,78	-	74,05	-	1,58			4,87
25.11.16	24,00	-	147,00	128,79	18,21	75,68	48,94	26,74	7,00	5,00	3,44	18,21	-	-	18,58	-	18,58	-	75,90	-	1,38			4,83
26.11.16	24,00	-	149,09	128,97	20,12	78,00	50,00	28,00	7,00	5,00	3,61	20,12	-	-	20,53	-	20,53	-	78,23	-	1,57			5,18
27.11.16	24,00	-	150,40	129,25	21,15	80,13	51,14	28,99	7,00	5,00	3,75	21,15	-	-	21,58	-	21,58	-	80,40	-	1,70			5,45
28.11.16	24,00	-	146,97	127,26	19,71	82,98	51,36	31,62	7,00	5,00	4,02	19,71	-	-	20,11	-	20,11	-	83,22	-	1,64			5,67
29.11.16	24,00	-	143,25	125,38	17,87	85,14	51,59	33,55	7,00	5,00	4,21	17,87	-	-	18,23	-	18,23	-	85,32	-	1,52			5,74
30.11.16	24,00	-	145,10	126,07	19,03	85,02	52,00	33,02	7,00	5,00	4,17	19,03	-	-	19,42	-	19,42	-	85,19	-	1,62			5,79
01.12.16	24,00	-	140,84	123,24	17,60	84,97	52,38	32,59	7,00	5,00	4,02	17,60	-	-	17,96	-	17,96	-	85,10	-	1,50			5,52
02.12.16	24,00	-	143,52	128,75	14,77	83,31	52,31	31,00	7,00	5,00	4,00	14,77	-	-	15,07	-	15,07	-	83,34	-	1,23			5,23
03.12.16	24,00	-	142,31	126,53	15,78	81,79	50,59	31,20	7,00	5,00	3,95	15,78	-	-	16,10	-	16,10	-	82,05	-	1,29			5,24
04.12.16	24,00	-	142,18	125,36	16,82	84,60	51,29	33,31	7,00	5,00	4,18	16,82	-	-	17,16	-	17,16	-	84,74	-	1,43			5,61
05.12.16	24,00	-	80,16	72,76	7,40	82,68	53,17	29,51	7,00	5,00	2,20	7,40	-	-	7,55	-	7,55	-	75,94	-	0,56			2,76
06.12.16	24,00	-	112,71	94,79	17,92	75,98	43,61	32,37	7,00	5,00	3,07	17,92	-	-	18,29	-	18,29	-	75,91	-	1,36			4,43
07.12.16	24,00	-	137,01	120,25	16,76	85,98	50,72	35,26	7,00	5,00	4,25	16,76	-	-	17,10	-	17,10	-	86,11	-	1,44			5,69
08.12.16	24,00	-	140,24	124,80	15,44	85,18	52,36	32,82	7,00	5,00	4,10	15,44	-	-	15,76	-	15,76	-	85,36	-	1,32			5,42
09.12.16	24,00	-	139,95	124,55	15,40	85,00	52,43	32,57	7,00	5,00	4,06	15,40	-	-	15,71	-	15,71	-	85,18	-	1,31			5,38
10.12.16	24,00	-	137,55	122,34	15,21	85,64	51,66	33,98	7,00	5,00	4,16	15,21	-	-	15,52	-	15,52	-	85,87	-	1,31			5,47
11.12.16	24,00	-	137,96	121,79	16,17	87,09	52,09	35,00	7,00	5,00	4,27	16,17	-	-	16,50	-	16,50	-	87,25	-	1,41			5,68
12.12.16	24,00	-	137,06	122,74	14,32	88,31	52,33	35,98	7,00	5,00	4,42	14,32	-	-	14,61	-	14,61	-	88,55	-	1,27			5,69
13.12.16	24,00	-	136,65	122,65	14,00	89,17	52,76	36,41	7,00	5,00	4,47	14,00	-	-	14,29	-	14,29	-	89,28	-	1,25			5,72
14.12.16	24,00	-	139,76	123,96	15,80	88,84	53,27	35,57	7,00	5,00	4,41	15,80	-	-	16,12	-	16,12	-	88,99	-	1,41			5,82
15.12.16	24,00	-	138,91	125,07	13,84	88,66	53,28	35,38	7,00	5,00	4,43	13,84	-	-	14,12	-	14,12	-	88,81	-	1,23			5,66
16.12.16	24,00	-	140,80	124,92	15,88	87,90	53,36	34,54	7,00	5,00	4,32	15,88	-	-	16,20	-	16,20	-	88,09	-	1,40			5,72
17.12.16	24,00	-	140,91	125,89	15,02	87,47	53,43	34,04	7,00	5,00	4,29	15,02	-	-	15,33	-	15,33	-	87,63	-	1,32			5,61
18.12.16	24,00	-	143,00	124,95	18,05	86,88	53,26	33,62	7,00	5,00	4,21	18,05	-	-	18,42	-	18,42	-	87,07	-	1,57			5,78
19.12.16	24,00	-	140,35	125,76	14,59	84,90	52,48	32,42	7,00	5,00	4,08	14,59	-	-	14,89	-	14,89	-	85,01	-	1,24			5,32
20.12.16	24,00	-	142,02	127,72	14,30	83,42	52,26	31,16	7,00	5,00	3,99	14,30	-	-	14,59	-	14,59	-	83,53	-	1,19			5,18
21.12.16	24,00	-	141,13	126,70	14,43	82,14	51,60	30,54	7,00	5,00	3,87	14,43	-	-	14,72	-	14,72	-	82,32	-	1,19			5,06
22.12.16	24,00		141,17	126,73	14,44	83,49	52,11	31,37	7,00	5,00	3,98	14,44	-	-	14,73	-	14,73	-	83,62	-	1,21	-	-	5,19
Среднее	24,00	-	139,21	122,83	16,39	83,61	51,47	32,13	7,00	5,00	3,95	16,39	-	-	16,72	-	16,72	-	83,54	-	1,37	-	-	5,32
Итого	720,00		4176,44	3684,83	491,61						118,55	491,61	0,00	0,00	501,64	0,00	501,64	0,00			40,95	0,00	0,00	159,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °С 0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **501,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 ДЕК 2016 г.

Отрегулировать температуру

Отрегулировать температуру